

# **WATERVERGUNNING**

**het maken en behouden van een lozingsvoorziening en het lozen van water  
op de Banholtergrub in de kern Banholt, gemeente Eijsden-Margraten**

**Documentnummer: 2017-D58506**

**Zaaknummer: 2017-Z5491**

**Datum vergunning: 25 augustus 2017**



## INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Voorschriften algemene aard.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	9
7	Toetsing aanvraag .....	9
7.1	Algemeen .....	9
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist .....	10
8	Procedure en rechtsbescherming .....	11
8.1	Procedure .....	11
8.2	Rechtsbescherming .....	11
9	Mededelingen .....	12
10	Bijlagen .....	12

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Verzonden, 28 augustus 2017

2017-D58506

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 mei 2017 een aanvraag ontvangen van Plangroep Heggen B.V., Postbus 44, 6120 AA Born, namens Gemeente Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Eijsden-Margraten om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

Concreet gaat de aanvraag over het maken en behouden van een lozingsvoorziening en het lozen van water op de Banholtergrub in de kern Banholt, gemeente Eijsden-Margraten.

### 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur Waterschap Roer en Overmaas, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Gemeente Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Eijsden-Margraten voor:
  - het maken en behouden van een lozingsvoorziening, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur Waterschap Roer en Overmaas;
  - het lozen van water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5 van de Keur Waterschap Roer en Overmaas;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. tekening " Details riool ontwerp, reconstructie Banholt", d.d. 8 maart 2017, tekeningnummer 16.073 R.04 deel te laten uitmaken van de vergunning.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing

## 5 Voorschriften

### 5.1 Voorschriften algemene aard

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een exemplaar (of kopie) van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 3**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

## **Voorschrift 5**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

## **Voorschrift 6**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 7**

##### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 9**

##### *Lozingen*

1. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingspunten op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. De lozingsvoorziening dient overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1, nummer 16.073 R.04) te worden uitgevoerd.
3. Het maximum lozingsdebiet is 52 m<sup>3</sup>/uur.
4. De lozingsvoorziening en dan met name de lozingsbuis moeten voldoende stevig worden uitgevoerd zodat deze met onderhoudsmachines te passeren is.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag


In de kern Banholt te Margraten is sprake van wateroverlast. De gemeente heeft onderzocht hoe deze overlast te voorkomen is. Eén van de maatregel hiervoor is om het regenwater dat in de huidige situatie ter hoogte van de kruising van de Dalestraat en de Banholtergrub (rioolputten en putdeksels), meer benedenstrooms te lozen op de Banholtergrub. Deze maatregel in combinatie met meer interne berging voor het DWA-stelsel en het plaatselijk onderbreken van het rioolstelsel worden voldoende geacht om de overlast te voorkomen.

De gemeente vraagt vergunning aan voor het aanleggen van een lozingsvoorziening ter hoogte van het WBL gemaal Banholterweg en het lozen van max. 52 m<sup>3</sup> per uur op de Banholtergrub.

De aanvraag is namens Gemeente Eijsden-Margraten ingediend door Plangroep Heggen BV .

### 6.2 Locatie

De lozingsvoorziening wordt aangelegd op de locatie met de RD-coördinaten X= 184361, Y= 311401. De lozingsvoorziening mondt uit in de Banholtergrub. De Banholtergrub is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten en is opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas.





### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven gehouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ingevolge de Keur Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor:

- Het maken en behouden van een lozingsvoorziening, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur Waterschap Roer en Overmaas; en
- Het lozen van water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5 van de Keur Waterschap Roer en Overmaas;

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## 7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Roer en Overmaas;
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas, behorende bij de Keur Waterschap Roer en Overmaas.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang:  
In de huidige situatie wordt het water ter hoogte van de Dalestraat op de Banholtergrub geloosd. In de nieuwe situatie gebeurt dit benedenstrooms. Er is dus geen effect op de bergingscapaciteit;
- afname doorstroomcapaciteit watergang:  
De lozingsvoorziening wordt direct bovenstrooms van een regenwaterbuffer van het waterschap aangelegd. Deze buffer is gedimensioneerd op de totale hoeveelheid water. Er is dus geen afname van de doorstroomcapaciteit van de watergang, ook verder benedenstrooms niet;
- stabiliteit taluds:  
De lozingsvoorziening wordt voldoende robuust aangelegd;
- negatief effect op waterkwaliteit:  
Het totaal aan maatregelen zal een positief effect hebben op de waterkwaliteit omdat de vuiluitworp bij de riooloverstort afneemt;
- negatief effect op ecologie:  
Door de verbetering van het effect op de waterkwaliteit zal ook het effect op de ecologie verbeteren;
- negatief effect op grondwaterregime:  
Het grondwaterpeil is lager dan de lozingsvoorziening. Er is dus geen effect op het grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang:  
De lozingsvoorziening is overrijdbaar met onderhoudsmachines. Aan het onderhoudsregime van de Banholtergrub verandert niets;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem:  
Er zijn ter plekke geen ontwikkelingen voorzien.

### **Belangenafweging:**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. De vergunning wordt verleend.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het waterschap Limburg heeft op 30 mei 2017 de vergunningaanvraag ontvangen via het omgevingsloket online met aanvraagnummer 3004255 en heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z5491.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 10 juli 2017 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 5 september 2017. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder documentnummer 2017-D49867.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen


Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Plangroep Heggen, t.a.v. de heer R. Dorren, Postbus 44, 6120 AA Born


## 10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-D58506:


1. Tekening "Details riool ontwerp, reconstructie Banholt", d.d. 8 maart 2017, tekeningnummer 16.073 R.04;




DETAIL 1  
DOORENDE UITSTROOMCONSTRUCTIE  
SCHAL 1:50




PRINCIPE DETAIL  
VOORZICHTIG UITSTROOMVOORZIEIING  
SCHAL 1:50



PRINCIPE DETAIL  
VOORZICHTIG UITSTROOMVOORZIEIING  
SCHAL 1:50



PRINCIPE DETAIL  
LANGSDOORSNEDIG UITSTROOMVOORZIEIING  
SCHAL 1:50



DETAIL 2  
DWARSDOORSNEDIG UITSTROOMVOORZIEIING  
SCHAL 1:50

CONCEPT		
PLANNING HEGGEN B.V.		
project	' RECONSTRUCTIE DALESTRAAT, BERGSTRAAAT - MOLENWEG, BANHOLT	16.073
opdrachtnummer	' GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN	
ontwerper	' DETAILS RIOOL ONTWERP	sch R.04
opgesteld	' SH	schal 1:50
datum	' 21 DECEMBER 2016	
getekend	' 8 MAART 2017	
opdrachtgever	' G:\2016\16.073 - Banholt\Banholt\16.073 - DETAILS - AHAGZPAST.dwg	
© Planning 14	Postbus 44	4120 AB Bennekom
tel: (045) 458 22 22	fax: (045) 458 22 22	internet: www.planning14.nl





#### SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Lozingsvoorziening
Materiaal	Beton
Afmetingen / diameter	Diameter 700
Coördinaten	X: 184361; Y: 311401
Afsluiter	Nee, wel veiligheidsrooster
Vergunning of melding nummer	Documentnummer ZGW 2017-D58506
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	nee
Calamiteitenobject	nee
Bedieningsplichtig	vergunninghouder
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder
Tekening	Documentnummer ZGW 2017-D39564
Foto's	