



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: HSE.U_170143
uw brief van: 17 augustus 2017
ons kenmerk: 17.077993 / V65406
bijlagen: 4
inlichtingen: Th. van Urk
doorkiesnummer: +31713063489

Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG SCHIPHOL

onderwerp: positieve beoordeling onttrekken
grondwater en Besluit met
maatwerkvoorschriften toename Leiden, 25 AUG. 2017
verhard oppervlak en aanleg
riolering verplaatsen Taxibuffer te
Schiphol

Geachte heer Vonk,

Op 17 augustus 2017 heb ik een melding op grond van Rijnlands Keur ontvangen.

De melding heeft betrekking op:

- het naar verwachting in de periode van 4 september 2017 tot en met 13 september 2017 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2 m³ per uur en een totaal debiet van 72 m³ door middel van horizontaal bemalen drainage en/of open bemaling;
- het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen van horizontaal bemalen drainage op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het verwijderen van 209 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 1.663 m² verhard oppervlak en het afboeken van het ter compensatie van de toename van 1.424 m² verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 214 m² van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.00A (voormalig Peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;
- het lozen van het onttrokken grondwater op de hemelwaterriolering van Schiphol Nederland B.V.

Dit in verband de aanleg van riolering en het verplaatsen van de Taxibuffer te Schiphol in het kader van het Capital Programme.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- de zorgplicht met erkende maatregel (24.3) voor grondwateronttrekkingen (uitvoeringsregel 24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties) met betrekking tot het onttrekken van grondwater;



- b. de algemene regel zonder meldplicht (20.4 artikel 4 lid a) voor het uitvoeren werken in kwetsbaar kwelgebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet) tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld;
- c. de algemene regel met maatwerkvoorschriften (20.4 artikel 5 lid a) voor het uitvoeren werken in kwetsbaar kwelgebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet) op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld;
- d. de Algemene regel met meldplicht (11.3) van de uitvoeringsregel 11 'Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak';
- e. het lozen van het onttrokken grondwater heeft plaats op de hemelwaterriolering van Schiphol Nederland B.V. en valt onder het activiteitenbesluit.

U kunt de activiteiten onder a. en b. starten en uitvoeren conform de gegevens die u heeft ingediend. Op de grondwateronttrekking zijn de voorschriften uit de algemene regels van toepassing. De voor u geldende voorschriften treft u aan in de bijlage 3.

Middels het stellen van specifieke voorschriften tracht Rijnland, met de thans aanwezige kennis en informatie zo goed mogelijk de eventueel nadelige effecten van de onttrekking te mitigeren. U blijft echter verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die door de grondwateronttrekking ontstaan en de eventuele verplichtingen daaruit voortvloeiend.

Voor de geplande activiteiten onder c. en d. pas ik maatwerk toe, omdat:

- een deel van de activiteiten afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet. Het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen van horizontale drainage heeft plaats op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied.
- een deel van de activiteiten afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 11.3 uit de uitvoeringsregel 11 'Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak'. De toename van verhard oppervlak is meer dan 500 m², maar minder dan 5.000 m².

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan:

Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol voor:

- het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen van horizontaal bemalen drainage op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder voor de aanleg en het hebben van riolering;



- het verwijderen van 209 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 1.663 m² verhard oppervlak en het ter compensatie van de toename van 1.424 m² verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 214 m² afboeken van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.00A (voormalig Peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;

voor het verplaatsen van de Taxibuffer te Schiphol in het kader van het Capital Programme;

conform artikel 2 en 3 van de algemene regel 11.3 uit de uitvoeringsregel 11 'Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak en artikel 5 van de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

Overweging

- gezien de ontgravingsdiepte van maximaal 2,30 m min maaiveld, de maaiveldhoogte van N.A.P. min 3,50 m en de afmetingen van de sleuf is er geen risico op het opbarsten van de bodem.
- het ter compensatie van de toename van 1.424 m² verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 214 m² wordt afgeboekt van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.00A (voormalig Peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder.

Maatwerkvoorschriften

1. Het ter compensatie van de toename van 1.424 m² verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 214 m² moet na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol Peilvak GH-140.00A (voormalig Peilvak GH-52.140.00) van de van de Haarlemmermeerpolder.
2. Na het verwijderen en de aanleg van het verhard oppervlak moet u dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. De te graven sleuven mogen niet dieper worden dan N.A.P. min 5,80 m.
4. Horizontaal bemalen drainage moet worden verwijderd, wanneer dit niet mogelijk is moet deze worden afgedopt, zodanig dat deze geen functie meer heeft.
5. Na afloop van de werkzaamheden moeten sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

6. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de boringen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
7. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

De melding is ingeschreven onder kenmerk 17.077454 / V65406.
Ik verzoek u bij correspondentie dat nummer te vermelden.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan:

- Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
- De Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
- Nijmeijer & Mocking Adviesbureau B.V., Fluweelmos 29, 3994 KN Houten;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Th. van Urk
Doorkiesnummer : +31713063489
E-mail : Theo.Urk@rijnland.net

BIJLAGE 3 BEHORENDE BIJ BRIEF MET KENMERK 17.077993 / V65406

Indien u zich niet houdt aan de hieronder genoemde algemene regels, zijn wij bevoegd handhavend op te treden. Het is niet toegestaan om te handelen in afwijking van hetgeen door u gemeld is.

A. Grondwateronttrekking

Voor meldingsplichtige grondwateronttrekkingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Waterbesluit (artikel 6.11) en in de Keur van Rijnland (artikelen 3.1 en 3.2 onder n). Nadere regels ten aanzien van grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

A1. Bemaling/monitoring

1. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal **30 cm** beneden de ontgravingsdiepte worden verlaagd.
2. Uiterlijk **5 werkdagen** voor aanvang van de activiteiten moet een startmelding gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
3. Wanneer wordt afgeweken van de acceptatie van de melding met betrekking tot onder meer uur- en totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
4. De acceptatie van de melding of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

A2. Meet- en Registratieplicht

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten (per deellocatie) worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
2. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
3. De meting vindt plaats met een met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
4. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
5. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op grondwater@rijnland.net.

B1. Heffingsplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.

Bijlage 2 Omschrijving werkzaamheden

De bestaande taxibuffer onder de verhoogde voorrijwegen moet in verband met de A-pier en toekomstige A-Terminal verplaatst worden. Een bestaand gebied wordt hiervoor opnieuw ingericht waarbij deels bestaande verhardingen worden verwijderd dan wel vervangen en deels nieuwe verhardingen op onverhard terrein worden aangebracht. Tevens worden bestaande hemelwaterriolen verwijderd en worden een aantal nieuwe hemelwaterriolen aangelegd waarbij twee bemalingen nodig zijn..

Oppervlaktewater compensatie

Het merendeel van het projectgebied valt onder de bestaande verhoogde voorrijwegen. De wijzigingen in verharding in dat deel heeft geen invloed op de wijzigingen in het verharde oppervlak binnen het peilvank GH-140.00A. Een deel buiten de verhoogde voorrijwegen is reeds verhard. Verder wordt er 1.633 m² aan bestaand onverhard oppervlak omgezet in verhard oppervlak en 209 m² aan verhard oppervlak omgezet in onverhard oppervlak. De effectieve uitbreiding van verharding komt hiermee neer op 1.424 m². Voor de effectieve uitbreiding van verharding dient conform de bergingskarakteristiek van het peilvak van de Berging Rekening Courant Schiphol (BRC SPL) 214 m² aan oppervlaktewater gecompenseerd te worden. Deze hoeveelheid wordt afgeboekt van de positieve saldi van de BRC SPL. Het gerealiseerde en vergunde saldo van het peilvak zijn d.d. 05-07-2017 beide 11.704 m².

Bemalingen

Om de aanpassingen van het hemelwaterafvoersysteem in het projectgebied in den droge te kunnen realiseren zijn tijdelijk twee bemalingen nodig. Één vanwege de diepte van de ontgraving (B.O.B. maat van de Ø 250 mm leiding ligt op 5,6 m – NAP) en één vanwege de lengte van de bouwsleuf (B.O.B. maat van de Ø 200 mm leiding ligt op 4,8 m – NAP met een bouwsleuflengte van 42 meter). De maaiveldhoogte ter plaatse is 3,5 m – NAP. De overige nieuw aan te leggen hemelwaterriolen liggen ondieper of zijn korter waarbij geen bemalingen nodig zijn. Vanwege de ondiepe ontgravingen (maximaal 2,1 meter minus maaiveld) is er geen gevaar voor opbarsten. Voor de locaties van de bemalingen zie de detailtekening van Bijlage 1. De bemalingen vinden plaats via horizontale drains welke op circa 5,8 en 5 meter – NAP komen te liggen en welke middels een pomp gaan lozen via een zandvang op het hemelwaterafvoersysteem van Schiphol Nederland BV.

Bij de aanleg van de Ø 250 mm leiding is het verwachte debiet 2 m³/u voor een periode van 2 dagen.

Bij de aanleg van de Ø 200 mm leiding is het verwachte debiet 1 m³/u voor een periode van 3 dagen.

Totaal zal er circa 72 m³ (grond)water onttrokken worden.

De gewenste uitvoeringsperiode is van 4 september en zal tot circa 13 september maar is afhankelijk van de vergunning verlening.

Behoort bij besluit van
Dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland nr. **V65406**

d.d. **25 AUG. 2017**

Afdelingshoofd
Planttoetsing en Vergunningverlening

