

BOUWVERORDENING

Gemeente Meerssen 1992

**Bijlage 10 Tabel 2.6.1 behorende bij artikel 2.6.1
(brandmeldinstallaties)**

		Leden van Toepassing			Grenswaarden				Omvang van bewaking					
		Aanwezigheid	Omvang van de bewaking	Kwaliteit	Hoogte hoogste vloer (m)	Gebruiksoppervlakte (m ²)	Aantal verblijfsruimten	Aantal bouwlagen	Niet automatisch	Gedeeltelijk	Volledig	Doormelding		
Artikel	Lid	2.6.2	2.6.3	2.6.4	2.6.2	2.6.2	2.6.2	2.6.2	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3		
					1a	1b	1c	1d	1a	1b	1c	2		
1	Woonfunctie													
	Woonfunctie niet van een woonwagen	*	*	*	-	500	-	-	-	-	*	*		
	Woonfunctie bestemd voor minder zelfredzame personen in combinatie met permanent toezicht	*	*	*	-	1	-	-	-	-	*	*		
	Woonfunctie bestemd voor minder zelfredzame personen zonder permanent toezicht	*	*	*	-	1	-	-	-	*	-	*		
	Overig woonfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Bijeenkomstfunctie													
	Bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar.	*	*	*	-	200	-	-	-	-	*	*		
		*	*	*	2,4	-	-	-	-	-	*	*		
	Overige bijeenkomstfunctie	*	*	*	-	500	-	-	*	-	-	-		
					-	250	-	1	*	-	-	-	-	
					-	-	-	2	*	-	-	-	-	
					-	1000	1	-	-	*	-	-	*	
					-	5000	-	-	-	-	-	*	-	*
					5<13	-	1	-	-	*	-	-	*	
					13<50	-	-	-	-	*	-	-	*	
	50<70	-	-	-	-	-	-	-	*	*				
3	Celfunctie	*	*	*	-	1	-	-	-	-	*	*		
4	Gezondheidszorgfunctie													
	Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten	*	*	*	-	1	-	-	-	-	*	*		
	Overige gezondheidszorgfunctie	*	*	*	-	500	-	-	*	-	-	-		
					-	250	-	1	*	-	-	-	-	
					-	-	-	2	*	-	-	-	-	
					20<50	-	-	-	*	-	-	-	*	
					50<70	-	-	-	-	*	-	-	*	
5	Industriefunctie													
	Lichte industriefunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Overige industriefunctie	*	*	*	-	1000	-	-	*	-	-	-		
					-	500	-	1	*	-	-	-		
					-	-	-	2	*	-	-	-		
					20	-	-	-	*	-	-	-	*	
6	Kantoorfunctie	*	*	*	-	500	-	-	*	-	-	-		

					-	250	-	1	*	-	-	-
					-	-	-	2	*	-	-	-
					20≤50	-	-	-	*	-	-	*
					50≤70	-	-	-	-	*	-	*
7	Logiesfunctie											
	Logiesgebouw	*	*	*	-	-	-	1	*	-	-	-
					5	-	-	-	-	-	*	*
					-	250	-	-	-	-	*	*
	Overige logiesfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Onderwijsfunctie	*	*	*	-	500	-	-	*	-	-	-
					-	250	-	1	*	-	-	-
					-	-	-	2	*	-	-	-
					20≤50	-	-	-	*	-	-	*
					50≤70	-	-	-	-	*	-	*
9	Sportfunctie	*	*	*	-	1000	-	-	*	-	-	-
					-	500	-	1	*	-	-	-
					-	-	-	2	*	-	-	-
					20≤50	-	-	-	-	*	-	*
					50≤70	-	-	-	-	-	*	*
10	Winkelfunctie	*	*	*	-	1000	-	-	*	-	-	-
					-	500	-	1	*	-	-	-
					-	-	-	2	*	-	-	-
					<13	5000	-	-	*	-	-	*
					<13	10000	-	-	-	*	-	*
					13<50	1000	-	-	*	-	-	*
					13≤50	5000	-	-	-	*	-	*
					13<50	10000	-	-	-	-	*	*
					50≤70	-	-	-	-	-	*	*
11	Overige gebruiksfunctie											
	Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	*	*	*	-	1000	-	-	-	-	*	-
					-	2500	-	-	-	-	*	*
					-	-	-	1	*	-	-	-
	Overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	*	*	*		1000	-	-	*	-	-	-
						-	-	1	*	-	-	-
						2500	-	-	-	*	-	*
					13	-	-	-	-	*	-	*
	Andere overige gebruiksfunctie	*	*	*	F	F	-	-	*	*	*	*
12	Bouwwerk geen gebouw zijnde	*	*	*	F	F	-	-	*	*	*	*

Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4. Bij de toepassing van de in de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4 van dit hoofdstuk gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.1 verstaan onder:

- : dit lid is niet van toepassing
- * : het hele artikel is van toepassing
- > : alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde
- ≤ : alle waarden kleiner of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde
- F : in dit geval is volstaan met het geven van de functionele eis in artikel 2.6.1, eerste lid, in afwachting van mogelijk nog te ontwikkelen nadere criteria
- a : zonder doormelding naar een brandweeralarmcentrale
- 1 : indien in combinatie met een grenswaarde in m²: deze voorziening dient altijd aanwezig te zijn, ongeacht de grootte van het vloeroppervlak

Wanneer in de tabel twee grenswaarden of prestatie-eisen in dezelfde rij van de tabel worden gegeven, moet aan beide criteria worden voldaan.

Voorbeeld:

Bij de winkelfunctie komt in tabel 2.6.1 van bijlage 10 het meest duidelijk tot uitdrukking dat aan het vereiste van twee criteria moet worden voldaan voordat een brandmeldinstallatie nodig is.

Bijeenkomstfunctie niet zijnde de bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport – wanneer het gebruiksoppervlak groter is dan 1.000 m² en er meer dan 1 verblijfsruimte bestemd voor bezoekers is, dan is gedeeltelijke bewaking en doormelding noodzakelijk.

Wanneer in de tabel grenswaarden of prestatie-eisen in verschillende regels van de tabel worden gegeven, moet aan één van de criteria worden voldaan.

Voorbeeld:

Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar – wanneer het gebruiksoppervlak groter is dan 200 m² of er een vloer op een hoogte ligt van meer dan 2,4 meter ten opzichte van het meethoogte, dan is volledige bewaking en doormelding vereist.