

gebruiksfunctie	Leden van toepassing						grenswaarden			
	brandscheiding met ander gebouw	Brandcompartimenten binnen het gebouw / perceel		Minimaal 2 brandcompartimenten		Subbrandcompartimenten	Brandscheiding met veiligheidstrappenhuis	zelfsluitendheid	afmetingen	wbdbo
artikel	1.2	1.3		1.4		1.5	1.6	1.7	1.3	1.3
lid		1	2	1	2	1	2		2 [M²]	1 [min]
1. Woonfunctie										
a Woonfunctie gelegen in een woongebouw bestemd voor minder zelfredzame personen in combinatie met permanent toezicht	*	1	2	-	-	1	2	*	2000	30
b kamerverhuurbedrijven	*	1	2	-	-	1	2	*	1000	30
2. Bijeenkomstfunctie										
a kinderdagverblijf	*	1	2	-	-	1	2	*	1000	30
b andere bijeenkomstfunctie	*	1	2	-	-	-	-	*	2000	30
3. Celfunctie										
a celfunctie in cellingebouw	*	1	2	*	*	1	2	*	1000	30
b ander gedeelte	*	1	2	-	-	-	-	*	1000	30
4. Gezondheidsfunctie										
a gedeelte voor aan bed gebonden patiënten	*	1	2	*	-	1	2	*	2000	30
b ander gedeelte	*	1	2	-	-	-	-	*	2000	30
5. Industriefunctie (niet agrarisch)	*	1	2	-	-	-	-	*	2500	30
6. Kantoorfunctie	*	1	2	-	-	-	-	*	2000	30
7. Logiesfunctie	*	1	2	-	-	1	2	*	1000	30
8. Onderwijsfunctie	*	1	2	-	-	-	-	*	2000	30
9. Sportfunctie	*	1	2	-	-	-	-	*	2000	30
10. Winkelfunctie	*	1	2	-	-	-	-	*	2000	30