

Toelichting bij aanvullende gegevens aanvraag WABO; Locatie: Ulfterhoek 20 Sevenum

Naar aanleiding van de brief met het verzoek om aanvullende gegevens voor de aanvraag WABO-2017-0002 volgt hieronder een puntgewijze behandeling van de gemaakte opmerkingen.

Bouwen:

- De constructie tekeningen en berekeningen zijn nog niet bij de aanvraag gevoegd, hierbij het verzoek om deze stukken later aan te leveren, uiterlijk, minimaal 3 weken voor aanvang van de bouwactiviteiten.
- Het luchtkanaal, de luchtwasser en drukkamer van stal 1 en 3 en de sleufsilo's, zijn niet in het onderdeel bouwen meegenomen daar deze activiteiten vergunningsvrij zijn.

Milieu:

- De aanvraag is gewijzigd in een revisie vergunning en aangepast aanvraagformulier is als bijlage bijgevoegd.
- In het OLO is bij de omschrijving "aard van de verandering" is per vergissing verzuimd alle veranderingen te beschrijven, er is een uitgebreide toelichting bij de eerder ingediende stukken gevoegd, echter daarbij is de uitbreiding van 2 sleufsilo's niet vermeld, deze behoren echter ook bij de wijzigingen ten opzichte van de vigerende situatie.
- De systeembeschrijving van BWL 2001.023.V1 is als separate bijlage bijgevoegd.
- Het totale waterverbruik voor de dieren en reinigingswerkzaamheden wordt in de beoogde situatie ingeschat op 10.000 M³ op jaarbasis. Maatregelen voor beperking waterverbruik zijn: gecontroleerde water bijmenging bij voeraanmaak, drinknippels boven voerbakken (vermorsing), inweken voor reiniging stallen, vuilfrees op hogedrukreiniger.
- De geluidsrelevante activiteiten zijn :

Activiteit	Aantal (frequentie)	Bronvermogen db(A)
Ventilatoren	22 (permanent)	77,2
luchtwassers	3 (permanent)	57,6
Legen sleufsilo	2 (per week)	101,9
Lossen voer droog	2 (per week)	101,4
Lossen voer nat	4 (per week)	95,1
Varkens laad/los	2 (per week)	99,2
Laden mest	2 (per week)	101,9
Ophalen kadavers	1 (per week)	97,1

- De Rotterdam Rijn –pijpleiding is in de aangepaste plattegrond tekening weergegeven.

Handelingen met gevolgen voor de beschermde gebieden:

- De plattegrondtekening milieu behorende bij de vigerende situatie van de vergunning Wet Natuurbescherming is als bijlage bijgevoegd.
- De projecteffect berekening is gewijzigd als bijlage bijgevoegd.

Handelen in strijd met regels RO:

In het gewijzigde aanvraag formulier is “handelen in strijd met regels RO” weergegeven

Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden:

De aanvraag is uitgebreid met “uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden”.

Brandveiligheid:

- De afstand tussen de nieuw te bouwen stal 4 en de bestaande stal bedraagt 5 meter ,in het kader van brandveiligheid hoeft hier derhalve geen brandwerende gevel gemaakt te worden. De afstand van 5 meter is toereikend.
- Er wordt een aanvullende bluswatervoorziening aangelegd, de situering van deze voorziening is weergegeven op de situatie weergave van gecorrigeerde bouwtekening (vleesvarkensstal plattegrond – gevels).