

WATERVERGUNNING

Wijzigen van de watervergunning met kenmerk 2011.03377 voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Hoebertweg 15 te America (gemeente Horst aan de Maas), in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Hoebert.

Zaaknummer: Z2016-2512

Datum vergunning: 9 februari 2017



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Aanvraag.....	3
3. Overwegingen.....	3
5. Besluit.....	4
6. Ondertekening.....	6
7. Procedure	7
8. Overgangsbesluit Waterschap Limburg	8
9. Beroep.....	8

Venlo, 9 februari 2017

1. Aanhef

Bij besluit van het dagelijks bestuur van onze rechtsvoorganger Waterschap Peel en Maasvallei, is op 17 september 2012 een vergunning verleend op grond van artikel 6.2 lid 1, sub a, van de Waterwet. De vergunning is geregistreerd onder nummer 2011.03377 en betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Hoebertweg 15, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Hoebert te America.

2. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van onze rechtsvoorganger Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 31 juli 2016 (aangevuld op 22 november 2016) een aanvraag ontvangen om:

- Wijziging van de lozingshoeveelheid van de afvalwaterstroom als gevolg van het uitbreiden van de productie van de mestverwerking, van 40.000 m³ naar 386.500 m³ per jaar;.
- Wijziging van de vergunning met de mogelijkheid om het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van het verharde terrein via allerlei op het terrein liggende calamiteitenopslagen, na zuivering via een helofytenfilter, op het oppervlaktewater genaamd de Hoebert uit te breiden;
- Wijziging van de lozingslocatie via een lozingsvoorziening naar de Aanvoerleiding Hegelsom.

3. Overwegingen

Overwegingen met betrekking tot het wijzigen van de lozingsvoorschriften.

De aanvraag om wijziging van de vergunning heeft geen wezenlijke gevolgen voor de betrokken belangen. Er is gekeken naar de doelstellingen van de Waterwet, de waterhuishoudkundige belangen en de belangen van de aanvrager. Daarbij is de aanvraag getoetst aan:

- De landelijk geldende immissietoets voor lozingen op oppervlaktewateren;
- de Beleidsregel oppervlaktewaterlichamen: Effluentlozingen van mestverwerkingsinstallaties.

De lozing van het effluent van de mestverwerkingsinstallatie ter plaatse van de Hoebertweg 15 te America op de Aanvoerleiding Hegelsom zal vanuit kwaliteitsoogpunt niet veranderen maar zal in hoeveelheid wel toenemen. Uit een hydrologische berekening die uitgevoerd is door Waterschap Peel en Maasvallei is gebleken dat de uitbreiding van de lozing op het oppervlaktewater genaamd de Hoebert, vanuit capaciteitsoogpunt niet mogelijk is. Vandaar dat we het bedrijf een alternatieve lozingsroute hebben aangeboden, namelijk de lozing van het effluent van de mestverwerkingsinstallatie te verplaatsen naar de Aanvoerleiding Hegelsom. Dit oppervlaktewaterlichaam heeft nog genoeg capaciteit voor deze extra lozing afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie. Daarnaast kunnen zich binnen de dagelijkse bedrijfsvoering ook

calamiteiten voordoen. Voorbeelden hiervan zijn morsen tijdens laden/lossen, overloop van opslagtanks en falende installaties. De faalkans van de installaties is bepaald op 0,04 (1 maal per 25 jaar). Op het terrein bevinden zich diverse calamiteitenopslagen, die op dat moment gebruikt worden. Hierin komt ook al het terreinwater dat bij regenval vrijkomt. Vanuit deze opslagen wordt het water naar de centrale tank bij het helofytenfilter gepompt. Het helofytenfilter is een verticaal doorstromend filter waar rietplanten ingroeien. Het gezuiverde water uit het helofytenfilter wordt naar lozingspunt “de Hoebert” gevoerd.

Omdat het rietveld een natuurlijk proces is en droogstand niet goed is voor de werking van het filter, wordt er bij een watertekort ook water uit de wateropslag naar het helofytenfilter gepompt. Dit zal dan niet via de zuiver wateropslag geloosd worden maar via het helofytenfilter.

4. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend onder de in het hierna volgende besluit gestelde voorschrift.

Gezien het bovenstaande hebben wij besloten de op 17 september 2012 aan u verleende watervergunning met kenmerk 2011.03377 te wijzigen.

Vanuit het belang van de waterstaatszorg bestaan geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.

5. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur waterschap Peel en Maasvallei (2013), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bovenstaande overwegingen hebben wij besloten om de verleende vergunning met vergunningnummer 2011.03377, voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Hoebertweg 15, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Hoebert, als volgt te wijzigen:

- I. De voorschriften 1 (Soorten afvalwaterstromen) en 2 (Lozingseisen) onder paragraaf 5.2 vervallen en worden vervangen door:

Voorschrift 1

Soorten afvalwaterstromen

1. Het in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Hoebert brengen van stoffen mag uitsluitend bestaan uit de, in de onderstaande tabel genoemde afvalwaterstroom. Deze afvalwaterstroom mag uitsluitend via het bijbehorende lozingspunt in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht:

Lozingspunt	Soort afvalwaterstroom
"Lozingspunt 1 de Hoebert"	Effluent Helofytenfilter

De locatie en nummering van het "Lozingspunt 1 de Hoebert" is aangegeven op de tekening genaamd "Situatietekening lozingspunten Hoebertweg" zoals is opgenomen in de bijlage bij deze wijzigingsvergunning.

2. Het in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Aanvoerleiding Hegelsom brengen van stoffen mag uitsluitend bestaan uit de, in de onderstaande tabel genoemde afvalwaterstroom. Deze afvalwaterstroom mag uitsluitend via het bijbehorende lozingspunt in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht:

Lozingspunt	Soort afvalwaterstroom
"Lozingspunt 2 aanvoer Hegelsom"	Effluent mestvergistingsinstallatie

De locatie en nummering van het "Lozingspunt 2 aanvoer Hegelsom" is aangegeven op de tekening genaamd "Situatietekening lozingspunten Hoebertweg" zoals is opgenomen in de bijlage bij deze wijzigingsvergunning.

Voorschrift 2

Lozingseisen

1. De in voorschrift 5.2.1 lid 2 van deze vergunning omschreven afvalwaterstroom mag een hoeveelheid van 47 m³/uur, met een maximum van 386.500 m³/jaar, niet overschrijden.
2. De in voorschrift 5.2.1 lid 2 van deze vergunning omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende meetpunt of lozingspunt niet worden overschreden:

Parameter	Lozingseis per individueel steekmonster	Lozingseis voortschrijdend gemiddelde van 10 steekmonsters	Eenheid
pH	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	n.v.t.
BZV ₅	15	5	mg/l
CZV	150	50	mg/l
N _{tot} *	15	5	mg N/l
P _{tot}	0,6	0,2	mg P/l
Onopgeloste bestanddelen	45	15	mg/l
Chloride	100	100	mg/l
Natrium	150	50	mg/
Kalium	400	400	mg/
Sulfaat	100	100	mg/
Koper	15	5	µg/l
Zink	150	50	µg/l

* Som van Kj-N , NO₃⁻ en NO₂⁻

- II. De tekening zoals is opgenomen in bijlage 3 van vergunning 2011.03377 te laten vervallen en vervangen door de bij deze wijzigingsvergunning opgenomen tekening genaamd "Situatietekening lozingspunten Hoebertweg".

6. Ondertekening

Namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Limburg,

Erik Keulers
Programmadirecteur Waterkeringen

7. Procedure

7.1 Algemeen

De aanvraag is op 31 juli 2016 bij het waterschap en is geregistreerd onder zaaknummer Z2016-2512.

Op 22 november 2016 zijn aanvullende gegevens ontvangen m.b.t. voornoemde aanvraag. De aanvullende gegevens betreffen de gewijzigde tekst in Bijlage “Overzicht zuiveringstechnische voorzieningen” in relatie tot de (gescheiden) lozingsroutes van het afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie en het helofytenfilter en de gewijzigde situatietekening.

Op grond van het bepaalde in artikel 6.16 van de Waterwet is op de voorbereiding van een beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning voor het lozen of storten van stoffen zijn, tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders wordt bepaald (artikel 6.1b van het waterbesluit), de afdelingen 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing. De uitzondering van art. 6.1b van het Waterbesluit is niet van toepassing. De procedure wordt derhalve uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Op 24 augustus 2016 hebben we de Provincie Limburg middels een brief met kenmerk PaVH/CAEN/2016-004-146055 verzocht om een coördinatieadvies. Op 27 oktober 2016 heeft de Provincie Limburg ons per email laten weten dat er voor de aangevraagde activiteiten geen omgevingsvergunning hoeft te worden verleend, dan wel de huidige omgevingsvergunning hoeft te worden gewijzigd. Er hoeft derhalve geen coördinatie plaats te vinden.

Op grond van het bepaalde in artikel 6.15, eerste lid, Waterwet is bij brief van 18 augustus 2016 een afschrift van de aanvraag naar de gemeente Horst aan de Maas gestuurd.

7.2 Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Het ontwerpbesluit heeft van 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit uitgebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

8. Overgangsbesluit Waterschap Limburg

Waterschap Peel en Maasvallei is op 1 januari 2017 met Waterschap Roer en Overmaas gefuseerd tot Waterschap Limburg.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels

9. Beroep

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond onder overlegging van een afschrift van dit besluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- dagtekening van het beroep;
- omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet.

Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond onder overlegging van een afschrift van dit besluit. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

- II. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijk ordening of andere regelgeving
- III. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

IV. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te Horst aan de Maas;
- Provincie Limburg, afdeling vergunningen en subsidies, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht.