

Watervergunning

Z46223/O88986

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 22 juli 2017 een aanvraag ontvangen van Coöperatieve Midden Brabantglas u.a. Chaamseweg-Hazenberg 19 te Ulicoten. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z46223/O88986. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag is bij machtiging ingediend door Spitters Elektrotechniek B.V. te Waalre.

De aanvraag heeft betrekking op het leggen van kabels en leidingen in een beschermingszone en profiel van vrije ruimte door middel van een gestuurde boring.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Udenhout, sectie A, nummers 5329 en 5320. De activiteit vindt plaats in/nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder code ZL8 HO13, en wordt beschouwd als een a-water. Dit is de buurt van de Waalwijksestraat 18 te Udenhout.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op genoemde locatie wordt onder de a-watgang/duiker en in een profiel van vrije ruimte met code ZL8 HO11 een glasvezel kabel door middel van een gestuurde boring aangelegd. Aan weerszijde van deze watgang is een profiel van vrije ruimte (pvvr) aanwezig met een breedte van 25 meter vanuit de insteek/rand duiker met als doelrealisatie, natte natuurzone die nog niet is gerealiseerd.

De gestuurde boring blijft minimaal 25 meter af van de insteek van de watgang/duiker. De totale lengte van de gestuurde boring zal dan plus minus 55 meter bedragen.

Op grond van artikel 3.1, eerst lid en derde lid, Keur Waterschap de Dommel 2015, is het verboden om zonder vergunning kabels en leidingen aan te leggen en te behouden in een oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone hiervan. Tevens is het verboden om kabels en leidingen aan te leggen en te behouden in een profiel van vrije ruimte.

Hierdoor is de vergunningplicht van toepassing en is er getoetst aan de beleidsregel 7 "Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen".

Zoals op de tekening die bij de aanvraag is ingediend, is aangegeven zal de glasvezelkabel op ten minste 1 meter onder de watgang/duiker, taluds, beschermingszone en pvvr, worden aangelegd.

Volgens de beleidsregel dient de kabel ten minste 1 meter onder de waterbodem, beschermingszone, taluds en pvvr worden aangelegd. Wanneer een en ander volgens de ingediende tekening wordt uitgevoerd, wordt voldaan aan de gestelde criteria zoals opgenomen in de beleidsregel.

Zoals gesteld kan vergunning worden verleend voor het aanleggen van kabels en leidingen door middel van een gestuurde boring onder watgang/duiker ZL7 HO13, beschermingszone en pvvr op grond de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Coöperatieve Midden Brabantglas u.a. Chaamseweg-Hazenberg 19 te Ulicoten.

De vergunning heeft betrekking op het gebruik maken van een oppervlaktewaterlichaam, beschermingszone en pvvr in een watgang/duiker ZL 7 HO13 door middel van het maken van een gestuurde boring voor een glasvezel kabel.

Deze activiteit vindt plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Udenhout, sectie A, nummers 5329 en 5320, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening (001-003 Nabij Waalwijkseweg 18 Udenhout d.d. 18-07-2017 met nummer 16157-140-VEOOO-W01) onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Kabels en leidingen

1. De kabels en leidingen moeten conform tekening, minimaal 1 meter beneden de bodem, onder het taludvlak, de beschermingszone/onderhoudsstroken en pvvv van de watergang worden gelegd.
2. De kruising wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde boring.
3. De kabels en leidingen onder de beschermingszone bezitten voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
4. Indien de onderhoudsstroken langs de watergang en het profiel daarvan mochten zijn beschadigd door de werkzaamheden, dienen deze na het leggen van de leiding te worden hersteld in oude staat, zodanig dat het aan de watergang uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Profiel van vrije ruimte

5. De oever en bodem in het profiel van vrije ruimte mag niet worden vastgelegd ter bescherming van de leiding. Als door gevolg van meanderen niet meer aan de gestelde normen kan worden voldaan, dient de bestaande leiding door en op kosten van de leidingbeheerder te worden aangepast.

Boxtel, 8 oktober 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
Procesmanager Verlenen vergunningen