

Watervergunning

Z46511

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 14 augustus 2017 een aanvraag ontvangen van M. van den Oever Beheer BV, Olen 5, 5694 NP te Son En Breugel. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3146773. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z46511/O89805. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het afvoeren van water afkomstig van verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam. Deze activiteit vindt plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Son en Breugel, sectie F, nummer(s) 48. Dit is in een overig gebied. De activiteit vindt plaats in/nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder OWL41719_HO1, en wordt beschouwd als een b-water. Deze is gelegen in de buurt van Lieshoutseweg in Son en Breugel.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door _____, van Drieweg Advies.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Aanvrager richt een onverhard perceel in als terrein geschikt voor pot- en containerteelt voor de boomkwekerij. Er wordt ondoorlatende folie gebruikt. Wat betekent dat er verhard oppervlak ontstaat van 29.700m², een toename van 2,97 hectare.

Het afvoeren van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam is vergunningplichtig op basis van de Keur Waterschap De Dommel 2015, artikel 3.6.

Er is getoetst aan beleidsregel 13 Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak. Bij de aanvraag is een waterhuishoudkundig plan ingediend waarin uitvoering de inrichting van het terrein staat beschreven en de manier waarop omgegaan wordt met de verschillende waterstromen.

Uit dit plan blijkt dat een voldoende groot bassin wordt gerealiseerd om de waterbergingsopgave van 1781m³ (aantal hectare x 60mm x factor 1).

Vanuit het bassin wordt een leegloopconstructie uit in het b-water. De capaciteit van deze leegloopvoorziening is conform de landelijke afvoer.

De leegloopvoorziening is vrijgesteld onder Algemene Regel 14 behorende bij de Keur Waterschap De Dommel 2017. In deze algemene regel worden een aantal voorschriften genoemd waaraan de leegloopvoorziening moet voldoen.

In deze watervergunning wordt enkel een voorschrift opgenomen met de minimale inhoud van de bergingsvoorziening en een standaard voorschrift over onderhoudsplicht aan de bergingsvoorziening.

Waterkwaliteit

Het afvoeren van water met stoffen naar een oppervlaktewaterlichaam valt onder Algemene regels van het Activiteitenbesluit. Het bedrijf heeft hiervoor een melding ingediend.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.6 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan M. van den Oever Beheer BV, Olen 5, 5694 NP te Son En Breugel. De vergunning heeft betrekking op:

- het afvoeren van water afkomstig van verhard oppervlak;

in/nabij een watergang met code OWL41719_HO1 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Son en Breugel, sectie F, nummer 48, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening en advies "Waterhuishoudkundig plan Buitengebied Son en Breugel ongenummerd" van augustus 2017 en tekening "Omgevingsvergunning Bouwen" met datum 12-07-2017 en nummer 121402BV01, de volgende voorschriften.

Voorschriften

Bergingsvoorziening

1. De bergingsvoorziening dient zodanig te worden ingericht dat deze minimaal 1781m³ tussen de bodem en de noodoverloop kan bergen.
2. Het (bouwkundig) onderhoud ter instandhouding van de bergingsvoorziening, is ten laste van de vergunninghouder.

Boxtel, 8 oktober 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen