

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z42340

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 27 november 2016 een aanvraag ontvangen van Dhr. T Biggelaar, Heukelomseweg 56, 5059 AK te Heukelom. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 2675165. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z42340/O79524. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op:

- A. het aanleggen van een dam met duiker;
- B. het verleggen van een watergang;
- C. het aanleggen van een poel;
- D. het aanbrengen van erfafscheiding.

Deze activiteiten vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie H, nummer 863 en nabij het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie A, nummer 973.

Dit perceel is gelegen in overig gebied. De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder NL35, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Heukelomseweg 56 te Heukelom (Oisterwijk).

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door P.A.C. Willemse.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

De aanvraag is onderdeel van een initiatief van 3 bewoners aan de Heukelomseweg welke een gedeelte van het perceel A863 kunnen aankopen en bij hun tuin willen betrekken.

De NL35 loopt achter de huispercelen langs en stroomt onder het spoor door richting de Voorste Stroom. Tussen de huispercelen en het perceel A863 bestaat een behoorlijk hoogteverschil. Het aangekochte gedeelte wordt ingericht met gras, weidemengsels en struweel. Om vanuit de huispercelen deze nieuwe tuin te kunnen betreden is het gewenst om de NL35 te verleggen. Deze wordt dan landelijk ingepast in het plan en er bestaat dan ruimte om het maaiveldhoogteverschil tussen de percelen te overbruggen.

Het verleggen van een a-water wordt gezien als dempen en graven van een oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast wordt een erfafscheiding geplaatst haaks op de watergang. Verder wordt een poel aangelegd. Deze activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur Waterschap De Dommel 2015, artikel 3.1, lid 1 en 2.

Poelen worden gezien als een oppervlaktewaterlichaam met een c-status. Het graven van een poel is vrijgesteld in Algemene Regels 4 bij de Keur Waterschap De Dommel 2015, artikel 1, lid 3.

De activiteiten zijn getoetst aan de bijbehorende beleidsregels. Dit zijn:

- Beleidsregel 2 Plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op de watergang
- Beleidsregel 5 Duikers en bruggen
- Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Er zal tussen de drie kavels erfafscheiding geplaatst worden. Wanneer en hoe deze er precies uit zal zien is nog onduidelijk.

De erfafscheiding tussen het perceel van de aanvrager en de burens aan Heukelomseweg 54 zal worden opgenomen in deze watervergunning. De erfafscheiding tussen het perceel van de aanvrager en de burens aan Heukelomseweg 58 zal worden opgenomen in de watervergunning van de bewoners aan Heukelomseweg 58. Dit is afgestemd in overleg met gemachtigde en vastgelegd per email, geregistreerd onder O80220.

Tijdens het vooroverleg is uitgelegd dat het waterschap beheer- en onderhoudsplichtige is van de watergang. Daarom is het ook van belang dat de watergang te onderhouden is met de kraan. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden. De kraan kan de watergang vanaf de westelijk oever onderhouden. Hiervoor wordt een strook van 5 meter vanaf de insteek vrij gehouden van beplanting.

De erfafscheiding wordt haaks op de watergang geplaatst. De doorgangen in de erfafscheiding hebben een breedte van minimaal 4 meter. Hierdoor blijft het onderhoud aan de watergang op de huidige manier mogelijk.

In het ontwerp zijn dwarsprofielen opgenomen van de te graven watergang. Deze dwarsprofielen komen overeen met het bestaande profiel met op sommige plaatsen flauwere taluds. Om de watergang goed te kunnen onderhouden is het belangrijk dat de maximale bovenbreedte 7 meter bedraagt en dat het flauwere talud zich aan de overzijde bevindt van de zijde waarvan het onderhoud wordt uitgevoerd. Dit principe is overgenomen in het ontwerp.

De watergang doorsnijdt het perceel. Om het achterliggende gedeelte van het perceel te ontsluiten is een dam met duiker voorzien. Deze dam met duiker wordt gecombineerd aangelegd met de dam met duiker voor perceelontsluiting van het achterliggende gedeelte van het perceel van de burens op huisnummer 54. Op deze manier is er slechts 1 obstakel aanwezig in de watergang. Er is geen andere perceelontsluiting mogelijk. De dam met duiker zal in zijn totaliteit aan maaiveld 8 meter bedragen, waarvan 4 meter in deze vergunning vergund zal worden.

Uit bovenstaande overwegingen blijkt dat de aangevraagde activiteiten passen binnen de uitgangspunten in de beleidsregels.

In deze watervergunning zullen standaard voorschriften worden opgenomen om de stabiliteit van de taluds te borgen en de aansluiting van de duiker op het doorstroomprofiel te optimaliseren.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Dhr. T Biggelaar, Heukelomseweg 56, 5059 AK te Heukelom. De vergunning heeft betrekking op:

- het verleggen van een oppervlaktewaterlichaam
- het plaatsen van erfafscheiding haaks op de watergang;
- het aanleggen van een dam met duiker;

in/nabij een watergang NL35 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk, sectie H, nummer 863, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Dam met duiker

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: ten minste 0,90 meter.
 - hoogte binnenonderkant: 8,6 m ten opzichte van NAP.
 - damlengte aan maaiveld 4 m.
2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moet voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling.
3. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.

Verleggen van NL35

4. Het in de aanhef genoemde oppervlaktewaterlichaam dient te voldoen aan:
 - a. de taluds mogen niet steiler zijn dan 1:1,5 (verticaal : horizontaal);
 - b. de bodembreedte moet minimaal 1 m. bedragen;

- c. de bodem moet lager liggen dan de bodem van de kavel- en bermsloten die afwateren op het aan te leggen oppervlaktewaterlichaam;
 - d. De bovenbreedte bedraagt maximaal 7 meter;
 - e. De flauwe taluds bevinden zich aan de overkant van de zijde waarop het onderhoud wordt uitgevoerd.
5. Op de plaats waar het te dempen oppervlaktewaterlichaam uitmondt in een ander oppervlaktewaterlichaam dient het talud van dat oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en ingezaaid met een graszaadmengsel.

Erfafscheiding haaks op de watergang

6. De vergunninghouder is verplicht het hekwerk te voorzien van een doorgang van ten minste 4 meter en deze, indien afsluiten gewenst is, te voorzien van standaardslot 15.
7. Eventueel aan te brengen slootwaaiers haaks op oppervlaktewaterlichamen mogen niet in het natte profiel worden geplaatst in verband met vuilophoping.
8. De stabiliteit van de oever en het talud mag door het plaatsen van een lijnvormig obstakel haaks op de waterloop niet verminderen.
9. Indien de doorgang wordt voorzien van een poort, dan moet de sluitzijde van een draaiende poort aan de zijde van het oppervlaktewaterlichaam komen.

Boxtel,
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen