

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z42401

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 30 november 2016 een aanvraag ontvangen van Gemeente Nuenen, Jan van Schijvelaan 2, 5671 CK te Nuenen. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 2678367. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z42401/O79720. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam en het aanpassen van een bestaande dam met duiker.

Dit is op en nabij de percelen, kadastraal bekend als gemeente Nuenen, sectie D, nummer 4334 en sectie F nummer 3396. Dit is in overig gebied. De activiteit vindt plaats in/nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder DL66, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen ten noorden van de Europalaan, bovenstrooms van vijver Panakkers in de oksel van Europalaan en Kapperdoesweg in Nuenen.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Het verondiepen van de DL66 (gedeeltelijk dempen) en het aanpassen van de dam met duiker is vergunningplichtig op basis van artikel 3.1 lid 1 van Keur Waterschap De Dommel 2015.

De DL66 is een oppervlaktewaterlichaam ten noorden van de Europalaan. Deze komt uit in Vijver Panakkers. De functie van dit oppervlaktewaterlichaam is sterk veranderd. Dit omdat met de reconstructie van de Europalaan de overstort vanuit het rioolstelsel is afgekoppeld. Dit betekent dat er geen water meer aangevoerd wordt. De waterafvoerende functie is vervallen. Wel kan de watergang nog dienen om afstromend wegwater van het naastgelegen fietspad af te voeren naar vijver Panakkers. Echter hiervoor is een kleiner dwarsprofiel afdoende.

De berm tussen het fietspad en de insteek van de DL66 is erg smal. Daarnaast ligt de DL66 vrij diep ten opzichte van maaiveld. Dit vormt een risico voor de verkeersveiligheid.

Het gedeeltelijk dempen van de DL66 is getoetst aan Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen bij de Keur Waterschap De Dommel 2015. Dempen is toegestaan indien de vermindering aan benodigd bergend vermogen wordt gecompenseerd. Aangezien vanwege de afkoppeling van de overstort de DL66 zijn functie verliest, is er geen benodigd bergend vermogen wat verloren gaat bij het verondiepen.

De bestaande dam met duiker wordt aangepast aan de nieuwe bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam.

Met het aanpassen van de DL66 in een watergang wat enkel dienst doet als zaksloot, zal de status in de legger ook veranderen. Van een a-water naar een c-water. Dit betekent dat in de toekomst Waterschap De Dommel niet meer onderhoudsplichtig is, maar dat dit de aangelanden zijn.

In deze watervergunning worden standaard voorschriften opgenomen om de stabiliteit van het talud te waarborgen van de watergang en de dam met duiker.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Nuenen, Jan van Schijvelaan 2, 5671 CK te Nuenen.

De vergunning heeft betrekking op:

- het gedeeltelijk dempen (verondiepen) van de DL66;
- het aanpassen van een dam met duiker;

op en nabij de percelen, kadastraal bekend als gemeente Nuenen, sectie D, nummer 4334 en sectie F nummer 3396, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Dam met duiker

1. De binnen onderkant van de duiker ligt gelijk met de waterbodem
2. Het onderhoud van de doorstroomprofielen van de duikers berust bij de aangelanden.
3. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker of overkluizing, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.

Gedeeltelijk dempen van de DL66

4. Het onderhoud van de watergang berust bij de aangelanden.
5. Het talud van het oppervlaktewaterlichaam dient te worden ingezaaid met een graszaadmengsel.

Boxtel, 13 december 2016
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen