

BINK
software

Brunsveld Veerbeek ingenieurs NL B.V.
Aalten

Daglichtberekening

Project	: 217-018	Omschr.	: 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum	: 3-7-2017	Plaats	: ZELHEM
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Vrijstaande woning

Project gegevens


Project	:	217-018
Omschrijving	:	217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Plaats	:	ZELHEM
Aanmaakdatum	:	3-7-2017
Mutatie datum	:	3-7-2017
Auteur	:	Olaf

Opmerkingen

Buitenbergruimte ad 5m² zal nog worden voorzien (niet op tekening).

Brunsveld Veerbeek ingenieurs NL B.V.

Varsseveldsestraatweg 70A 7122 NM Aalten
Nederland
Telefoon : 0543-474122
Fax : 0543-477650
E-mail : info@brunsveldveerbeek.nl
Internet : www.brunsveldveerbeek.nl



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

Gebouw opmerkingen

In overleg met familie Potman is een 2e dakraam in slaapkamer 2 (1.2) toegevoegd.

Gebouw overzicht

Gebouwgegevens


Omschrijving : Vrijstaande woning
Gebouwtype : Woning

Verblijfsgebied

Omschr	Hpeil [m]	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;eis [m²]
Begane grond						
{VG} Verblijfsgebied 1 (Bedgebied)	0,00	0,00	0,00	2,63	14,16	1,42
{VG} Verblijfsgebied 2	0,00	0,00	0,00	2,63	55,97	5,60
Verdieping						
{VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)	2,96	0,00	0,00	2,61	15,08	1,51
{VG} Verblijfsgebied 4 (Bedgebied)	2,96	0,00	0,00	2,61	19,92	1,99

Ruimten


Aand	Omschr	Vr	Functie	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;min [m²]
Begane grond								
0.9	Garage/berging	Nee	Overige functie	3,62	5,24	2,63	18,97	0,00
0.7	Keuken	Ja	Woonfunctie	5,86	3,41	2,63	19,98	0,50
0.8	Bijkeuken	Nee	Woonfunctie	3,38	2,30	2,63	7,77	0,00
0.6	Woonkamer	Ja	Woonfunctie	8,61	4,18	2,63	35,99	0,50
0.1	Entree	Nee	Woonfunctie	4,16	3,41	2,63	14,19	0,00
0.10	Techniek	Nee	Woonfunctie	3,38	1,34	2,63	4,53	0,00
-	Buitenbergruimte (niet op tekening)	Nee	Overige functie	2,50	2,00	2,63	5,00	0,00
-	Buitenruimte	Nee	Overige functie	20,00	30,00	2,63	600,00	0,00
0.4	Slaapkamer 1	Ja	Woonfunctie	3,38	4,19	2,63	14,16	0,50
0.5	Badkamer 1	Nee	Woonfunctie	2,11	3,38	2,63	7,13	0,00
0.2	Meterkast	Nee	Woonfunctie	0,40	1,00	2,63	0,40	0,00
0.3	Toilet	Nee	Woonfunctie	1,61	1,00	2,63	1,61	0,00
Verdieping								
1.1	Overloop	Nee	Woonfunctie	4,75	1,00	2,61	4,75	0,00
1.4	Slaapkamer 3	Ja	Woonfunctie	4,62	3,58	2,61	10,30	0,50
1.5	Slaapkamer 4	Ja	Woonfunctie	4,21	3,55	2,61	9,62	0,50
1.2	Slaapkamer 2	Ja	Woonfunctie	3,38	7,44	2,61	15,08	0,50
1.3	Badkamer 2	Nee	Woonfunctie	3,58	3,00	2,61	9,75	0,00



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

Overzicht gebruikte constructies

Aand	Konstr.type	Omschr	LTA [-]	L [m]	B [m]	A [m ²]	Ln [m]	Bn [m]	An [m ²]
DvkA16	Buitenraam	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvdeur	Buitenraam	Deur (>65% glas) / raam	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dkr	Dakraam	Dakraam HR++ (U=1,64)	0,70	1,40	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00




BINK
software

Brunsveld Veerbeek ingenieurs NL B.V.
Aalten

Daglichtberekening


Project	: 217-018	Omschr.	: 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum	: 3-7-2017	Plaats	: ZELHEM
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Vrijstaande woning



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning


Overzicht vlakken per ruimte

Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr. type	Grenst. a: In vlak	Stand [°]	LTA [-]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
{-} Buitenbergruimte (niet op tekening)									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{-} Buitenruimte									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.1} Entree									
DvkA1	Raam, kozijn met HR++ glas (U= Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,60	0,60	0,72
DvkA1	Raam, kozijn met HR++ glas (U= Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,60	2,40	1,08
{0.10} Techniek									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.2} Meterkast									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.3} Toilet									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
{0.4} Slaapkamer 1									
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_T Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,85	1,50	0,95
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_T Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,85	1,50	0,95
{0.5} Badkamer 1									
DvkA1	Raam, kozijn met HR++ glas (U= Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,30	0,60	0,14
{0.6} Woonkamer									
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	0,40	0,39
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	1,40	1,37
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,10	0,50	0,41
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,10	0,50	0,41
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_T Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,10	1,40	1,16
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_T Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,10	1,40	1,16
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	1,40	1,37
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	1,40	1,37
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	0,40	0,39
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	0,40	0,39
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	0,40	0,39
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	1,40	1,37
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,50	2,40	0,90
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,50	2,40	0,90
Dvdeu	Deur (>65% glas) / raam { O 90} Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,90	2,40	1,62
Dvdeu	Deur (>65% glas) / raam { O 90} Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,90	2,40	1,62
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	0,40	0,39
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,30	1,40	1,37
{0.7} Keuken									
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,80	0,40	0,24
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,80	0,40	0,24
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,80	2,00	1,20
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,80	2,00	1,20
Dvdeu	Deur (>65% glas) / raam { Z 90} Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,00	2,40	1,80
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,20	0,40	0,36
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,20	0,40	0,36
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,20	2,00	1,80
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,20	2,00	1,80
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	1,20	2,00	1,80
{0.8} Bijkeuken									
DvkA1	Raam, kozijn met HR++ glas (U= Buitenraam	Buitenluc	Geen	90	0,70	380	0,50	1,00	0,38
{0.9} Garage/berging									



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr. type	Grenst. az. ln vlak	Stand [°]	LTA [-]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) {	Buitenraam	Buitenluc. Geen	90	0,70	380	0,90	0,50	0,34
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_T	Buitenraam	Buitenluc. Geen	90	0,70	380	0,90	0,50	0,34
{1.1} Overloop									
DvkA1	Raam, kozijn met HR++ glas (U=	Buitenraam	Buitenluc. Geen	90	0,70	380	1,60	0,50	0,60
{1.2} Slaapkamer 2									
dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60	Dakraam	Buitenluc. Geen	60	0,70	366	1,40	0,90	1,01
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_T	Buitenraam	Buitenluc. Geen	90	0,70	380	0,60	1,35	0,69
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) {	Buitenraam	Buitenluc. Geen	90	0,70	380	0,60	1,35	0,69
{1.3} Badkamer 2									
dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60	Dakraam	Buitenluc. Geen	60	0,70	366	1,40	0,90	0,95
{1.4} Slaapkamer 3									
dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { Z 60	Dakraam	Buitenluc. Geen	60	0,70	366	1,40	0,90	1,01
dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60	Dakraam	Buitenluc. Geen	60	0,70	366	1,40	0,90	1,01
{1.5} Slaapkamer 4									
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_T	Buitenraam	Buitenluc. Geen	90	0,70	380	0,65	1,35	0,75
DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) {	Buitenraam	Buitenluc. Geen	90	0,70	380	0,65	1,35	0,75




BINK
software

Brunsveld Veerbeek ingenieurs NL B.V.
Aalten

Daglichtberekening

Project	: 217-018	Omschr.	: 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum	: 3-7-2017	Plaats	: ZELHEM
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Vrijstaande woning




Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

Overzicht belemmeringen en overstekken per ruimte

Overzicht belemmeringer

Omschrijving		Hpeil [m]	Hvl [m]	Stand [°]	alfa [°]	Afst [m]	Hgte [m]
{-} Buitenbergruimte (niet op tekening)							
-	-	-	-	-	-	-	-
{-} Buitenruimte							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.1} Entree							
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { W	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { W	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
{0.10} Techniek							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.2} Meterkast							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.3} Toilet							
-	-	-	-	-	-	-	-
{0.4} Slaapkamer 1							
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN {	Vereenvoudigd	0,00	1,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN {	Vereenvoudigd	0,00	1,00	90	20	0,00	0,00
{0.5} Badkamer 1							
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { N	Vereenvoudigd	0,00	1,90	90	20	0,00	0,00
{0.6} Woonkamer							
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN {	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN {	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Deur (>65% glas) / raam { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Deur (>65% glas) / raam { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{0.7} Keuken							
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Deur (>65% glas) / raam { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	2,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,00	90	20	0,00	0,00
{0.8} Bijkeuken							




Project	: 217-018	Omschr.	: 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum	: 3-7-2017	Plaats	: ZELHEM
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Vrijstaande woning

Omschrijving		Hpeil [m]	Hvl [m]	Stand [°]	alfa [°]	Afst [m]	Hgte [m]
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { O Vereenvoudigd		0,00	1,30	90	20	0,00	0,00
{0.9} Garage/berging							
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { N 90} Vereenvoudigd		0,00	1,90	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN { Vereenvoudigd		0,00	1,90	90	20	0,00	0,00
{1.1} Overloop							
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { W Vereenvoudigd		2,96	0,00	90	20	0,00	0,00
{1.2} Slaapkamer 2							
Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60} Vereenvoudigd		2,96	1,00	60	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN { Vereenvoudigd		2,96	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { N 90} Vereenvoudigd		2,96	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.3} Badkamer 2							
Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60} Vereenvoudigd		2,96	1,00	60	20	0,00	0,00
{1.4} Slaapkamer 3							
Dakraam HR++ (U=1,64) { Z 60} Vereenvoudigd		2,96	1,00	60	20	0,00	0,00
Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60} Vereenvoudigd		2,96	1,00	60	20	0,00	0,00
{1.5} Slaapkamer 4							
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN { Vereenvoudigd		2,96	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90} Vereenvoudigd		2,96	0,60	90	20	0,00	0,00


Overzicht overstekken

Omschrijving		Hvl [m]	Stand [°]	beta [°]	H overstek [m]	D overstek [m]
{-} Buitenbergruimte (niet op tekening)						
-	-	-	-	-	-	-
{-} Buitenruimte						
-	-	-	-	-	-	-
{0.1} Entree						
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { W Vereenvoudigd		2,00	90	52	0,00	0,00
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { W Vereenvoudigd		0,00	90	23	0,00	0,00
{0.10} Techniek						
-	-	-	-	-	-	-
{0.2} Meterkast						
-	-	-	-	-	-	-
{0.3} Toilet						
-	-	-	-	-	-	-
{0.4} Slaapkamer 1						
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN { Vereenvoudigd		1,00	90	27	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN { Vereenvoudigd		1,00	90	27	0,00	0,00
{0.5} Badkamer 1						
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { N Vereenvoudigd		1,90	90	52	0,00	0,00
{0.6} Woonkamer						
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 90} Vereenvoudigd		2,00	90	62	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 90} Vereenvoudigd		0,60	90	28	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 90} Vereenvoudigd		2,00	90	57	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 90} Vereenvoudigd		2,00	90	57	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN { Vereenvoudigd		0,60	90	28	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN { Vereenvoudigd		0,60	90	28	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90} Vereenvoudigd		0,60	90	28	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90} Vereenvoudigd		0,60	90	28	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90} Vereenvoudigd		2,00	90	62	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90} Vereenvoudigd		2,00	90	62	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90} Vereenvoudigd		2,00	90	62	0,00	0,00
Bink Aeq berekening volgens NEN 2057, NEN 2916 en Bouwbesluit.		Licentie 99458		v8.10.0.2	3-7-2017 8:50:15	Blz. 27



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

Omschrijving		Hv [m]	Stand [°]	betaH [°]	overstek [m]	overstek [m]
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	28	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	68	0,50	3,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	68	0,50	3,00
Deur (>65% glas) / raam { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	68	0,50	3,00
Deur (>65% glas) / raam { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	68	0,50	3,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	2,00	90	62	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	28	0,00	0,00
{0.7} Keuken						
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	2,00	90	81	0,50	4,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	2,00	90	81	0,50	4,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	70	0,90	4,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	70	0,90	4,00
Deur (>65% glas) / raam { Z 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	72	0,50	4,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	2,00	90	62	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	2,00	90	62	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	2,00	90	62	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	28	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	28	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90}	Vereenvoudigd	0,00	90	28	0,00	0,00
{0.8} Bijkeuken						
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { O	Vereenvoudigd	1,30	90	37	0,00	0,00
{0.9} Garage/berging						
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { N 90}	Vereenvoudigd	1,90	90	57	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN {	Vereenvoudigd	1,90	90	57	0,00	0,00
{1.1} Overloop						
Raam, kozijn met HR++ glas (U=1,64) { W	Vereenvoudigd	0,00	90	90	0,00	0,00
{1.2} Slaapkamer 2						
Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60}	Vereenvoudigd	1,00	60	48	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN {	Vereenvoudigd	0,60	90	29	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { N 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	29	0,00	0,00
{1.3} Badkamer 2						
Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60}	Vereenvoudigd	1,00	60	48	0,00	0,00
{1.4} Slaapkamer 3						
Dakraam HR++ (U=1,64) { Z 60}	Vereenvoudigd	1,00	60	48	0,00	0,00
Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60}	Vereenvoudigd	1,00	60	48	0,00	0,00
{1.5} Slaapkamer 4						
Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OPENEN {	Vereenvoudigd	0,60	90	29	0,00	0,00
Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	29	0,00	0,00



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

Aeq resultaten per ruimte

{0.4} Slaapkamer 1

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 3,38 [m]
Netto breedte : 4,19 [m]
Vloeroppervlakte : 14,16 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Licht in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
90	DvkA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64) Buitenraam		Buitenluc Geen	0,70	90	380	0,85	1,50	0,95
89	DvkA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64) Buitenraam		Buitenluc Geen	0,70	90	380	0,85	1,50	0,95

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
90	DvkA1f Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OI	0,70	0,95	1,00	27	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,95	0,72
89	DvkA1f Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE OI	0,70	0,95	1,00	27	20	0,00	0,00	1,00	0,76	0,95	0,72
		1,90								1,90		1,44

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,44 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 10,17 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

{0.6} Woonkamer

Invoergegevens


Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)
Netto lengte : 8,61 [m]
Netto breedte : 4,18 [m]
Vloeroppervlakte : 35,99 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
96	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	0,40	0,39
95	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	1,40	1,37
94	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,10	0,50	0,41
93	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,10	0,50	0,41
92	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,10	1,40	1,16
91	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,10	1,40	1,16
155	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	1,40	1,37
154	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	1,40	1,37
153	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	0,40	0,39
152	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	0,40	0,39
98	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	0,40	0,39
97	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	1,40	1,37
104	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	0,50	2,40	0,90
103	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	0,50	2,40	0,90
102	Dvdeur Deur (>65% glas) / raam { O Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	0,90	2,40	1,62
101	Dvdeur Deur (>65% glas) / raam { O Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	0,90	2,40	1,62
100	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	0,40	0,39
99	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,30	1,40	1,37

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
96	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 9	0,70	0,39	2,00	62	20	0,00	0,00	1,00	0,46	0,39	0,18
95	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 9	0,70	1,37	0,60	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,37	1,04
94	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 9	0,70	0,41	2,00	57	20	0,00	0,00	1,00	0,54	0,41	0,22
93	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { W 9	0,70	0,41	2,00	57	20	0,00	0,00	1,00	0,54	0,41	0,22
92	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE O	0,70	1,16	0,60	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,16	0,88
91	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64)_TE O	0,70	1,16	0,60	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,16	0,88
155	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 9	0,70	1,37	0,60	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,37	1,04
154	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 9	0,70	1,37	0,60	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,37	1,04
153	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 9	0,70	0,39	2,00	62	20	0,00	0,00	1,00	0,46	0,39	0,18
152	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 9	0,70	0,39	2,00	62	20	0,00	0,00	1,00	0,46	0,39	0,18
98	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 9	0,70	0,39	2,00	62	20	0,00	0,00	1,00	0,46	0,39	0,18
97	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 9	0,70	1,37	0,60	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,37	1,04
104	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 9	0,70	0,90	0,00	68	20	0,00	0,00	1,00	0,34	0,60	0,20
103	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 9	0,70	0,90	0,00	68	20	0,00	0,00	1,00	0,34	0,60	0,20
102	Dvdeur	Deur (>65% glas) / raam { O 90}	0,70	1,62	0,00	68	20	0,00	0,00	1,00	0,34	1,08	0,37
101	Dvdeur	Deur (>65% glas) / raam { O 90}	0,70	1,62	0,00	68	20	0,00	0,00	1,00	0,34	1,08	0,37
100	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 9	0,70	0,39	2,00	62	20	0,00	0,00	1,00	0,46	0,39	0,18
99	DvKA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 9	0,70	1,37	0,60	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,37	1,04
			16,98								15,30		9,45



BINK
software

Brunsveld Veerbeek ingenieurs NL B.V.
Aalten


Daglichtberekening

Project	: 217-018	Omschr.	: 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum	: 3-7-2017	Plaats	: ZELHEM
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Vrijstaande woning

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m ²]
Totaal behaalde Aeq	:	9,45	[m ²]
Percentage van vloeroppervlak	:	26,26	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

{0.7} Keuken

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 5,86 [m]
Netto breedte : 3,41 [m]
Vloeroppervlakte : 19,98 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
109	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	0,80	0,40	0,24
108	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	0,80	0,40	0,24
107	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	0,80	2,00	1,20
106	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	0,80	2,00	1,20
105	Dvdeur Deur (>65% glas) / raam { Z Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,00	2,40	1,80
115	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,20	0,40	0,36
114	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,20	0,40	0,36
113	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,20	0,40	0,36
112	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,20	2,00	1,80
111	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,20	2,00	1,80
110	DvKA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64 Buitenraam	Buitenluc Geen		0,70	90	380	1,20	2,00	1,80

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]		
109	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90	0,70	0,24	2,00	81	20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,24	0,00		
108	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90	0,70	0,24	2,00	81	20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,24	0,00		
107	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90	0,70	1,20	0,00	70	20	0,00	0,00	1,00	0,29	0,72	0,21		
106	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { Z 90	0,70	1,20	0,00	70	20	0,00	0,00	1,00	0,29	0,72	0,21		
105	Dvdeur	Deur (>65% glas) / raam { Z 90}	0,70	1,80	0,00	72	20	0,00	0,00	1,00	0,24	1,20	0,29		
115	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90	0,70	0,36	2,00	62	20	0,00	0,00	1,00	0,46	0,36	0,17		
114	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90	0,70	0,36	2,00	62	20	0,00	0,00	1,00	0,46	0,36	0,17		
113	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90	0,70	0,36	2,00	62	20	0,00	0,00	1,00	0,46	0,36	0,17		
112	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90	0,70	1,80	0,00	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,08	0,82		
111	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90	0,70	1,80	0,00	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,08	0,82		
110	DvkA1f	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { O 90	0,70	1,80	0,00	28	20	0,00	0,00	1,00	0,76	1,08	0,82		
												11,16		7,44	3,66

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 3,66 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 18,32 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

{1.2} Slaapkamer 2

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 3,38 [m]
Netto breedte : 7,44 [m]
Vloeroppervlakte : 15,08 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
118	dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60 }	Dakraam	Buitenluc Geen	0,70	60	366	1,40	0,90	1,01
122	DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	380	0,60	1,35	0,69
121	DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) Buitenraam	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,70	90	380	0,60	1,35	0,69

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
118	dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60 }	0,70	1,01	1,00	48	20	0,00	0,00	1,00	0,88	0,69	0,60
122	DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) TE O	0,70	0,69	0,60	29	20	0,00	0,00	1,00	0,75	0,69	0,52
121	DvkA1	Raam, koz. en HR++ (U=1,64) { N 90 }	0,70	0,69	0,60	29	20	0,00	0,00	1,00	0,75	0,69	0,52
			2,39									2,07	1,64

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,64 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 10,88 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

{1.4} Slaapkamer 3

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 4,62 [m]
Netto breedte : 3,58 [m]
Vloeroppervlakte : 10,30 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
120	dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { Z	Dakraam	Buitenluc Geen	0,70	60	366	1,40	0,90	1,01
119	dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { O	Dakraam	Buitenluc Geen	0,70	60	366	1,40	0,90	1,01

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
120	dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { Z 60}	0,70	1,01	1,00	48	20	0,00	0,00	1,00	0,88	0,69	0,60
119	dkr	Dakraam HR++ (U=1,64) { O 60}	0,70	1,01	1,00	48	20	0,00	0,00	1,00	0,88	0,69	0,60
			2,02									1,38	1,21

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,21 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 11,75 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

{1.5} Slaapkamer 4

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie
Bouwlaag : Verdieping
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Netto lengte : 4,21 [m]
Netto breedte : 3,55 [m]
Vloeroppervlakte : 9,62 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m ²]
124	DvkA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64) Buitenraam		Buitenluc Geen	0,70	90	380	0,65	1,35	0,75
123	DvkA: Raam, koz. en HR++ (U=1,64) Buitenraam		Buitenluc Geen	0,70	90	380	0,65	1,35	0,75

Resultaten:

Nr	Aand Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m ²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m ²]	Anuitw [m ²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m ²]	Aeq [m ²]
124	DvkA1 Raam, koz. en HR++ (U=1,64) TE O	0,70	0,75	0,60	29	20	0,00	0,00	1,00	0,75	0,75	0,56
123	DvkA1 Raam, koz. en HR++ (U=1,64) Z 9	0,70	0,75	0,60	29	20	0,00	0,00	1,00	0,75	0,75	0,56
		1,50								1,50		1,13

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,13 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 11,75 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

Resumé Aeq verblijfsgebieden (NEN 2057)

{VG} Verblijfsgebied 1 (Bedgebied)

Invoergegevens


Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 14,16 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
0.4	Slaapkamer 1	3,38	4,19	2,63	14,16	1,44
					14,16	1,44

Resumé

Totaal eis Aeq : 1,42 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,44 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 10,17 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 217-018 Omschr. : 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum : 3-7-2017 Plaats : ZELHEM
Gebouwtype : Woning Gebouw : Vrijstaande woning

{VG} Verblijfsgebied 2**Invoergegevens**


Gebouwtype : Woning
Bouwlaag : Begane grond
Peilhoogte : 0 [m]
Netto lengte : 0,00 [m]
Netto breedte : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte : 55,97 [m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m ²]	Aeq [m ²]
0.7	Keuken	5,86	3,41	2,63	19,98	3,66
0.6	Woonkamer	8,61	4,18	2,63	35,99	9,45
					55,97	13,12

Resumé

Totaal eis Aeq : 5,60 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 13,12 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 23,44 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project	: 217-018	Omschr.	: 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum	: 3-7-2017	Plaats	: ZELHEM
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Vrijstaande woning

{VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Verdieping	
Peilhoogte	:	2,96	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	15,08	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
1.2	Slaapkamer 2	3,38	7,44	2,61	15,08	1,64
					15,08	1,64

Resumé

Totaal eis Aeq	:	1,51	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,64	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	10,88	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 217-018	Omschr.	: 217-018 NIEUWBOUW WONING FAM. W. POTMAN
Mutatiedatum	: 3-7-2017	Plaats	: ZELHEM
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Vrijstaande woning

{VG} Verblijfsgebied 4 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Verdieping	
Peilhoogte	:	2,96	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	19,92	[m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
1.4	Slaapkamer 3	4,62	3,58	2,61	10,30	1,21
1.5	Slaapkamer 4	4,21	3,55	2,61	9,62	1,13
					19,92	2,33

Resumé

Totaal eis Aeq	:	1,99	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	2,33	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	11,7	[%]

De behaalde Aeq voldoet