



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: PZH-2017-614514599 DOS-2012-0006220
uw brief van: 29 september 2017
ons kenmerk: 17.072537 V62195
bijlagen: 3
inlichtingen: P. Dukker
doorkiesnummer: +31713063460
onderwerp: Revisietekeningen

Provincie Zuid-Holland
t.a.v. de heer M.M. van Vilsteren
Postbus 90602
2509 LP 'S GRAVENHAGE

Leiden, -2 NOV. 2017

Geachte heer van Vilsteren,

In 2015 is er overleg gevoerd over de vervanging van de bestaande oeverconstructie Gouwe tussen km 26,90 en km 27,64. Op deze locatie is de nieuwe oeverconstructie deels landinwaarts ten opzichte van de bestaande oeverlijn geplaatst en is de Gouwe verbreed.

Middels een brief van 29 januari 2015 met kenmerk 15.003162 hebben wij u er op gewezen dat het plaatsen van de oeverconstructies achter de bestaande oeverlijn en het afgraven van het aanwezige grondlichaam consequenties zou hebben voor de stabiliteit van de kering. In dit kader hebben wij met u afspraken gemaakt over de locatie van oeverconstructie. Deze afspraken zijn vastgelegd in watervergunning V62195.

Het werk is in 2016 uitgevoerd. Uit de revisiegegevens die oktober 2016 zijn toegestuurd blijkt de damwand te ver landinwaarts te zijn geplaatst en te veel van het grondlichaam te zijn afgegraven. Het ontwerp voldoet hiermee niet aan hetgeen waarvoor vergunning is verleend.

Dit is 19 oktober 2016 en 11 januari 2017 aan Movares gemeld. Op 6 april 2017 is er door Sweco een notitie met referentienummer SWNL0203979 opgesteld. Er zijn door Sweco drie dwarsprofielen beoordeeld. Voor dwarsprofiel 12 is een nadere stabiliteitsanalyse uitgevoerd.

Op 6 september 2017 is aangegeven dat de op 6 april 2017 overgelegde berekening niet voldeed en een waarschuwing afgegeven. Naar aanleiding hiervan is op 29 september 2017 (geregistreerd in corsa: 17.090327) een nieuwe berekening toegestuurd, waarbij de rekenwaarden uit Nota Waterkeringen deel III zijn toegepast. Middels een mail van 23 oktober 2017 van Jana Steenbergen-Kajabová is de schematisering nader toegelicht.

Overwegende:

- dat middels de overgelegde berekening van 29 september 2017, ondanks de binnenwaartse verplaatsing van de damwand, is aangetoond dat er voldoende restbreedte overblijft en de binnenwaartse stabiliteit is gewaarborgd;
- dat conform de gewijzigde tekeningen 1679 m² water wordt gegraven en 808 m² wordt gedempt;

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net
BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

is besloten inzake vergunning V62195:

- I. punt a. van de dictum van het besluit te wijzigen in:
- a. het dempen van 808 m² boezemwater en het ter compensatie gebruik maken van het water waarvoor een melding is ontvangen;
- II. de volgende tekeningen en notitie:
- As-Built met besteksnummer 2014-9680, nr. BG-AB-01 d.d. 23 november 2016;
 - As-Built vooraanzicht damwand gezien vanaf het water met besteksnummer 2014-9680 nr. BG-AB-02 d.d. 23 november 2016;
 - Waterbalans na uitvoering met besteksnummer 2014-9680 nr. BG-AB-02 d.d. 23 november 2016;
- aan de vergunning toe te voegen.

Bezwaren

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Zuid-Oost