

RUIMTEGEGEVENS *logiesfunctie*

RUIMTE	OMSCHRIJVING	VERBLIJFS- RUIMTE	VENTILATIE min. capaciteit	VENTILATIE voorziening
01	entree	verkeersruimte	-	-
02	meterkast	meterruimte	2.0dm³/s	vent.-sleuven in/onder deur
03	slaapkamer	verblijfsruimte	12,4m²	6,4dm³/s per persoon
04	hal	verkeersruimte	-	-
05	keuken	verblijfsruimte	13,9m²	6,4dm³/s pp, >21.0dm³/s
06	woonkamer	verblijfsruimte	42,1m²	6,4dm³/s per persoon
07	hal	verkeersruimte	-	-
08	badkamer	badruimte	-	14.0dm³/s
09	bijkeuken	bergruimte	-	14.0dm³/s
10	bijkeuken	bergruimte	-	-
11	berging	bergruimte	-	-
12	toilet	toiletruimte	-	7.0dm³/s
101	overloop	verkeersruimte	-	-
102	slaapkamer	verblijfsruimte	9,4m²	6,4dm³/s per persoon
103	slaapkamer	verblijfsruimte	6,9m²	6,4dm³/s per persoon
104	slaapkamer	verblijfsruimte	13,6m²	6,4dm³/s per persoon
105	gang	verkeersruimte	-	-
106	slaapkamer	verblijfsruimte	11,3m²	6,4dm³/s per persoon
107	slaapkamer	verblijfsruimte	11,7m²	6,4dm³/s per persoon
108	slaapkamer	verblijfsruimte	10m²	6,4dm³/s per persoon
109	slaapkamer	verblijfsruimte	10,1m²	6,4dm³/s per persoon
110	slaapkamer	verblijfsruimte	10m²	6,4dm³/s per persoon
111	slaapkamer	verblijfsruimte	10m²	6,4dm³/s per persoon
112	slaapkamer	verblijfsruimte	11,3m²	6,4dm³/s per persoon
113	slaapkamer	verblijfsruimte	10m²	6,4dm³/s per persoon
114	wasruimte	bergruimte	-	14.0dm³/s
115	slaapkamer	verblijfsruimte	11,5m²	6,4dm³/s per persoon
				(natuurlijke toevoer d.m.v. ventilatioeroosters in ramen, dak of te openen klepramen)

Het logiesgebouw (max. 24) personen:

- Gebruiksoppervlakte totaal 363,8 m2 aanwezig;
- 5 toiletten aanwezig, minimaal 1 toilet per 8 personen;
- 3 douches aanwezig, minimaal 1 douche per 8 personen;
- 12 kookpitten aanwezig, minimaal 1 kookpit per 2 personen;
- Geen daglicht-eis volgens BB2012;
- Ventilatie-eis 6,4 dm3/s per persoon;
- Koelkast, min. 30 liter per persoon aanwezig;



MAATVOERING IN HET WERK BEPALEN IN OVERLEG MET DE DIRECTIE					
wijz. A		wijz. B		wijz. C	
				wijz. D	
					wijz. E



Hollands Kroon Architectuur

Graslaan 31
1761 LN Anna Paulowna
tel. 0223-523745
www.hkarchitectuur.nl
info@hkarchitectuur.nl

André Rijnders architect bna

Opdr.gever: Huijg Breezand B.V. Schorweg 44, 1764 MD, Breezand	Get. : C.M. Datum : 20-10-2016
Project : Huisvesting arbeidsmigranten bedrijfswoning Schorweg 44, 1764 MD, Breezand	Werknr. : 16.466 Schaal : -
Onderdeel : Fase 5; Definitief Ontwerp Renvooi 1	Formaat: A3 Bladnr. : DO-03