

Analyse trap

Bouwbesluit Afdeling 2.5, paragraaf 2.5.1 Nieuwbouw

2.33 Afmetingen trap

Voldoet. Trap voldoet aan de afmetingen zoals in de tabel weergegeven. De trappen zijn gerealiseerd met een optrede van 200mm en een aantrede van 200mm.



2.34 Trapbordes

Voldoet. Trappen sluiten aan op een vloer. Eén trap heeft een tussenbordes gelijk aan de breedte van de trap.



2.35 Leuning

Voldoet. Trappen zijn voorzien van een leuning tussen de 0,8 en 1,0 meter.



Analyse balustrade

Bouwbesluit Afdeling 2.3, paragraaf 2.3.1 Nieuwbouw

2.17 Aanwezigheid

Voldoet. De vloerranden zijn voorzien van balustrades.



2.18 Hoogte

Voldoet. De afscheidingen zijn ten minste 1 meter hoog.



2.19 Openingen

Voldoet. Openingen zijn niet groter dan 0,5 meter. Horizontaal gemeten afstand is niet groter dan 0,05 meter. Bovenregel heeft geen onderbrekingen groter dan 0,1 meter.

