

Bij het tankstation, aan de Allerheiligenweg 100 te Breda, is sprake van aflevering van motorbrandstoffen zonder toezicht, op minder dan 20 meter van gevoelige objecten van derden. Het dichtstbijzijnde gevoelige object bevindt zich op ca. 7 meter van de afleverzuil.

Teneinde de gevolgen van een eventuele plasbrand te beperken worden de volgende aanvullende maatregelen genomen:

- De maximum afgifte van licht ontvlambare motorbrandstoffen wordt gelimiteerd op 80 liter per tankbeurt
- Er wordt een periodieke controle uitgevoerd op deugdelijke werking van de afvoersystemen. Wekelijks worden de goten en putten gecontroleerd op hun goede werking. Hiervan wordt een rapportage bijgehouden.

De eerder genoemde maatregelen zijn aanvullend aan de in het BARIM / RARIM genoemde systemen en controles zoals:

- Temperatuur gevoelige elementen in de afleverzuilen
- Halfjaarlijkse inspectie van de OBAS
- Noodstop voor het stilleggen van de verkoop.

Door de goede werking van het afvoersysteem te borgen kan in geval van een calamiteit worden gegarandeerd dat een groot deel van de maximaal 80 liter licht ontvlambare motorbrandstoffen in het afvoersysteem opgevangen wordt. Hierdoor kan gegarandeerd worden een eventuele plas niet groter zal worden dan 1 m^2 . Gezien de positie waar deze zich bevindt op het terrein (naast het pompeiland, op minimaal 7 meter van het object van derden) kan gegarandeerd worden dat de maximale vuurbelasting niet meer zal bedragen dan 10 kW/m^2 .

Verzocht wordt aanvullende voorschriften op te nemen in de beschikking aanvullend aan de voorschriften in het BARIM en RARIM, te weten:

- Beperking van de maximale doorzet licht ontvlambare motorbrandstoffen per tankbeurt op 80 liter
- Wekelijkse controle en rapportage op een goede werking van het afvoersysteem



Gemeente Breda

V&V

Bijlage 2 bij besluit
2015/0541-V1