

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z47196/O91516

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 10 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van Coöperatie Midden-Brabantglas U.A., Chaamseweg-Hazenbergh 19, 5113BH te Ulicoten. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3244153. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z47196/O91516. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag is bij machtiging ingediend door Spitters Elektrotechniek B.V. te Waalre.

De aanvraag heeft betrekking op het leggen van kabels en leidingen op 9 locaties in een beschermingszone van een a-watgang en profiel van vrije ruimte door middel van gestuurde boringen.

De 9 locaties bevinden zich rond het perceel, kadastraal bekend als gemeente Helvoirt, sectie D, nummer 4344. De activiteiten vinden plaats in/nabij de watgangen, die bij het waterschap bekend zijn onder code ZL 1, ZL 12, ZL 16, ZL 20 en ZL 25 en worden beschouwd als a-watren. Dit is de buurt van de Gijzel 52 te Helvoirt.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op genoemde 9 locaties worden onder de a-watgangen en de profielen van vrije ruimte, glasvezel kabels door middel van gestuurde boringen aangelegd.

Aan weerszijde van de watgangen zijn profielen van vrije ruimte (pvvr) aanwezig met een breedte van 25 meter vanuit de insteek/rand duiker met als doelrealisatie, natte natuurzone en meandering.

De 9 gestuurde boringen blijven zoveel als mogelijk is uit de profielen van vrije ruimten. De plaats van de gestuurde boringen zijn ter plaatse van de locaties besproken met het Waterschap.

De lengtes van de 9 gestuurde boring variëren van 23 meter tot 111 meter.

Op grond van artikel 3.1, eerst lid en derde lid, Keur Waterschap de Dommel 2015, is het verboden om zonder vergunning kabels en leidingen aan te leggen en te behouden in een oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone hiervan. Tevens is het verboden om kabels en leidingen aan te leggen en te behouden in een profiel van vrije ruimte.

Hierdoor is de vergunningplicht van toepassing en is er getoetst aan de beleidsregel 7 “Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen” Waterschap De Dommel 2016.

Zoals op de tekeningen die bij de aanvraag zijn ingediend is aangegeven, zullen de glasvezelkabels op ten minste 1 meter onder de watgangen, taluds, beschermingszone's en pvvr, worden aangelegd.

Volgens de beleidsregel dienen de kabels ten minste 1 meter onder de waterbodem, beschermingszone's, taluds en pvvr worden aangelegd.

Wanneer een en ander volgens de ingediende tekeningen wordt uitgevoerd, wordt voldaan aan de gestelde criteria zoals opgenomen in de beleidsregel.

Zoals gesteld kan vergunning worden verleend voor het aanleggen van kabels en leidingen door middel van 9 gestuurde boringen onder watgangen ZL1, ZL 12, ZL 16, ZL 20 en ZL 25, beschermingszone en pvvr op grond de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Voor het maken van de aangevraagde 4 gestuurde boringen onder een a-watgang zonder pvvr geldt Algemene Regel 16 Kabels en leidingen in en nabij a- wateren en b-wateren Waterschap De Dommel 2016. Er is geen meldplicht.

In deze vergunning worden deze zaken daarom niet meer meegenomen.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Coöperatieve Midden Brabantglas u.a. Chaamseweg-Hazenberg 19 te Ulicoten.

De vergunning heeft betrekking op het gebruik maken van oppervlaktewaterlichamen, beschermingszone's en pvvr in de watgangen ZL1, ZL 12, ZL 16, ZL 20 en ZL 25 door middel van het maken van 9 gestuurde boringen voor glasvezel kabels.

Deze activiteiten vinden plaats rond het perceel, kadastraal bekend als gemeente Helvoirt sectie D nummer 4344, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekeningen:

VE001-W01 (2 boringen);
VE002-W01;
VE04-001-W01;
VE04-002-W02;
VE05-002-W01;
VE05-002-W03;
VE06-001-W03;
VE06-001-W04.

Onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Kabels en leidingen

1. De kabels en leidingen moeten conform de tekeningen, minimaal 1 meter beneden de bodem, onder de taludvlakken, de beschermingszone's/onderhoudsstroken en pvv van de watergangen worden aangelegd.
2. De kruisingen worden uitgevoerd door middel van gestuurde boringen.
3. De kabels en leidingen onder de beschermingszone's bezitten voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de oppervlaktewaterlichamen
4. Indien de onderhoudsstroken en het profiel langs en in de watergangen door de werkzaamheden mochten zijn beschadigd, dienen deze na het leggen van de leidingen zodanig in oude staat te worden hersteld, dat het aan de watergangen uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Profiel van vrije ruimte

5. De oevers en bodem in de profielen van vrije ruimte mogen niet worden vastgelegd ter bescherming van de leidingen. Als door gevolg van meanderen niet meer aan de gestelde normen kan worden voldaan, dient de bestaande leidingen door en op kosten van de leidingbeheerder te worden aangepast.

Boxtel, 10 november 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
Procesmanager Verlenen vergunningen