

Pand Z, Rotterdam - Integraal Plan Brandveiligheid

Pand Z, Hart van Zuid Definitief ontwerp Integraal Plan Brandveiligheid

GEMEENTE ROTTERDAM BRANDPREVENTIECOMMISSIE	
CDSDSEF 2017/07/31 13:35:48 PM CEST	CDMARHOU1 2017/08/10 01:02:08 PM CEST
vergunningen: AKKOORD	
deel 1	

Status	definitief
Versie	004
Rapport	B.2015.0134.02.R002
Datum	26 juli 2017

Uitgangsdocus: blz 40, 12.7
bij : Algemeen
Deze toevoegen:
Dit betekent wel dat er gemotoriseerde brandkleppen toegepast moeten worden omdat anders rook zich via de kanalen kan verplaatsen van subcompartiment naar subcompartiment.