

# WATERVERGUNNING

**Vervangen stalen lagedruk gasleiding door PE lagedruk gasleiding ter plaatse van Dijkweg en Dijksteeg te Meers**

**Documentnummer: 2017-D60836**

**Zaaknummer: 2017-Z6440**

**Datum: 16 november 2017**



## INHOUDSOPGAVE

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....   | 3  |
| 2   | Conclusie .....   | 3  |
| 3   | Besluit .....   | 3  |
| 4   | Ondertekening.....  | 4  |
| 5   | Voorschriften.....  | 5  |
| 5.1 | Voorschriften algemene aard.....  | 5  |
| 5.2 | Specifieke voorschriften.....   | 7  |
| 6   | Aanvraag.....   | 9  |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag.....  | 9  |
| 6.2 | Locatie .....   | 9  |
| 6.3 | Overgangsbesluit Waterschap Limburg .....   | 9  |
| 6.4 | Vergunningplichtige handelingen .....   | 10 |
| 7   | Toetsing aanvraag .....   | 11 |
| 7.1 | Algemeen .....  | 11 |
| 7.2 | Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist ..... | 11 |
| 8   | Procedure en rechtsbescherming .....  | 13 |
| 8.1 | Procedure.....  | 13 |
| 8.2 | Rechtsbescherming.....  | 13 |
| 9   | Mededelingen.....   | 14 |
| 10  | Bijlagen .....  | 14 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 juli 2017 een aanvraag ontvangen van Enexis, regiokantoor Maastricht, Willem Alexanderweg 80, 6222 NC te Maastricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

De aanvraag betreft het aanleggen en behouden van een PE lagedruk gasleiding (diameter 63 mm) en het verwijderen van een bestaande stalen lagedruk gasleiding. De locatie betreft de kernzone, beschermingszone en profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Meers-Maasband, kadastraal bekend als gemeente Stein, sectie Elsloo D, perceelnummers 2103, 2105, 3002, 3003, 2438, 2031, 426 en 2686.

### **2 Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Enexis, regiokantoor Maastricht, Willem Alexanderweg 80, 6222 NC te Maastricht voor:
  - het verrichten van werkzaamheden in en nabij een primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - het plaatsen en behouden van werken in de primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - het verrichten van graafwerkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - het plaatsen en hebben van werken met een overdruk in de beschermingszone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;

- het hebben van explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen in de beschermingszone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub c van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - het plaatsen, wijzigen of behouden van kabels of leidingen in het profiel van vrije ruimte van een waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Voorschriften algemene aard**

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 3**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

## **Voorschrift 5**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile.

## **Voorschrift 6**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 7**

##### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 9**

##### *Waterkeringen algemeen*

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden (proctordichtheid 97%).
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.

5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Van 15 oktober tot en met 15 maart mag niet gegraven worden in/bij waterkeringen.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **Voorschrift 10**

##### *Kabels en leidingen waterkering*

1. De te graven sleuf moet:
  - a. geen grotere breedte krijgen dan 1 meter en niet dieper worden gemaakt dan 1,15 meter;
  - b. direct na het leggen van de kabel leiding worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde;
  - c. aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
2. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
3. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
4. Huisaansluitingen van kabels en leidingen moeten via het achterland worden aangevoerd, dat wil zeggen dat extra dijk kruisingen voorkomen moeten worden.



## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Enexis, regiokantoor Maastricht, Willem Alexanderweg 80, 6222 NC te Maastricht is voornemens om de bestaande stalen lagedruk gasleiding te vervangen door een PE lagedruk gasleiding conform bijlage 1.

De aanvraag betreft het verwijderen van de bestaande stalen lagedruk gasleiding en het aanleggen en behouden van een PE lagedruk gasleiding met diameter 63 mm.

De huidige gasleiding ligt en de nieuwe gasleiding komt te liggen in de primaire waterkering en binnendijks van de primaire waterkering. De bestaande en de nieuwe gasleiding liggen voor het grootste gedeelte onder de bestrating van de Dijkweg en de Dijksteeg. De waterkering betreft een groene kering met op de kern een geasfalteerd pad. De nieuwe gasleiding komt te liggen en de oude gasleiding ligt in de kernzone en beschermingszone van de waterkering en binnen het profiel van vrije ruimte conform bijlage 2.

### 6.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op de locatie, plaatselijk bekend als Dijkstraat en Dijksteeg te Meers, kadastraal bekend als gemeente Stein, sectie Elsloo D, perceelnummers 2103, 2105, 3002, 3003, 2438, 2031, 426 en 2686.

De waterkering Meers-Maasband is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen als primaire waterkering onder nummer 50.410 en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

### 6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen

bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

#### **6.4 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verrichten van werkzaamheden in en nabij een primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het plaatsen en behouden van werken in de primaire waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het verrichten van graafwerkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het plaatsen en hebben van werken met een overdruk in de beschermingszone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het hebben van explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen in de beschermingszone van de waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub c van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- het plaatsen, wijzigen of behouden van kabels of leidingen in het profiel van vrije ruimte van een waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;

## 7 Toetsing aanvraag

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### 7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;  
voor het verwijderen van de stalen lagedruk gasleiding en het aanleggen van de PE lagedruk gasleiding wordt een tijdelijke sleuf gegraven van maximaal 1 m breed en maximaal 1,15 m diep. Deze sleuf wordt na verwijderen/leggen van de leiding weer aangevuld. De kerende hoogte van de waterkering verandert niet door de aanleg en het verwijderen van de leidingen.

- nadelige effecten op stabiliteit;  
de tijdelijke ontgraving om de nieuwe PE lagedruk gasleiding te plaatsen en de bestaande stalen lagedruk gasleiding te verwijderen, zal enige invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering. Er dient een dekking van tenminste 100 centimeter in de kruin en 80 centimeter in het binnentalud aangehouden te worden, hierdoor is geen ontgraving dieper dan 1,15 m nodig. De werkzaamheden zijn van korte duur en het werk wordt conform voorschrift 9 en 10 zodanig uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.  
Na het verwijderen van de stalen lagedruk gasleiding en het plaatsen van de PE lagedruk gasleiding wordt de ontgraving conform voorschrift 9 en 10 aangevuld en de bestrating hersteld.  
Na realisatie van de werkzaamheden worden niet meer nadelige effecten op de stabiliteit van de waterkering verwacht dan met de huidige stalen lagedruk gasleiding het geval is.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;  
de Dijkstraat ligt op de waterkering in de kernzone en de Dijksteeg ligt binnendijks en in de beschermingszone van de waterkering. De te verwijderen leiding en de aan te leggen leiding liggen grotendeels onder de bestrating. Na verwijderen en plaatsen van de gasleidingen wordt de ontgraving conform voorschrift 9 en 10 aangevuld en de bestrating hersteld. Na realisatie van de werkzaamheden zijn er geen nadelige effecten op de erosiebestendigheid van de waterkering.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;  
de bestaande stalen lagedruk gasleiding wordt verwijderd en de nieuwe PE lagedruk gasleiding ligt na realisatie ondergronds. Beide vormen geen hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;  
de PE lagedruk gasleiding komt binnen het profiel van vrije ruimte te liggen. Aangezien ter plaatse voor een versterking van de waterkering zeer beperkte ruimte aanwezig is en de leiding benodigd is voor huisaansluitingen mag de PE lagedruk gasleiding binnen het profiel van vrije ruimte geplaatst worden.  
Conform voorschrift 10 dient de stalen lagedruk gasleiding verwijderd te worden.
- periode van uitvoeren van activiteiten;  
de werkzaamheden aan de Dijkstraat en de Dijksteeg stonden gepland voor 11-9-2017 tot en met 22-9-2017. Dit valt conform voorschrift 9 buiten het gesloten seizoen.  
Indien wegens samenwerking met WML (waardoor minder sleuven gegraven hoeven te worden) de werkzaamheden niet voor 15 oktober 2017 uitgevoerd kunnen worden zullen conform voorschrift 9 de werkzaamheden aanvangen na 15 maart 2018.
- staat van onderhoud van vergund object;  
de PE lagedruk gasleiding wordt door Enexis onderhouden.
- verwijderbaarheid van vergund object;  
indien nodig zijn leidingen te verwijderen.

- buiten gebruik stelling van object.  
Indien nodig zijn leidingen buiten gebruik te stellen.

### **Belangenafweging:**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het waterschap Limburg heeft op 4 juli 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z6440. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2017-D48719.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 17 augustus 2017 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 4 weken. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2017-D59910.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:  
Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein

## 10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-D60836:

1. Tekening "Stein, Elsloo, Dijksteeg Vervangen LD-net", d.d. 8-5-2017 tekeningnummer Q03775 LD
2. Tekening Werkzaamheden binnen beschermingszone waterschap (zonder datum of tekeningnummer)

## SAMENVATTING BEHEERREGISTER

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type kunstwerk               | Lagedruk gasleiding   |
| Materiaal                    | PE  |
| Afmetingen / diameter        | 63 mm   |
| Coördinaten                  | (Revisietekening volgt na aanleg)<br>X: 179.761 tot ongeveer 179.816<br>Y: 330.034 tot ongeveer 330.094       |
| Afsluiter                    | Nee   |
| Vergunning of melding nummer | Documentnummer ZGW<br>2017-Z6440<br>2017-D60836   |
| Gerealiseerd                 | Planvorming   |
| Leggerobject                 | Ja  |
| Calamiteitenobject           | Nee   |
| Bedieningsplichtig           | N.v.t.  |
| Onderhoudsplichtig           | Enexis  |
| Tekening                     | documentnummer ZGW 2017-Z6440<br>1. Q03775 LD_Net.pdf<br>2. 2017-D48307<br>3. Revisietekening volgt na aanleg |
| Foto's                       | N.v.t.  |