

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201617748

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het brandveilig in gebruik nemen van de school Steenwijklaan 30

Adres: Steenwijklaan 30

Datum Besluit (P) (GG): 10-02-2017

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A6248653.out.pdf

Documentid: 32578931

Bestandsgrootte: 113284



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Steenwijklaan 30

Uw brief van

Ons kenmerk

201617748/6248653

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

1

Geachte mevrouw,

Op 14 november 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig in gebruik nemen van de school Steenwijklaan 30.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Brandveilig gebruik' waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende bescheiden hebben gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage gelegen. Van de gelegenheid om tijdens de ter inzagelegging zienswijze in te dienen is geen gebruik gemaakt.

De motivering van onze beslissing vindt u in de bijlage waarin de beoordeling, advisering en van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Besluit:

Gelet op het bepaalde in artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d, van deze wet te verlenen met de daarbij behorende documenten (zie documentenlijst)

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

[geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na overhandiging aan de belanghebbende) voor het indienen van een beroepschrift, tenzij gedurende deze termijn, met betrekking tot deze vergunning, bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige

voorziening is gedaan. In dat geval wordt op grond van artikel 6.1, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de werking van dit besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.

Ten slotte wijzen wij u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook via Internet een beroepschrift indienen.

Het beroepschrift dient tenminste te bevatten:

- a. naam en adres van de belanghebbende;
- b. datum en handtekening;
- c. een nauwkeurige omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt (bij voorkeur het kenmerk of een briefnummer);
- d. de gronden van beroep;
- e. indien het beroepschrift niet door de belanghebbende zelf wordt ingediend maar namens deze: een volmacht.

Indien u schriftelijk beroep instelt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht mee te zenden.

De indiener van het beroepschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag zijn volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel 'Onderwijs' vastgesteld.

Activiteit 'Brandveilig gebruik'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Op basis van de aanvraag omgevingsvergunning 'Brandveilig gebruik' bestaat er geen bezwaar tegen de uitvoering hiervan.

Aan de hand van de aanvraag zijn de volgende zaken vastgesteld:

1. Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk is: 426 personen
2. Het bouwwerk mag in gebruik worden genomen als 'Onderwijs'.

U moet de gemeente tijdig op de hoogte stellen als u het bouwwerk, al dan niet tijdelijk, op een andere wijze wilt gebruiken. Mogelijk moet als gevolg van dit voornemen een nieuwe vergunning of melding brandveilig gebruik worden ingediend.

3. Bij de aanvraag activiteit brandveilig gebruik zijn de volgende documenten van toepassing:

Tekeningen:

Benaming	tekeningnummer	datum
- Situatie	A4680 UTO-1-00	d.d. 31-10-16
- Plattegrond begane grond	A4680 UTO-2-00	d.d. 31-10-16
- Plattegrond 1 ^o verdieping	A4680 UTO 2-01	d.d. 31-10-16
- Plattegrond begane grond	A4680 BA-2-00 bezetting	d.d. 17- 11-14
- Plattegrond 1 ^o verdieping	A4680 BA-2-01 bezetting	d.d. 17-11-14

U bent als eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk.

Voorwaarde:

De brandwerende deur tussen de ruimten 0.36 en ruimte 0.37 valt in een inwendige brandwerende scheidingsconstructie en dient zelfsluitend te zijn.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201617748/6248653

Eindoordeel activiteit 'Brandveilig gebruik'

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit 'Brandveilig gebruik'.