

Bosma Catharinus, C.T.

Van: Kaay, Jarst van der <jarst.van.der.kaay@oasen.nl>
Verzonden: vrijdag 7 april 2017 15:52
Aan: Bosma Catharinus, C.T.
Onderwerp: RE: 170320 Noordse Dorpsweg Noorden - raakvlak damwandscherm in bestemming Leidingwater - aanleg akkoord OASEN - bevestiging

Geachte heer Bosma,

Op 07-04-2017 heb ik met u gesproken over de uit te voeren werkzaamheden in de Noordse Dorpsweg. Wij geven akkoord voor het uitvoeren van de werkzaamheden, voor zover bij ons bekend liggen er geen leidingen in de zuidzijde van de weg. U was al eerder met de heer van der Graaf overeengekomen voorzorgsmaatregelen te treffen voor de huisaansluitingen.

Mocht u nog vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,






Jarst van der Kaay | Afdeling Distributie Bedrijfsvoering Noord | Oasen drinkwater
T 0182 59 32 79 | Jarst.van.der.kaay@oasen.nl | www.oasen.nl/contact

Van: Bosma Catharinus, C.T. [<mailto:Catharinus.Bosma@Anteagroup.com>]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 11:27
Aan: Graaf, Rob van der <rob.van.der.graaf@oasen.nl>
CC: Zondervan, Klaas <klaas.zondervan@waternet.nl>; Ronald de Rooy <R.deRooy@nieuwkoop.nl>
Onderwerp: 170320 Noordse Dorpsweg Noorden - raakvlak damwandscherm in bestemming Leiding-Water - aanleg akkoord OASEN - bevestiging

Rob de Graaf goedemorgen,

Betreft KLIC melding: **14O056148**

In kader van dijkverbetering voor Waternet is een KLIC melding gedaan tav werkzaamheden aan de Noordse Dorpsweg te Noorden
Waternet is voornemens daar in de oever op de waterlijn een waterkering als damwand constructie aan te brengen

				
--	---	---	---	---

Tav aanbrengen van een damwandscherm als waterkering langs Noordse Dorpsweg – te Noorden hebben we vorig jaar contact gehad en afspraak gemaakt dat werkzaamheden tav raakvlak **waterleiding Oasen akkoord voor uitvoering** zou zijn. Volgens KLIC gegevens loopt waterleiding aan noordzijde weg parallel aan te brengen damwandscherm. Rekening houden bij uitvoering met kruisende huisaansluitingen.

In kader van omgevingsvergunning krijg ik nu de vraag of dit is afgestemd en vastgelegd met leidingbeheerder vanwege voor Bestemming – Leiding Water – geldende eis dat binnen 2,5 m afstand een belemmeringstrook met restrictie niet heien
MITS afgestemd met leidingbeheerder.

Gekke is dat bestemming LEIDING-Water aan zuidzijde weg ligt en jullie leiding vlogens KLIC aan Noordzijde van weg.
Dus NIET in bestemming leiding -water



VRAAG kun jij akkoord OASEN mbt aanleggen damwandscherm in strook Leiding-water –conform eerdere afspraak - aan mij bevestigen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor een ondergronds hoofdwatertransportleiding met een belemmeringenstrook van 2,5 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding.

20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

20.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Water' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
- b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;
- c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
- d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;

20.4.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 20.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:

- a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
- b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

Met vriendelijke groet,

**Catharinus Bosma | Adviseur Kunstwerken | Businesslijn Infra
Antea Group**

M: +31 6 20548877

Monitorweg 29 | Postbus 10044 | 1301 AA ALMERE

catharinus.bosma@anteagroup.com | www.anteagroup.nl



Member of Inogen | www.inogenet.com

This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit <http://www.anteagroup.com/confidentiality>.

Van: Graaf, Rob van der [<mailto:rob.van.der.graaf@oasen.nl>]

Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 11:53

Aan: Bosma Catharinus, C.T. <Catharinus.Bosma@Anteagroup.com>

Onderwerp: Noordse Dorpsweg Noorden, Aansluitschetsen

Geachte heer Bosma,

Bijgaand zoals heden ochtend afgesproken de aansluitschetsen van de woningen waar wellicht extra voorzichtigheid geboden is bij de werkzaamheden aan de Noordse Dorpsweg.

Mochten er nog vragen zijn bel of mail mij gerust.

Met vriendelijke groet,

Rob van der Graaf | Afdeling Distributie Bedrijfsvoering | Oasen
T 0182 59 34 99 | Rob.van.der.graaf@oasen.nl | www.oasen.nl/contact