

Gemeente Bronckhorst
Cluster Vergunningen
T.a.v. De heer W.H. Hoevers
Postbus 200
7255 ZJ HENGELO (GLD.)

Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T: (0342) 47 42 55
F: (0342) 47 42 81
E: info@vanwestreenen.nl

Varsseveldseweg 65d
7131 JA Lichtenvoorde
T: (0544) 37 97 37
F: (0544) 37 83 64
E: info@vanwestreenen.nl

Uw kenmerk : 2016-1034 / SXO33776753
Ons kenmerk : RTP / Hoftijzer (1312)
Inzake : Aanvraag Omgevingsvergunning bouwen pluimveestal
Betreft : Verzoek aanvullende gegevens

Lichtenvoorde, 12 juli 2016

Geachte heer Hoevers,

Hierbij ontvangt u, naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek d.d. 01-06-2016, de gevraagde aanvullende gegevens met betrekking tot de ingediende aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een pluimveestal aan de Zelhemseweg 45a te Hengelo (Gld.).

Ontvankelijkheid

1. De constructieberekening is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.
 2. Het archeologisch onderzoek is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.
 3. De diameters staan aangegeven op tekening. Het hemelwater wordt aan beide langshevels van de stal in de bodem geïnfiltreerd (grindstrook op eigen terrein). De aangepaste tekening is als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.
 4. Er is reeds een bestaande bluswatervoorziening aanwezig op eigen terrein (nabij de inrit). Deze is in 2009 in overleg met de gemeente/brandweer gerealiseerd. De bluswatervoorziening is op tekening blad 1-3 aangegeven.
 5. De opstelplaats is op tekening blad 1-3 aangegeven.
 6. In de situatietekening op blad 1-3 is de brandcompartimentering aangegeven (zie ook het renvooi op blad 2-3).
 7. Het materiaal van de brand scheidende wand is een geïsoleerd prefab betonpaneel (dik 200 mm en min. 60 min. WBDBO).
 8. De gordingen van het dak grenzen niet aan de binnenlucht. Aan de onderzijde wordt PIR isolatie gemonteerd (min. brandklasse B en rookklasse S2).
- De gegevens hieromtrent zijn als bijlage aan het Omgevingsloket toegevoegd.



De wandregels grenzen niet aan de binnenlucht. De kopgevels (ook de topgevels) bestaan volledig uit geïsoleerde betonpanelen van 200 mm dik (min. brandklasse B en rookklasse S2). Er worden geen wandplaten toegepast welke grenzen aan de binnenlucht.

Er wordt geen houten bekleding van de kopgevels toegepast.

De deuren laten we vallen onder de max. toegestane 10% vrijstelling van de totale oppervlakte van de aan binnenlucht grenzende onderdelen (totaal beg. grond vloer, gevels en dak). Hier voldoen we ruimschoots aan. De deur van technische ruimte naar de stal wordt wel uitgevoerd als brandwerende (60 min.) en zelfsluitende deur.

Er worden geen rolgordijnen toegepast.

Onderbreken beslistermijn

1. Wij verzoeken u vriendelijk de onderbroken termijn op te heffen vanaf de datum van aanleveren van de aanvullende gegevens en de procedure verder in behandeling te nemen.

Ik verzoek u vriendelijk om de ontvangst van deze aanvullingen schriftelijk te bevestigen.

Daarnaast verzoek ik u om de familie Hoftijzer en ondergetekende schriftelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze procedure. Graag ontvang ik te zijner tijd een afschrift van uw besluit.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd/van dienst te zijn geweest. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

VanWestreenen BV

Ing. R. (Roel) ten Pas

