

Bijlage II Vragenlijst bouw- of sloopwerkzaamheden

Aan de hand van de onderstaande vragenlijst kan worden bepaald of de bouw- of sloopwerkzaamheden kunnen leiden tot geluidhinder. Door het invullen van deze lijst wordt de aard van de bouwactiviteiten, de tijdstippen waarop werkzaamheden plaatsvinden en de situatie van de woningen inzichtelijk. Het is een eerste verkenning naar aandachtspunten of zelfs mogelijke knelpunten.

	Vraag	JA	NEE
1.	Vinden er werkzaamheden/activiteiten* plaats op het bouwterrein na 19.00 uur en voor 07.00 uur?		
2.	Vinden er heiwerkzaamheden plaats?		
3.	Vinden er trilwerkzaamheden plaats?		
4.	Vinden er (sloop)werkzaamheden met (pneumatische) beitels of hamers plaats?		
5.	Vinden er werkzaamheden met graafmachines, bulldozers of kranen plaats?		
6.	Is de afstand tussen de omliggende woningen en de bouwplaats < 50 m		
7.	Vindt er veel transport plaats (meer dan 6 vrachtwagens/uur)		
8.	Liggen er woningen aan de directe toegangsweg naar de bouwplaats?		
9.	Vinden er op de bouwplaats werkzaamheden plaats met een mobiele puinbreker?		

* denk ook aan pompen, aggregaten enzovoorts.

Als één van de vragen 1 tot en met 8 met "ja" wordt beantwoord, kunnen bouw- of sloopwerkzaamheden tot hinder leiden. Er is dan nader onderzoek nodig (zie afweging) dat past binnen een bepaalde [regelgeving](#).

Denk bij de vragen 2, 3 en 4 ook aan de gevolgen van trillingen voor gebouwen (schade) en personen (hinder). In de richtlijnen van [de Stichting Bouwresearch](#) is aangegeven op welke wijze de trillingen bij bouwwerkzaamheden moeten worden gemeten en hoe de trillingssterkten dienen te worden beoordeeld. Deel A handelt over schade aan bouwwerken terwijl deel B ingaat op de hinder voor personen ten gevolge van trillingen.

Als u vraag 9 met "ja" beantwoordt, moet door de sloper een akoestisch onderzoek voor de puinbreker worden uitgevoerd. Het [Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval](#) (2004) vormt het wettelijk kader voor de beoordeling van het geluid