

3886

126 NKF


029162

Vreelandseweg

TE LEGGEN 4x10+4x2,5Cu
TE MAKEN AANSL 1x35A
OPEN ONTGRAVING.
ASFALT OPEN BREKEN.

TE MAKEN BOOGZINKER Ø63 PE 8 Mtr.
MIN. 1 Mtr. ONDER DE VAST BODEM
DOOR VAN HET SLOOTJE.

0,4 kV 4 x 95/4 x 6/BCL x 25AL 3886 - 6031



BOUWAANSL.	HUISAANSL.	MSR	KLEUREN CODERING: Rood = 25kV, Magenta = 23kV, Oranje = 10kV, Blauw = LS, Cyan = TC, Groen = OV.
BUITEN BEDRIJF	----		
TE RIJZEN KABEL	+++++		TE RIJZEN MANTELBUIS
TE VERWIJDEREN KABEL	-----		TE VERWIJDEREN MANTELBUIS
BESTAANDE KABEL	-----		BESTAANDE MANTELBUIS
NIEUW TE LEGGEN KABEL	-----		TE LEGGEN MANTELBUIS

Tracelengte: 19 Mtr

GCE
CAD-SERVICE

- Postbus 12,
- 3220 AA, Hellevoetsluis
- Tel : 0181-336955
- Fax : 0181-311899
- www.gcecad-service.nl
- E-mail: info@gcecad-service.nl

#3	07-02-2017	fVu		
#2	03/02/2017	M.L.		
#1	23-01-2017	StedinGCE4	M. Uysal	950000020100 / 5000418955
#0	24-11-2016	StedinGCE4	Rekoert	950000020100 / 5000418955
Wijz:	Datum:	Get:	Gec:	Projectnr/Omschrijving:



Netbeheer B.V.

Formaat: A3	Uitbreiding LS-Net	Dossierrn: -	Discipline: Elektra
Schaal: 1:500	Vreelandseweg 97, Nigtevecht	Netwerkplan: -	Tek. nr: E_50097903
Aantal bladen: -	Plantekening	Status: Vrij voor uitvoering	Bladnr: 001
Volgend bladnr: -			