







Bouwbesluit 2012 : Verbouw

Veiligheid

sterkte

Algemene sterkte van de bouwconstructie uitvoeren vlgs NEN-EN1990
Nieuwbouw uitvoeren volgens de algemene bepalingen volgens het Bouwbesluit 2012 en de plaatselijke bouwverordening.
Bouwconstructie uit te voeren volgens sterkteberekeningen constructeur
Hoofddraagconstructie 30 minuten brandwerend uitvoeren vlgs NEN 6090

brandveiligheid

De brandvoortplanting van de te gebruiken materialen dienen te voldoen aan artikel 2.9 van het Bouwbesluit (NEN-EN 13501-1)
De rookproductie van de te gebruiken materialen dient te voldoen aan artikel 2.9 van het Bouwbesluit (NEN-EN 13501-1)
Rookvrije vluchtroute 20 minuten brandwerend vlgs NEN6068

Gezondheid

geluidwering

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel is niet groter dan 59 dB.
Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan 64 dB.

Milieu

duurzaam bouwen

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt.
Van de samenstelling van constructieonderdelen van een woonfunctie is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

Installaties

elektriciteits-, gas- en warmtegebruik

Elektrische installatie uitvoeren vlgs NEN1010

Brandweerrenvooi

60 ⟷ 60	60 minuten brandwerende scheidingsconstructie, NEN6068
—	60 minuten brandwerende scheidingsconstructie, NEN6068
	niet ioniserende rookmelders volgens NEN2555 en NEN-EN 14604

Situatie

schaal 1:1000

Kadastrale gemeente : Vlaardingen
Sectie : M
Perceel : 349 (ged.)

Van Renselaar
bouwkundig ontwerp - & tekenbureau

Adres
Harremaatweg 4
3781 NJ Voorthuizen

Telefoon
0342 - 47 81 68

Mobiel
06 - 23 657 527

E-mail
info@tekenbureauvanrenselaar.nl

Internet
www.tekenbureauvanrenselaar.nl

Project
Splitsing winkelpanden Liesveld 22 Vlaardingen
d.m.v. een brandwerende scheidingswand

Opdrachtgever
Maritsa B.V.
Postbus 70444
1007 KK Amsterdam

Onderdeel
Gewijzigde toestand
Plattegronden / doorsnede

Schaal	1:100
Formaat	A2
Getekend	HJvR
Datum	26-10-2016
Gewijzigd	a 17-10-2017
	b
	c
	d
	e
	f

Projectnummer
16-631

Tekeningnummer
BS-02A

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de DNR 2011, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, met uitzondering van artikel 15 lid 3. De algemene voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Reproductie van dit document is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau Van Renselaar