

Installatiebedrijf Janssen b.v.

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenborg
Tel.: (0575) 46 17 60
Fax: (0575) 46 40 77

E-mail: info@instaljanssen.nl
Website: www.instaljanssen.nl

Rabobank: 32 74 07 174
K.v.K. nr.: 08019865
BTW nr.: NL808413910B01

W. Roelof

Bielemansdijk 1C

7021 HT Zelhem

SPF WARMTEPOMP SYSTEEM

COP

5.2

warmtebron

bodem

afgifte medium

water

vertrektemperatuur warm water gekend?



vertrektemperatuur

35

°C

verschil vertrek-/retourtemperatuur gekend?



temperatuurverschil

10

°C

temperatuursprong condensor

5

°C

pomp toevoer naar verdamper aanwezig?



vermogen gekend?



vermogen pomp

3.5

kW

vermogen warmtepomp (elek.)

17

kW

4.94

Berekende SPF