

WIJZIGINGSBESLUIT
(watervergunning)

D2017-12-001843/
2017-018957

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 15 november 2017 een aanvraag voor een wijziging van een watervergunning ontvangen van de gemeente Den Haag.

2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden vergunning nr. 2017-001345 van 31 maart 2017, als volgt te wijzigen:

- a. voorschrift 5.1.2 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door: "De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen anderhalf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning."
- b. Voorschrift 5.2.1 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

5.2.1 Tijdelijke afdamming


1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Een gedeelte van minimaal 1,0 m breedte van de tijdelijke afdamming moet aangebracht worden op maximaal 0,1 m boven het schouwpeil (schouwpeil is NAP -1,30 m).
3. De tijdelijke afdamming mag niet in het weekend plaatsvinden. Daarnaast mag de tijdelijke afdamming maximaal vijf aaneensluitende werkdagen na start van de afdamming van het water aanwezig zijn.
4. De exacte aanvang van de tijdelijke afdamming moet in de week vóór de tijdelijke afdamming gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
5. Vóórdat de tijdelijke versmalling mag worden gerealiseerd moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. Er mag maximaal 80 m² oppervlaktewater tijdelijk worden gedempt.
7. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende dieren worden overgezet naar een aangrenzend water.
8. Op de plaats van de tijdelijke afdamming moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
9. Gedurende de uitvoering van de werken moet een pomp geplaatst worden met een capaciteit van ten minste 22 m³/min en een pomprichting van zuidwest naar noordoost om de doorstroming van het water te waarborgen.
10. De pomp moet met behulp van een voeler automatisch aanslaan wanneer bij een peilverschil van plus 5 cm van het bovenstroomse peil ten opzichte van het benedenstroomse peil.
11. Bij het verwijderen van de tijdelijke afdamming moet het water ter plaatse weer op de leggerafmetingen worden teruggebracht.
12. Op eerste aanzegging van Delfland wordt de tijdelijke afdamming verwijderd. Dit gebeurt in geval van zware neerslag of andere extreme gebeurtenissen.

13. Een storingsdienst moet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Een storingsmonteur dient binnen 30 minuten actie te kunnen ondernemen en binnen drie uur na storing moeten de pompen weer operationeel zijn. Voordat gestart wordt met de tijdelijke afdamming moet een lijst met telefoonnummers van contactpersonen die bij storingen direct handelend kunnen optreden, te worden ingediend bij Delfland.

4 Ondertekening

Delft, 21 december 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Overwegingen

De wijziging van de watervergunning betreft het wijzigen van de uitvoeringsmethode. In plaats van de werkzaamheden in twee gedeeltelijke en tijdelijke dempingen uit te voeren, wordt het water eenmalig afgedamd. De tijdelijke afdamming ligt in één van de twee primaire wateren richting het poldergemaal. Daardoor mag de watergang alleen voor vijf aansluitende werkdagen worden afgedamd. De doorstroming van het water tijdens de afdamming wordt gewaarborgd door het toepassen van een tijdelijke pompinstallatie. De capaciteit van de pompinstallatie is 50% van de gemaalcapaciteit.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Indien water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet omvat het toetsingskader mede het belang van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016–2021;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

6 Procedure

6.1 Algemeen

Dit wijzigingsbesluit is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.