



Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Datum
27 december 2017

Zaaknummer
WN2017-003743

Kenmerk
DMS2017-0022943

Wijzigingsvergunning

voor het aanleggen van een duiker met inlaat en terugslagklep
voor het ontwikkelen van natuur in de Botshol.

Uw kenmerk/uw projectcode:
- BX01-10/P

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Overwegingen	6
2.1 Op grond van de <i>Keur AGV 2017</i>	6
3 Procedure	7
3.1 Aanvraag en aanvullingen	7
3.2 Procedure	7
4 Mededelingen	8
4.1 Bezwaar?	8
4.2 Contact?	8

Samenvatting

Op 4 november 2016 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de *Waterwet*) naar Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Gabriëlweg 6, 1241 ND Kortenhoef.

Op 17 oktober 2017 ontvingen wij een aanvraag van Natuurmonumenten in Nederland Gabriëlweg 6, 1241 ND Kortenhoef voor een wijzigingsvergunning (op grond van de *Waterwet* [hoofdstuk 6]). De wijziging betreft het plaatsen van een duiker met inlaat en terugslagklep voor het inlaten van water bij lage waterstanden voor het ontwikkelen van nieuwe natuur in de Botshol. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: DMS2017-0017680);
- emailuitwisseling van het vooroverleg (kenmerk: DMS2017-0017682);
- memo duiker (DMS2017-0022723);
- situatietekening (DMS2017-0023419).

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2017-003743.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende wijzigingsvergunning aan Natuurmonumenten, Gabrielweg 6, 1241 ND Kortenhoef met ons kenmerk 16.087727 van 4 november 2016, als volgt te wijzigen:
 - De volgende documenten aan de vergunning toe te voegen:
 - memo duiker (DMS2017-0022723):
 - situatietekening (DMS2017-0023419).
 - Aan voorschrift 5 'Oppervlaktewater algemeen' nummer 5.5 toe te voegen met de volgende tekst:

'Om oppervlaktewateruitwisseling naar het hoofd natuurgebied Botshol (peilvak 42-2 van polder Botshol) te voorkomen moet de peil(vak)scheiding minimaal 30 cm boven het hoogst mogelijke peil van het nieuwe natuurgebied zijn.

Deze bovengrens is -2,45 m NAP en de peil(vak)scheiding moet dus minimaal -2,15 m NAP zijn tussen peilvak 42-2 van polder Botshol) en het nieuwe natuurgebied.'
 - Aan voorschrift 5 'Oppervlaktewater algemeen' nummer 5.6 toe te voegen met de volgende tekst:

'De aflaatstuw aan de westzijde van het nieuwe natuurgebied mag niet hoger staan dan -2,45 m NAP.'
 - Voorschrift 6 'De inlaatconstructie vanuit het hoofd natuurgebied Botshol (zuidzijde perceel)' aan de vergunning toe te voegen met de volgende nummers:
 - 6.1 De stuw waarin de toekomstige inlaat voor het nieuwe natuurgebied ligt moet als peilscheiding fungeren en deze moet dus minimaal -2,15 m NAP hoog zijn in overeenstemming met voorschrift 5.5.
 - 6.2 De inlaatduiker moet voorzien zijn van een terugslagklep, die te allen tijde voorkomt dat via de inlaatduiker oppervlaktewater naar het hoofdnatuurgebied Botshol kan stromen. De terugslagklep wordt in een licht dichte bekisting geplaatst, om het risico op plantengroei en daardoor verstoring van de werking van de klep te verkleinen.
 - 6.3 Bij de inlaat moet een geijkte peilschaal in het nieuwe natuurgebied worden geplaatst, die vanaf deze locatie af te lezen is.
 - 6.4 Het inlaten van water wordt met een spindelafsluiter geregeld. Wanneer er geen water wordt ingelaten staat de bovenkant van de afsluiter op -2,15 m NAP.
 - 6.5 Aan de zijde van het hoofdnatuurgebied Botshol wordt een vuilrooster voor de inlaat geplaatst, zodat er geen planten in de constructie kunnen stromen die de werking van de klep kunnen verstoren.
 - 6.6 De spindelafsluiter is altijd gesloten, tenzij er water wordt ingelaten en aan voorschrift 7 'Het inlaten van water uit het hoofd natuurgebied Botshol' wordt voldaan.
 - 6.7 Wanneer de locatie wordt bezocht door de vergunninghouder worden de datum en de hoogte van het oppervlaktewaterpeil van het nieuwe natuurgebied genoteerd.
 - Voorschrift 7 'Het inlaten van water uit het hoofdnatuurgebied Botshol (peilvak 42-2)' aan de vergunning toe te voegen met de volgende nummers:
 - 7.1 Er mag alleen water worden ingelaten als het waterpeil in het nieuwe natuurgebied 10 cm boven de ondergrens van het flexibele peil zakt.

De ondergrens van het nieuwe natuurgebied is -2,85 m NAP en er mag dus pas water in worden gelaten als het oppervlaktewaterpeil onder -2,75 m NAP is gezakt.

7.2 Als er water wordt ingelaten, mag er niet gelijktijdig water worden afgelaten richting agrarisch gebied (peilvak 42-1). Dit om doorspoeling te voorkomen.

7.3 Er mag niet meer water worden ingelaten dan nodig.

7.4 Voordat er water wordt ingelaten en nadat het water is ingelaten worden de volgende gegevens genoteerd:

- begindatum inlaat (dd-mm-jjjj);
- einddatum inlaat (dd-mm-jjjj);
- beginpeil voor het inlaten in het nieuwe natuurgebied (m NAP);
- eindpeil na het inlaten in het nieuwe natuurgebied (m NAP).

7.5 Na het inlaten van het water wordt de duiker met de spindelafsluiter weer afgesloten.

- Voorschrift 8 'Monitoring en rapportering' aan de vergunning toe te voegen met het volgende nummer: -8.1 Jaarlijks (januari of februari) worden de gegevens uit voorschrift 6.6 en 7.4 van het voorgaande jaar aan handhaving gerapporteerd, handhaving@waternet.nl met de verwijzing naar deze vergunning WN2017-003743. Handhaving zal deze gegevens doorgeven aan de watersysteembestuurder van dit gebied.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2017* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker

2 Overwegingen

2.1 Op grond van de Keur AGV 2017

Werkzaamheden en reden verzoek

In de vergunning van 4 november 2016 met kenmerk 16.087727 is aangegeven dat Natuurmonumenten de wens heeft water vanuit de Botshol (peilvak 42-2) in het nieuwe natuurgebied in te kunnen laten. Om dit te kunnen realiseren was er nog afstemming met Waternet nodig om te kijken onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Deze afstemming heeft nu plaatsgevonden en daarom vraagt Natuurmonumenten nu een (wijzigings)vergunning aan voor de inlaat bij het nieuwe natuurgebied.

Overwegingen

Het inlaatwater voor de Botshol wordt gedefosfateerd door Waternet om aan de natuurdoelen en hoge waterkwaliteit in de Botshol te voldoen. Dit water mag dus niet worden gebruikt als doorspoeling en er mag geen oppervlaktewater met lage kwaliteit vanuit het nieuwe gebied de Botshol (peilvak 42-2) instromen. Met de voorschriften die verbonden zijn aan deze vergunning wordt aan deze twee eisen voldoen. Hiermee is de waterkwaliteit in het huidige natuurgebied Botshol voldoende geborgd.

3 Procedure

3.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 17 oktober 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente de Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: DMS2017-0017680);
- emailuitwisseling van het vooroverleg (kenmerk: DMS2017-0017682).

De aanvraag is op 1 december 2017 aangevuld met:

- memo duiker (DMS2017-0022723);
- situatietekening (DMS2017-0023419).

De aanvrager is er per brief van 14 november 2017 (kenmerk: DMS2017-003743) op de hoogte gebracht dat de aanvraag op nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 14 december 2017 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 1 december 2017 ontvangen en geregistreerd onder kenmerk DMS2017-0023419. Daarmee is de procedure opgeschort met twee weken.

3.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

4 Mededelingen

4.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

4.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2017-003743:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam