

Behoort bij beschikking

d.d. 22-02-2017

nr.(s) ZK16005459

BEM1606347
gemeente Steenbergen

| | |
|---------------|--|
| Project | Nieuwe huisvesting IRS |
| Opdrachtgever | IRS |
| Plaats | Dinteloord |
| Betreft | Werktuigbouwkundige voorzieningen per ruimte |
| Fase | Omgevingsvergunning |
| Projectnummer | 2016119 |
| Datum | 11-nov-16 |
| Status | Definitief |

Juridisch beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen

Technische voorzieningen (werktuigbouwkundig)

| Omschrijving | Algemeen | | | Eisen (wettelijk) | | | | Werktuigbouwkundige voorzieningen | | | | | | | Opmerkingen |
|------------------------------------|-----------------|-------|---------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------------|
| | Aantal personen | FNO | Hoogte ruimte | Minimale benodigde ventilatie (bouwbesluit) | Minimale benodigde ventilatie (bouwbesluit) | Minimale capaciteit (bouwbesluit) | Minimale benodigde ventilatie (bouwbesluit) | Uitgangspunt ventilatievoud | Ventilatie debiet o.b.v. ventilatievoud | Toevoerventilatie (toegepast) | Door LBK | Retourventilatie | Door LBK | Lokale afzuiging | |
| | - | m2 | m | l/sm2 | l/spp | l/s | m3/h | - | m3/h | m3/h | - | m3/h | - | m3/h | - |
| 0.01 Entree | - | 4,9 | 3,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | LBK1 | 0 | LBK1 | 0 | - |
| 0.02 Verkeersruimte | - | 82,2 | 2,7 | - | - | - | - | 1,0 | 222 | 200 | LBK1 | 0 | LBK1 | 0 | - |
| 0.03 DNA-lab | 2 | 40,4 | 3,0 | - | 6,5 | - | 47 | 6,0 | 727 | 727 | LBK1 | 730 | LBK1 | 0 | - |
| 0.04 Doka bij DNA-lab | 1 | 11,1 | 3,0 | - | 6,5 | - | 23 | 6,0 | 200 | 200 | LBK1 | 200 | LBK1 | 0 | - |
| 0.05 Microbiologisch lab | 2 | 40,7 | 3,0 | - | 6,5 | - | 47 | 6,0 | 733 | 3000 | LBK1 | 0 | LBK1 | 3000 | LBK1 |
| 0.06 Diagnostiek-lab | 6 | 81,5 | 3,0 | - | 6,5 | - | 140 | 6,0 | 1467 | 1467 | LBK1 | 1250 | LBK1 | 200 | LBK1 |
| 0.07 Natte ruimte | - | 30,2 | 4,0 | - | - | - | - | 6,0 | 725 | 725 | LBK1 | 725 | LBK1 | 0 | - |
| 0.08 Droge ruimte | - | 29,7 | 4,0 | - | - | - | - | 6,0 | 713 | 713 | LBK1 | 713 | LBK1 | 0 | - |
| 0.09 Voorbewerking | - | 23,3 | 4,0 | - | - | - | - | 6,0 | 559 | 559 | LBK1 | 559 | LBK1 | 0 | - |
| 0.10 Sluis 1 | - | 37,4 | 2,7 | - | - | - | - | 4,0 | 404 | 404 | LBK1 | 404 | LBK1 | 0 | - |
| 0.11 Hygiënische zone | - | 26,6 | 2,7 | - | - | - | - | 4,0 | 287 | 287 | LBK1 | 287 | LBK1 | 0 | - |
| 0.12 Sluis 2 | - | 11,7 | 2,7 | - | - | - | - | 4,0 | 126 | 126 | LBK1 | 126 | LBK1 | 0 | - |
| 0.13 Voorraadkast | - | 11,1 | 3,0 | - | - | - | - | 1,0 | 33 | 33 | LBK1 | 33 | LBK1 | 0 | - |
| 0.14 Werkkast lab | - | 4,8 | 2,4 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | LBK1 | 0 | - |
| 0.15 Opslagruimte grond | - | 34,5 | 5,0 | - | - | - | - | 2,0 | 345 | 345 | LBK1 | 345 | LBK1 | 0 | - |
| 0.16a Q-lab 1 | 1 | 20,0 | 5,0 | - | 6,5 | - | 23 | 6,0 | 600 | 600 | LBK1 | 600 | LBK1 | 0 | - |
| 0.16b Q-lab 2 | 1 | 17,9 | 5,0 | - | 6,5 | - | 23 | 6,0 | 537 | 537 | LBK1 | 537 | LBK1 | 0 | - |
| 0.17 klimaatkamer 1 | - | 23,8 | 2,7 | - | - | - | - | 1,0 | 64 | 100 | LBK1 | 100 | LBK1 | 0 | - |
| 0.18 klimaatkamer 2 | - | 23,8 | 2,7 | - | - | - | - | 1,0 | 64 | 100 | LBK1 | 100 | LBK1 | 0 | - |
| 0.19 klimaatkamer3 | - | 23,8 | 2,7 | - | - | - | - | 1,0 | 64 | 100 | LBK1 | 100 | LBK1 | 0 | - |
| 0.20 Werkkast algemeen | - | 11,1 | 2,4 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | LBK1 | 0 | - |
| 0.21a Toiletten heren | - | 7,8 | 2,4 | - | - | 7 | 25 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 100 | LBK1 | 0 | - |
| 0.21b Toiletten dames | - | 5,4 | 2,4 | - | - | 7 | 25 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | LBK1 | 0 | - |
| 0.22 Archief | - | 19,4 | 2,5 | - | - | - | - | 2,0 | 97 | 97 | LBK1 | 97 | LBK1 | 0 | - |
| 0.23 Werkplekken / bibliotheek | 3 | 28,7 | 2,7 | - | 6,5 | - | 70 | 3,0 | 232 | 232 | LBK1 | 232 | LBK1 | 0 | - |
| 0.24 Opslag labs | - | 32,4 | 3,0 | - | - | - | - | 2,0 | 194 | 194 | LBK1 | 194 | LBK1 | 0 | - |
| 0.25 Vriesruimte | - | 19,8 | 2,5 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0.26 Technische ruimte | - | 87,7 | | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0.27 Goederenontvangst (sluis) | - | 35,4 | 5,0 | - | - | - | - | 1,0 | 177 | 177 | LBK2 | 177 | LBK2 | 0 | - |
| 0.28 Meterkast | - | 1,7 | 3,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0.29 Opslag SUP | - | 877,8 | 5,0 | - | - | - | - | 0,5 | 2195 | 2195 | LBK2 | 2195 | LBK2 | 0 | - |
| 0.30 Opslag voorlichtingsmateriaal | - | 21,5 | 3,0 | - | - | - | - | 2,0 | 129 | 129 | LBK1 | 129 | LBK1 | 0 | - |
| 0.31 Werkplaats | 3 | 113,3 | 5,0 | - | 6,5 | - | 70 | 2,0 | 1133 | 1133 | LBK2 | 1133 | LBK2 | 0 | - |
| 0.32 Opslag zaden | - | 40,6 | 5,0 | - | - | - | - | 2,0 | 406 | 406 | LBK2 | 406 | LBK2 | 0 | - |
| 0.32 Algemene werkruimte | 3 | 127,3 | 5,0 | - | 6,5 | - | 70 | 2,0 | 1273 | 1273 | LBK2 | 1273 | LBK2 | 0 | - |
| 0.34 Reserveruimte SUP | - | 227,2 | 3,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0.35 patchkast | - | 7,8 | 2,4 | - | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 50 | LBK1 | 0 | - |
| 0.36 Opslag Q-grond | - | 10,4 | 3,0 | - | - | - | - | 2,0 | 62 | 62 | LBK1 | 62 | LBK1 | 0 | - |
| 0.37 Sluis 3 | - | 7,2 | 2,7 | - | - | - | - | 4,0 | 78 | 78 | LBK1 | 78 | LBK1 | 0 | - |

2 x zuurkast (2x1200m3/h)
Lokale afzuiging: 200m3/h

Afzuiging tafel grondrollen?

Levering door derden, casco LB 1-voudig
Levering door derden, casco LB 1-voudig
Levering door derden, casco LB 1-voudig

opgenomen bij 0.29