Behoort bij beschikking
d.d. 22-02-2017
nr. (s) ZK16005459
Juridisch beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen

De volgende ruimten worden op onderdruk gezet (-15Pa) en voorzien van HEPA filters in de afvoer:
Zone 1
- Sluis 1
- DNA lab
- DNA DOK4
- Microbiologisch lab
- Werkkast lab
- Voorraadkast lab

Zone 2
- Sluis 3
- G-lab 1
- G-lab 2
- klimaatkamer 1

onstoppingstuk
vloerput (afvoer)
pompput

REM16063435
gevelsanering 0800-8020

Omgevingsvergunning

project	: IRS Beetlab	opdrachtgever	: Cler Architecten
projectnummer	: 2016.119	architect	: .
omschrijving	Begane Grond Werktuigbouwkundige Installaties		
datum	: 11-11-16	gewijzigd:	
formaat	: A0	a:	
schaal	: 1:50	b:	
getekend	:	c:	
gezien	:	d:	
datum onderlegger	: 14-10-2016	e:	

HUYGEN INSTALLATIE ADVISEURS
T: 088-0322222
E: info@huygen.net
W: www.huygen.net

W-00