



Situatie
 Schaal: 1:500
 Gemeente: Steenbergen
 Kern: Steenberge
 Adres: Kaaistraat 1
 Postcode: 4651 BL
 Sectie: W Nr.: 4060, 4061, 4063

Ontruimings-/brandmeldinstallatie
 Bestaande brandmeldinstallatie met volledige bewaking. Brandmeldinstallatie met doormelding naar PAC
 Brandmeld- en ontruimingsinstallatie volgens geldende NEN-normen.
 Bestaande installatie & programma van eisen, aan te passen door gecertificeerd installateur.
 Aangepast programma van eisen dient voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd te worden aan B&W.
 LET OP: OP TEKENING AANGEGEVEN SYMBOLEN ZIJN INDICATIEF. DEFINITIEVE POSITIES EN AANTALLEN VOLGENS PVE EN TEKENINGEN GECERTIFICEERD INSTALLATEUR !!

Voor aangegeven detailleringen zie tekening:
 T04 Bouwkundige details

ALLE MATEN M.B.T. DE BESTAANDE BEBOUWING DIENEN
 DOOR AANNEMER ALVORENS START WERKZAAMHEDEN GE-
 CONTROLEERD & VOORGELEGD TE WORDEN AAN DIRECTIE.

Peil = 0.000+, Maaveld = 0.100-P
 Peil = b.k. afgew. vloer in 0.1 hal

Behoort bij beschikking
 d.d. 17-02-2017
 nr.(s) ZK16002087
 Beleidsmedewerker
 Publiekszaken / vergunningen

- Renvooi**
- zelfsluitende deur
 - brandwerend constructieonderdeel (wbdo in min.)
 - hoogte vloer
 - transparant verlichtingsarmatuur
 - ventilatievoorziening
 - V.+PS. vluchtdeur + paniekslotvoorziening of knopcilinder
 - draagbaar blustoestel, type en inhoud aangegeven in liter of kilogram.
 - brandslanghaspel + lengte in meters
 - algemene noodverlichting
 - brandmeldinstallatie
 - rookmelder
 - handmelder brand
 - alarmering (slow-woop)
 - toilet
 - w.t. wastafel
 - d. douche
 - kamernummer
 - EHBO/ verbandtrommel in keuken
 - blusdekken in keuken
 - kast met diverse schoonmaakmiddelen t.p.v. doorgang
 - bord met daarop opschrift "nooduitgang" t.p.v. serre word alleen opgehangen tijdens grote festiviteiten

2000-2015
 OOG VOOR DETAIL

BEM1602547
 gemeente Steenbergen

REVISIE:	OMSCHRIJVING:
0	D.D. 22-03-2016 (BESTAANDE SITUATIE)
A	
B	
C	

KRAAK BOUWTECHNISCH
 MANAGEMENTBURO B.V.

WERKNR. : 16035
 SCHAAL : 1:100
 AFM. : A1
 GET. :
 GEC. :

PROJECT: VERBOUW VAN HET BESTAANDE
 HOTEL/BRASSERIE GELEGEN A.D.
 KAAISTRAAT 1 TE STEENBERGEN

OPDR.GEVER: _____

TEK. NR. :
B01

BESTAANDE SITUATIE

Copyright © Kraak Bouwtechnisch Managementburo BV