Vervolg zie blad 2/2

Vervolg zie blad 2/2

BBS/ TVL 160PE80SDR17,6

Plaatsen eindkap 160 PVC_sv

Verlengde mof 160PVC_sv

Inbouwen MMB 160x160x160 PVC_sv

Aanbouw aan bestaand 160PVC_sv

Persen MB St. 219,1
NTL160PVC_SV

Plaatsen eindkap 160 PVC_sv

BBS/ TVL 160PE80SDR17,6

BBS/ TVL 160PE80SDR17,6

Aanbouwen aan bestaand

UTN 110PVC_sv
NTL 110PVC_sv
Overzetten aansluitleidingen
Let op: Tracé nwe gasleiding t.p.v. voormalige gemeentehuis laten aangeven/ uitzetten door gemeente Wijdemeren i.v.m. uitgifte gemeentegrond aan nieuwbouw!

UTN 110PVC_sv
NTL 110PVC_sv
Overzetten aansluitleidingen
Let op: afstand gasleiding tot gevel >1,10m.

Aanbouwen aan bestaand

BBS/ TVL 160PE80SDR17,6

BBS/ TVL 160PE80SDR17,6

Plaatsen Kopp. M-blind 154-192 DN150 TV #MJ3207+

Plaatsen eindkap 160 PVC_sv

UTN 150Gy door aannemer van de gemeente

UTN 160PE80SDR17,6 door aannemer van de gemeente

UTN 160PE80SDR17,6 door aannemer van de gemeente

UTN 110PVC_sv
NTL 110PVC_sv
Overzetten aansluitleidingen
Let op: afstand gasleiding tot gevel >1,10m.

Aanbouwen aan bestaand 160 PVC_sv

UTN 150GY
NTL 160PVC_sv
Overzetten aansluitleidingen

Let op: by-pass gebruiken

Aanbouwen aan bestaand 63PVC_sv

MMB160x110x160

MMB110x63x110

Let op: by-pass gebruiken

Aanbouwen aan bestaand

UTN 110PVC_sv
NTL 110PVC_sv
Overzetten aansluitleidingen
Let op: afstand gasleiding tot gevel >1,10m.

Aanbouwen aan bestaand 110 PVC_SV van Kousijzer(dec. 2016)

UTN 100GY
NTL 110PVC_sv

MMB 160x110x160

UTN 150GY
NTL 160PVC_sv
Overzetten aansluitleidingen

Aanbouwen aan bestaand

UTN 160PE80SDR17,6 door aannemer van de gemeente

Aanbouwen aan bestaand 160 PVC-sv

Plaatsen eindkap 160 PVC_sv

Akkoord Engineer: Martin van 't Klooster

Case 160299
CS order 3076279
PE order 4067225
Tekening blad 1/2
TGP WVW Voorstraat Ned. den berg REC LT8G (Verv. <1 mtr. gevel)

Verklaring Gas

- Lage druk (NTL/TVV/IBS/TRL)
- Hoge druk (NTL/TVV/IBS/TRL)
- Manteibuis/Boring/zinker/persing
- HD/LD UTN/TVL/BBS
- Telecom

BBS Buitenbedrijf te stellen
NTL Nieuw te leggen
UTN Uit te nemen
TVV Te vervangen
TRL Te Relinen
TVL Te Verlaten
IBS In bedrijf te stellen

Afsluiter, Eindkap, Afblaas, Kruisstuk, T-Stuk, Isolatiestuk, Verloop, Gelijkrichterkast, Materiaalovergang, Sifon, Isolatieflens, Flensstuk, Grondslek, Electrolasmof, Flens verbinding, Kwelscherm, Reparatiestuk, Stoppeling, Voorziening, Verlengde U2 Koppeling, Anode, Hoge Druk Aansluitset, KB Meetpunt, KB Installatie, Hogedruk Aansluitset, District Overslag Station, Station

Liander onderdeel van stedin

Gas LD
Schaal: 1:500 Formaat: A0
Afdrukdatum: 26/01/2017
Martin van 't Klooster
Coördinaat linkerondernhoek: (131.500,474.985)
Coördinaat rechterbovenhoek: (131.910,475.562)