

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z42332

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 25 november 2016 een aanvraag ontvangen van Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200, 5223MA te 's-Hertogenbosch. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 2673177. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z42332/O79510. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het leggen van kabels en leidingen. Dit is op en nabij het perceel, kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie B, nummer 2952. Dit is in een beschermd gebied waterhuishouding. De activiteit vindt plaats in en nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder ZL34, en wordt beschouwd als een a-water.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op genoemde locatie wordt onder watergang ZL34 door middel van een gestuurde boring een waterleiding aangelegd. Dit deel maakt onderdeel uit van een project van Brabant Water waarbij de oude waterleiding wordt vervangen door een nieuwe.

De leiding kruist een a-watergang met nummer ZL34. Op deze watergang ligt een profiel van vrije ruimte.

Op grond van artikel 3.1, eerste en derde lid van Keur Waterschap de Dommel is het verboden om zonder vergunning kabels en leidingen in een profiel van vrije ruimte aan te leggen. Hierbij is getoetst aan beleidsregels 7 “Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen”. De leiding wordt door middel van een gestuurde boring onder de watergang en het profiel van vrije ruimte aangelegd. De totale lengte van de boring is 75m en bevindt zich buiten het profiel van vrije ruimte. De leiding dient zo haaks mogelijk de watergang te kruisen, echter is het hier niet mogelijk om de leiding haakser aan te leggen vanwege het tracé van de waterleiding, wat dan in een hoek zou moeten lopen.

Voor de afstanden van de leiding ten opzichte van de bodem, talud en onderhoudspad wordt aangesloten bij de algemene regels voor kabels en leidingen. Dat betekent dat de leiding minimaal 1 meter beneden de waterbodem wordt aangelegd. En minimaal één meter haaks op het op het taludvlak en 1 meter onder de beschermingszone.

In het besluit zijn voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, eerste en derde lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200, 5223MA te 's-Hertogenbosch.

De vergunning heeft betrekking op het gebruik maken van een oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone in en nabij een watergang ZL34 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie B, nummer 2952, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening conform tekening 2 “P10412, TL Roonsestraat Haaren, d.d. 22-11-2016” onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Kabels en leidingen

1. De kabels en leidingen worden aangelegd conform tekening 2 "P10412, TL Roonsestraat Haaren, d.d. 22-11-2016".
2. Na het leggen van de leidingen dienen de onderhoudsstroken en het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld, zodanig dat het daaraan uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
3. Ter bescherming van de leiding mag de oever of de bodem niet worden vastgelegd. Als niet meer aan de gestelde norm wordt voldaan als gevolg van meanderen, dient de bestaande leiding door en op kosten van de leidingbeheerder te worden aangepast.
4. Tijdens de uitvoering van de werken dient de waterafvoer te allen tijde te zijn gegarandeerd. In overleg met het waterschap wordt bepaald hoe dit wordt gerealiseerd.

Boxtel, 23 januari 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen