

ARCHIEF



Vitens N.V.
De heer A. Veneman
Postbus 1205
8001 BE ZWOLLE

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
R.W.A. Dannenberg
doorkiesnummer
088-2203229

uw kenmerk
ons kenmerk
Z-1710161/u1731302

datum 13 MRT 2017
bijlage(n)
1

onderwerp

watervergunning aanleg hoofdleiding water Tiethofweg, fase 3

Geachte heer Veneman,

Het dagelijks bestuur heeft op 14 februari 2017 namens Vitens NV een aanvraag van Siers leidingenmontage Projecten Oldenzaal BV, namens u, ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft de aanleg van de hoofdleiding water vanaf Lemseloseschoolweg 6 aan de rechterzijde van de Tiethofweg tot aan de Klumpersdijk nr. 5 te Rossum over een lengte van 200 meter langs de waterloop 210203 (Boschbeek), over een lengte van 500 meter langs de waterloop 210204 (Klumperbeek) en kruisend met waterloop 210203 (Boschbeek) en waterloop 210204 (Klumperbeek) zoals weergegeven op de als bijlage 1 bijvoegde tekening.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Vitens NV te Zwolle vergunning te verlenen voor de aanleg van de hoofdleiding water vanaf Lemseloseschoolweg 6 aan de rechterzijde van de Tiethofweg tot aan de Klumpersdijk 5 te Rossum over een lengte van 200 meter langs de waterloop 210203 (Boschbeek), over een lengte van 500 meter langs de waterloop 210204 (Klumperbeek) en kruisend met waterloop 210203 (Boschbeek) en waterloop 210204 (Klumperbeek), zoals weergegeven op de als bijlage 1 bijvoegde tekening.

Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m³ schone grond wordt toegepast, *of*
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker Andre Aanstoot tel. 06-28560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften leidingen

1. De aan te leggen leiding dient parallel op een afstand van minimaal 1 meter uit de boveninsteek in de lengterichting van de waterlopen te worden aangebracht.
2. Daar waar de waterlopen gekruist worden dienen deze werkzaamheden tenminste 1 meter onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam te worden uitgevoerd.
3. De leiding dient tenminste 1 meter onder het maaiveld te worden aangebracht.
4. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
6. Direct na het aanleggen van de leiding wordt de ontgraving aangevuld.
7. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.
8. Kabels en leidingen welke buiten gebruik zijn gesteld dienen te worden verwijderd.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Algemeen

1. Kabels en leidingen die een oppervlaktewaterlichaam kruisen moeten dat oppervlaktewaterlichaam bij voorkeur haaks kruisen.
2. Bij kabels leidingen in de lengte richting langs een oppervlaktewaterlichaam dient de afstand tot de insteek zo groot mogelijk, doch minimaal 1,00 meter te zijn.
3. Langs een meanderend oppervlaktewaterlichaam mag in de lengte richting geen kabel of leiding worden gelegd.
4. De kabel of leiding mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Normen

5. De afstand vanaf de bovenkant van de kabel/ leiding tot aan de bodem (leggerprofiel) van het oppervlaktewaterlichaam dient minimaal 1,00 meter te bedragen.
6. Voor kruisingen onder een oppervlaktewaterlichaam, dat is aangewezen als vaarweg dient de afstand tussen de bovenkant van de kabel/leiding tot aan de bodem (leggerprofiel) van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 4,00 meter te bedragen.

Doorstroming

7. Tijdens de uitvoering van de werken dient de waterafvoer te allen tijde te zijn gegarandeerd

Conclusie

De door u uit te voeren werkzaamheden zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Siers leiding-Montage Projecten Oldenzaal BV, Postbus 307, 7570 AH Oldenzaal;
- Gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.