

Gemeente Brieven

Site nr 1543 Naam Tramsingel

Field : Marcel

P. Poelman

- C. Sandri

Y. Van den Broeck

- F. Doll (ext)

L. Decocker



ONTVANGEN 13 OKT. 2016

Midden- en West-Brabant

VERZONDEN 05 OKT. 2016

Total Nederland N.V.
De directie
Tramsingel 48
4814 AC BREDA



Geachte heer/mevrouw,

Op 22 juli 2016 hebben wij u een brief gezonden waarin wij u te kennen hebben gegeven dat wij voornemens zijn om een ambtshalve wijziging van de vergunning op te starten. Echter, vanwege onderstaande doorgevoerde wijzigingen en het ontbreken van informatie is het voor ons niet mogelijk om een en ander via een ambtshalve wijziging te regelen.

Op 31 mei 1999 is een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting tot het verkopen, onderhouden en herstellen van auto's alsmede het verkopen van autobrandstof inclusief LPG.

Bij besluit van 6 mei 2013 is opslag en aflevering van LPG, in de op 31 mei 1999 verleende vergunning, beëindigd.

Destijds was sprake van volledig bewaakt afleveren van diesel, benzine en LPG. Er was een shop of afrekenbalie aanwezig in het voormalige automobielbedrijf. Er is tot op heden nimmer een vergunning verleend voor het onbewaakt afleveren van motorbrandstoffen. Tevens is ten opzichte van de vergunde situatie boven het tankstation een restaurant gevestigd en is in de directe nabijheid een indoor speelparadijs gevestigd.

Er is sprake van een vergunningplichtige inrichting, op grond art. 2.1, lid 2, onder e van het Bor, vanwege een afstand kleiner dan 20 meter van een afleverzuil voor motorbrandstoffen van een onbemand tankstation tot aan een restaurant, bedrijfsgebouw en/of speeltuin.

De situatie op deze locatie is dusdanig veranderd ten opzichte van wat is vergund in 1999, dat een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning benodigd en gerechtvaardigd is.

ons kenmerk

00.389.717
16071362

uw kenmerk

onderwerp

behandeld door

de heer C. van Dijk
013-206 03 02
c.vandijk@omwb.nl

plaats / datum

Tilburg,
5 oktober 2016

bijlage(n)

Zaaknummer: 16071362

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg


T. (013) 206 01 00

E. info@omwb.nl
I. www.omwb.nl

Gelet op bovenstaande verzoeken wij u om een aanvraag voor het verkrijgen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij ons in te dienen. Tevens moet bij de aanvraag een warmtebelastingsberekening worden ingediend. Gezien de lokale situatie dient uit te worden gegaan van de warmtestralingcontour van 15 kW/m², omdat deze als norm voor brandoverslag wordt gehanteerd.

Wij zien de aanvraag binnen een termijn van vier weken tegemoet.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,
namens deze,



drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Stedelijk
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant