



AMBTSHALVE MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Inrichting	: Nijmeegs Jopie
Datum besluit	: 23 februari 2018
Onderwerp	: Maatwerkvoorschriften Vuurwerkbesluit
Gemeente / locatie	: Gemeente Nijmegen/Grotestraat 13
Zaaknummer	: W.Z16.104553.01
Activiteit	: Milieu

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Onderwerp

Nijmeegs Jopie valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Vuurwerkbesluit. Op grond van artikel 1.8 Bijlage 1 hoofdstuk B van het Vuurwerkbesluit moeten alle ruimten waar consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, gesitueerd zijn op de begane grond. Dit is anders als het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften heeft vastgesteld. Deze maatwerkvoorschriften zijn alleen mogelijk als de opslagruimten voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn met het oog op de brandbestrijding.

Met dit besluit stellen wij maatwerkvoorschriften vast ten aanzien van de opslag van consumentenvuurwerk in de kelder van uw bedrijfspand aan de Grotestraat 13 te Nijmegen. De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna: VRGZ) heeft hierover advies uitgebracht.

Bij het vaststellen van de maatwerkvoorschriften worden compenserende veiligheidseisen gesteld. Om te kunnen beoordelen welke maatwerkvoorschriften nodig zijn, is de inrichting bezocht op 22 november 2017.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer W.Z16.104553.01.

Besluit

Gelet op artikel 2.2.3 lid 1 van het Vuurwerkbesluit en artikel 1.8 Bijlage 1 hoofdstuk B van het Vuurwerkbesluit besluiten wij voor Nijmeegs Jopie, Grotestraat 13 te Nijmegen de navolgende maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit jo artikel 8.42 eerste lid van de Wet milieubeheer vast te stellen:

Technische voorschriften:

1. Ten behoeve van de opslag van consumentenvuurwerk in een kelder is een droge blusleiding aanwezig die is aangesloten op de sprinklerinstallatie. De droge blusleiding moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de norm NEN 1594/C2:2015 en in het Handboek Brandbeveiligingsinstallaties van Brandweer Nederland (deze sluit aan op het Bouwbesluit 2012 en NEN-normen). In deze norm staat aangegeven waaraan droge blusleidingen moeten voldoen. De brandslangaansluitingen moeten zijn goedgekeurd door de VRGZ.
2. De waterlevering vindt plaats door een pomp in combinatie met een watertank. De watertank (met een minimale inhoud van 6 m³) en de pomp (met een capaciteit van minimaal 7,9 m³ per uur) moeten op de plattegrondtekening worden weergegeven. De waterlevering moet voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het voor uw inrichting vigerende Uitgangspuntendocument (hierna: UPD).
3. De pompset moet zijn geplaatst in een gesprinklerde ruimte of moet zijn geplaatst in een ruimte met een onbrandbare constructie waar behalve de elektropompset geen andere vuurbelasting aanwezig is. Een onbrandbare constructie betekent dat de pompruimte volledig brandwerend moet zijn uitgevoerd. Dit is inclusief aansluitingen met de kelder en doorvoeren. Bij een onbrandbare constructie moet de weerstand bij branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) minimaal 60 minuten zijn.
4. Naast de eisen in maatwerkvoorschrift 3 moet de deur van de pompsetruimte worden voorzien van een deurdranger.

5. De deur van de bufferbewaarpplaats moet bij loslaten in het slot vallen. De dagschoot van het slot moet hiertoe goed kunnen functioneren, waardoor de deur bij dichtvallen wordt vergrendeld in het kozijn.
6. In de bufferbewaarpplaats mag conform de Nota van Aanvulling van 28 augustus 2007 (kenmerk DLM/NvA/2007/08-28-1) maximaal 1.350 kg (verpakt en onverpakt) consumentenvuurwerk worden opgeslagen.
7. De droge sprinklerleiding moet aan de buitenzijde van de gevel worden gemarkeerd. Voldaan moet worden aan artikel 6.29 lid 6 van het Bouwbesluit 2012 dat verwijst naar de norm NEN 1594.

Termijnstelling voldoen aan maatwerkvoorschriften:

8. Aan de voorschriften 1 tot en met 7 dient te worden voldaan binnen zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit.

Deze maatwerkvoorschriften zijn van kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Vuurwerkbesluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
Namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt via <https://www.officielebekendmakingen.nl/>. Deze landelijke website is onderdeel van Overheid.nl.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, bureau JZ20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op het Digitaal Loket van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl) en dan onder "bezwaarschrift indienen". Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Aanleiding

Wij besluiten tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften voor de eisen aan de opslag van consumentenvuurwerk in de kelder van de inrichting aan de Grotestraat 13 te Nijmegen. Aanleiding hiertoe is de vuurwerkvoorcontrole van 21 november 2016. Bij deze controle is geconstateerd dat in de inrichting opslag van consumentenvuurwerk in een kelder plaatsvindt. Aan de opslag van consumentenvuurwerk in de kelder zijn al compenserende maatregelen getroffen, maar dit is nog onvoldoende. Bovendien zijn deze maatregelen nog niet formeel vastgelegd in de vorm van maatwerkvoorschriften.

Wij hebben besloten ambtshalve maatwerkvoorschriften vast te stellen voor het opslaan van consumentenvuurwerk in een kelder op de locatie Grotestraat 13 te Nijmegen (zaaknummer W.Z16.104553.01).

1.2 Vergunde situatie

De volgende melding is eerder van de inrichtinghouder ontvangen: Kennisgeving Besluit opslag vuurwerk Hinderwet d.d. 14 oktober 1993. Deze kennisgeving wordt nu gelijk gesteld aan een melding Activiteitenbesluit milieubeheer en Vuurwerkbesluit.

1.3 Bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften

Wij zijn bevoegd gezag om te besluiten tot het ambtshalve vaststellen van maatwerkvoorschriften in het kader van het Vuurwerkbesluit. Dit volgt uit artikel 1.1.1 eerste lid van het Vuurwerkbesluit en artikel 2.4 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 3.1 van het Besluit omgevingsrecht.

1.4 Advies

Op 27 november 2017 heeft de VRGZ een advies uitgebracht als bedoeld in artikel 2.2.3 lid 3 van het Vuurwerkbesluit.

1.5 Zienswijze

Wij hebben de inrichtinghouder op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht bij brief (voornemen vaststellen maatwerkvoorschriften) van 7 december 2017 de gelegenheid geboden om binnen twee weken zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Om op grond van artikel 1.8 van Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit maatwerk vast te stellen, dienen wij te beoordelen of met de betreffende maatwerkvoorschriften een situatie wordt bereikt dat de ruimtes, waarin consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, voldoende bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor brandbestrijding. Alleen dan kan worden afgeweken van de oorspronkelijke eis dat dergelijke ruimtes op de begane grond moeten zijn gelegen.

In de inrichting is de bufferbewaarplaats voldoende bereikbaar voor een effectieve brandbestrijding. Tevens is het opslaan van consumentenvuurwerk in een kelder toe te staan, omdat er een aanvullende voorziening is aangebracht ten behoeve van de

brandbestrijding. Deze aanvullende voorziening bestaat uit een droge blusleiding die is aangesloten op de sprinklerinstallatie. De pompruimte voldoet nu nog niet aan de eisen, maar wij achten het mogelijk dat met een beperkte investering wel kan worden voldaan aan de maatwerkvoorschriften die worden gesteld. De betreffende investeringen betreffen:

- Het volledig brandwerend maken van de pompruimte (WBDBO minimaal 60 minuten);
- Het plaatsen van een deurdranger op de deur van de pompsetruimte;
- Het goed functionerend maken van de dagschoot van het slot van de deur van de bufferbewaarpplaats;
- Het markeren van de droge sprinklerleiding aan de buitenzijde van de gevel.

Conclusie

Op basis van deze maatwerkvoorschriften leggen wij vast dat consumentenvuurwerk mag worden opgeslagen in de kelder, indien aan deze voorschriften wordt voldaan.