

College van Burgemeester en Wethouders van
Gemeente Bronckhorst
t.a.v. de heer W. Hagens
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld.)

Betreft: preadvies m.b.t.
Kasteel Hackfort te Vorden
Arnhem, 16 december 2016

Geachte heer Hagens,

Tijdens een bijeenkomst van het Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland op 13 december 2016 is een schetsplan besproken met betrekking tot de herbestemming van kasteel Hackfort. Naar aanleiding van deze bespreking melden wij u het volgende.

Gemeente Bronckhorst, Kasteel Hackfort – vooroverleg monumentnr: 527365

In aanwezigheid van T. de Haan (Natuurmonumenten), H. van Dijk (architect), W. Hagens (Gemeente Bronckhorst), A. Vos en A. Kock-Rood (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), J. Heijdra (Provincie Gelderland).

Informatie

In het planoverleg hebben al meerdere besprekingen plaats gevonden over de ontwikkelingen op de beschermde buitenplaats Hackfort te Vorden. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de herinrichting van het terrein inclusief de aanleg van een nieuwe parkeerplaats en de herbestemming van het kasteel. Tijdens dit overleg zijn door de architect de schetsplannen gepresenteerd voor de herbestemming van het kasteel. Het plan is op hoofdlijnen al gepresenteerd tijdens een locatiebezoek door de adviseurs. De meest ingrijpende wijziging heeft betrekking op de realisatie van een lift in de hoektoren. Verder wordt voorgesteld om de toiletgroep en de garderobe in het souterrain te verplaatsen en de restanten van een historische trap weer zichtbaar te maken. De realisatie van slaapvertrekken op de zolderverdieping wordt door de architect in twee varianten gepresenteerd. De realisatie van een slaapgelegenheid op de zolderverdieping zal vooralsnog echter niet worden opgenomen in de vergunningaanvraag.

Reactie

Op hoofdlijnen bestaat waardering voor het goed onderbouwde en zorgvuldige schetsplan. De voorgestelde verplaatsing van de toiletgroep en de garderobe in het souterrain heeft een positief effect op de ruimtelijke beleving van het gebouw. De toevoeging van een lift in de hoektoren vormt een ingrijpende wijziging, maar is gezien het totale programma echter denkbaar. Aandacht wordt gevraagd voor de in de toren aanwezige bouwhistorische waarden. Door de architect wordt aangegeven dat het stenen gewelf op souterrainniveau waarschijnlijk toch een historisch gewelf is (in tegenstelling tot wat het bouwhistorisch onderzoek concludeert) en ook de plafonds en balklagen op de verdiepingen zijn van (bouw)historische waarde. Van belang is om voor en tijdens de werkzaamheden voor het aanbrengen van de lift zoveel mogelijk rekening te houden met de bouwhistorische waarden en deze te documenteren. Ook is het van belang om inzicht te krijgen in de

gevolgen van de nieuwe lift voor de ruimtelijke werking van de verschillende vertrekken. Meer informatie over de uitvoering en detaillering van de lift zijn hierbij van wezenlijk belang.

In algemene zin wordt aandacht gevraagd voor de voorzieningen in het kader van de brandveiligheid. Welke voorzieningen moeten worden aangebracht ten behoeve van de brandveiligheid en welke gevolgen heeft dit voor de monumentale waarden? Zeker ook in verband met de mogelijke realisatie van slaapvertrekken op de zolderverdieping. Ook is het van belang om met de nieuwe gebruikers goede regels te maken met betrekking tot good housekeeping. Hoe wordt er met het gebouw en de waardevolle interieurelementen om gegaan (beheer, toegankelijkheid, schoonmaken)?

Door een passend en historisch verantwoord kleurgebruik kan het karakter en de beleving van de verschillende vertrekken aanzienlijk worden vergroot. Geadviseerd wordt om in het op te stellen ruimteboek per vertrek hier nader op in te gaan en kleurhistorisch onderzoek hiervoor als basis te laten dienen.

Voorgesteld wordt om de torenkamer op de beletage her te bestemmen tot slaapkamer. Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie bestaat hiertegen geen bezwaar onder voorwaarde dat het sobere en eenvoudige karakter van deze ruimte gehandhaafd blijft.

Vragen worden gesteld over de oplegging van de vloer van de bruidssuite. Van belang is om hierover een nadere onderbouwing aan te leveren.

Tot slot worden nog enkele opmerkingen gemaakt over het aangepaste ontwerp voor de terreininrichting. Het is van belang om het nieuwe pad naar de ingang van de hoektoren zo informeel mogelijk uit te voeren. Ook het terras aan de achterzijde van het kasteel dient zo informeel mogelijk te worden uitgevoerd. Geadviseerd wordt om daarbij de afgeronde groene vakken aan weerszijden van de verharding achterwege te laten en het te verhardende oppervlak zoveel mogelijk te beperken.

Afspraken

De adviseurs zien met belangstelling een aangepast en verder uitgewerkt plan in het kader van de vergunningaanvraag tegemoet.

Met dit preadvies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Gelderland wijzen wij op de mogelijke aantastingen van de monumentale waarde die gaan plaatsvinden als gevolg van de voorgestelde wijzigingen. Het plan is ook afgestemd met de adviseur cultuurhistorie van Gelders Genootschap.

Met vriendelijke groet,

J. Westerman
Secretaris Planoverleg