



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66003

Ten name van: Liander Infra N.V.
Utrechtseweg 68
6812 AH Arnhem

Locatie: nabij de kruising van de Westpoortweg met de Ruijgoordweg in
Amsterdam



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 december 2017 een vergunningaanvraag ontvangen namens Liander Infra N.V. van PSMS B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het bouwen en hebben van een gasreducerstation op funderingspalen;
- het met behulp van een gestuurde boring aanleggen en hebben van een gasleiding, Ø 200 mm. PE100/SDR11;
- het met behulp van een persing aanleggen en hebben van een stalen mantelbuis Ø 500 mm.;
- het aanleggen en hebben van een gasleiding, Ø 400 mm. PE100/SDR11 in genoemde mantelbuis;
- het maken en hebben van een tijdelijke pers- en ontvangstuip;
- het in open ontgraving aanleggen en hebben van twee gasleidingen van het gasreducerstation naar de intredepunten van de gestuurde boring en de persing,

in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en in kwelgevoelig gebied nabij de kruising van de Westpoortweg met de Ruijgoordweg in Amsterdam.

De werkzaamheden vinden plaats op het perceel kadastraal bekend: gemeente Sloten02, sectie K, nummer 4343.

De aanvraag is geregistreerd onder Corsa-nummer 17.122194 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en locatietekeningen;
- grondonderzoek en funderingsrapport;
- voorbeeldfoto van te plaatsen gasreducerstation.

Voor een deel van de aangevraagde handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Samenloop

In deze aanvraag is er sprake van werkzaamheden die plaatsvinden in de beheergebieden van twee hoogheemraadschappen te weten Amstel, Gooi en Vecht en Van Rijnland. De aanvraag betreft handelingen waarvoor slechts één watervergunning verleend mag worden (Waterwet artikel 6.17). Er is in dit geval sprake van een samenloop. De aanvraag wordt op grond van artikel 6.17 van de Waterwet door het hoogheemraadschap van Rijnland als bevoegd gezag behandeld, omdat de werkzaamheden slechts voor een klein deel binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) plaatsvinden.

1.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het graven van tijdelijke sleuven tot een diepte van 1,50 meter in de kern- en beschermingszone van een waterkering (Alg.regel 20.4, artikel 4 lid a);
- Het aanbrengen van heipalen waarop een bouwwerk wordt geplaatst in een kwetsbaar kwelgebied (Alg.regel 19.6, artikel 1 en 2a).



1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het door middel van een persing aanleggen en hebben van een stalen mantelbuis met een diameter van 500 mm.;
- het ontgraven van grond in een kwelgevoelig gebied met een groter volume dan 3,0 m³ (tijdelijke pers- en ontvangstuip);
- het aanleggen en hebben van een leiding Ø 200 mm. PE100/SDR11 door middel van een gestuurde boring in kwelgevoelig gebied;
- het aanbrengen en hebben van een bouwwerk (gasreducerstation).

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 13 februari 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 15 februari 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 2 dagen.

Tijdens het telefonisch contact op 13 februari 2018 tussen de heer S. Plantinga namens het hoogheemraadschap en de heer O. Overdijk namens Liander, heeft de heer Overdijk desgevraagd aangegeven dat er tevens een tijdelijke grondwateronttrekking zal plaatsvinden om de werkzaamheden 'in den droge' uit te kunnen voeren. De heer Plantinga heeft vervolgens meegedeeld dat voor genoemde onttrekking (en eventuele lozing) separaat een melding bij het hoogheemraadschap moet worden ingediend.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Keur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan Liander Infra N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het met behulp van een persing aanleggen en hebben van een stalen mantelbuis met een diameter van 500 mm.;
- het ontgraven van grond in een kwelgevoelig gebied met een groter volume dan 3,0 m³ (tijdelijke pers- en ontvangstuip);
- het aanleggen en hebben van een leiding Ø 200 mm. PE100/SDR11 door middel van een gestuurde boring in kwelgevoelig gebied;
- het aanbrengen en hebben van een bouwwerk (gasreducerstation),

in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, in kwelgevoelig gebied nabij de kruising van de Westpoortweg met de Ruijgoordweg in Amsterdam, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De bijlagen die bij dit besluit behoren zijn:

- Grondonderzoek en funderingsadvies van Mos Grondmechanica, d.d. 21 september 2017;
- Situatietekening 'TGP AM Westpoortweg OS Station omgeving G' van Liander, d.d. 19 december 2017;
- Situatietekening van te maken gestuurde boring van Gebr. Van Leeuwen Boringen B.V. van 30 november 2017;
- Situatietekening van te maken persing van Gebr. Van Leeuwen Boringen B.V. d.d. 8 december 2017;
- Voorbeeldfoto Liander van te plaatsen gasstation.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 28 februari 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 28 februari
Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
3. PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein;
4. Havenbedrijf Amsterdam N.V.



5 Voorschriften

5.1 Algemeen

1. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
2. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane schade dient te worden hersteld.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Leidingen en mantelbuizen

3. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneiken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
4. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de kernzone van de kering dicht zijn.
5. Direct na het leggen van de leidingen moeten de sleuven worden aangevuld en verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
6. In het geval van de horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
7. De leidingen en mantelbuis moeten worden aangelegd zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
8. De grond die bij het graven van de sleuven wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
9. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
10. De mantelbuis moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

11. Indien er sprake is van een kathodische bescherming moet elk jaar een onpartijdige en gecertificeerde instelling de kathodische bescherming van de leidingen controleren met potentiaal- en stroommetingen. Deze instelling moet, indien er afwijkingen worden geconstateerd, de uitkomsten van deze metingen en de conclusies binnen een maand schriftelijk rapporteren aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. De vergunninghouder moet geconstateerde gebreken onmiddellijk herstellen. Het herstel moet schriftelijk aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.
12. De vergunninghouder mag één boring per leiding of mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
13. De mantelbuis waarin de kabel of leiding wordt aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.
14. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van de oeverbescherming dan wel het talud te voorkomen.
15. Te plaatsen afblaaspunten en afsluiters moeten op een dusdanige manier worden geplaatst dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend.
16. De afsluiters en afblaaspunten moeten minimaal 1 keer per 5 jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Vergunninghouder moet een rapport van deze controle op aanvraag kunnen overleggen aan Rijnland.

Waterkeringen

17. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
18. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
19. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
20. Na afloop van de werkzaamheden moeten de in- en uittredepunten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden totdat zich een erosiebestendige grasmat heeft ontwikkeld.
21. Aanvullingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.



22. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

23. Indien de benodigde stijghoogteverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet.
24. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
25. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
26. Palen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
27. In de bouwkuip moet een waterstand worden gehandhaafd van ten minste 0,25 m boven de aanwezige stijghoogte van het diepe grondwater.
28. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na afgiftedatum van dit besluit blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
29. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van water naar de bouwkuip moet de afvoer van water en/of zand vanuit de bouwkuip onmiddellijk worden gestaakt.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

30. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
31. De stalen buispalen mogen alleen trillend of heidend worden aangebracht.
32. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen en/of spanningsbemaling inclusief de retourbemaling moet worden voorkomen.
33. Bronbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
34. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
35. De waterstanden moeten dagelijks voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden worden geregistreerd aan de hand van een goed afleesbare peilschaal. De vergunninghouder moet de resultaten tweewekelijks aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.

Algemeen Technische Voorschriften

36. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
37. Tijdens het uitvoeren van werken, mag het aangrenzend oppervlaktewater niet worden verontreinigd en moet de doorstroming gehandhaafd blijven.
38. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
39. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
40. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane schade aan de watergang moeten worden hersteld.



5.3 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het bouwen van een gasreducerstation nabij de kruising van de Westpoortweg met de Ruijgoordweg in Amsterdam is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3c van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;

Bij het ontgraven van grond in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Houtrakpolder is er in dit geval geen sprake van ontgravingen in het profiel van vrije ruimte en leiden de ontgravingen ook niet tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als in de eindfase.

2. artikel 3a van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;

Het maken van een bouwwerk binnen de bebouwde contouren is toegestaan, wanneer het bouwwerk niet op de kruin van de kering wordt geplaatst en de stabiliteit en/of waterkerendheid van de kering niet wordt verstoord. In dit geval is er geen sprake van een kruin en wordt de waterkerendheid en de stabiliteit van de kering niet verstoord.

3. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;

De aangebrachte leidingen (met gestuurde boring en met persing) vormen geen belemmering voor het onderhoud van de kering.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van de regionale kering:

Samenloop

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw en in overleg met de mede betrokken bestuursorganen wordt de aanvraag in behandeling genomen door het hoogheemraadschap van Rijnland. Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag voor zover deze betrekking heeft op het ondergronds kruisen van een rioolleiding van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, met de gestuurde boring en de persing. Na bestudering van de tekeningen met de uit te voeren werkzaamheden is het medebetrokken bestuursorgaan tot de conclusie gekomen dat wanneer de werkzaamheden conform de bij dit besluit behorende tekeningen worden er geen extra voorschriften hoeven worden opgenomen ter bescherming van de belangen van het medebetrokken bestuursorgaan.



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. Plantinga
Doorkiesnummer : 071 306 3279
E-mail : sjouke.plantinga@rijnland.net