



Stedin Netbeheer B.V.

Datum
7 maart 2018

Kenmerk
WN2018-000875

Wijzigingsvergunning

voor het leggen van een lagedrukgasleiding ter hoogte van Zandpad 106 in Breukelen.

Uw kenmerk/uw projectcode:
- JGO/130311/159369

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Overwegingen	5
2.1 Op grond van de <i>Keur AGV 2017</i>	5
2.2 Gevolgde procedure	5
3 Mededelingen	6
3.1 Bezwaar?	6
3.2 Contact?	6

Samenvatting

Op 30 januari 2018 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar Stedin Netbeheer BV, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam namens Stedin Netten BV, Blaak 8, 3011 TA, Rotterdam.

Op 1 februari 2018 ontvingen wij een aanvraag van Stedin Netten BV, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam voor een wijzigingsvergunning (op grond van de Waterwet [hoofdstuk 6]). De wijziging betreft het leggen van een lagedrukgasleiding. In plaats van een HDPE buis wordt een metalen buis met een diameter van 169 mm toegepast.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 3453165 (kenmerk: DMS2018-0005473);
- plan- en situatietekening (kenmerk: DMS2018-0005476);
- toelichting bij sigma sterkte berekening (kenmerk: DMS2018-0011105);
- tracé-ontwerp tekening (kenmerk: DMS20118-0011106);
- sigma sterkte berekening (kenmerk: DMS2018-0011107).

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-000875.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende vergunning aan Stedin Netbeheer BV, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam, met ons kenmerk DMS2018-0003177 van 30 januari 2018, als volgt te wijzigen.
 - de volgende tekening te laten vervallen: DMS2018-0001858;
 - de volgende tekeningen aan de vergunning toe te voegen: DMS2018-0005476, DMS2018-0011105, DMS2018-0011106 en DMS2018-0011107;
 - de volgende voorschriften aan voorschrift 5 toe te voegen:
 - 5.5 De leiding in de waterkering moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
 - 5.6 Elk jaar moet een onpartijdige en gecertificeerde instelling de kathodische bescherming van de leidingen controleren met potentiaal- en stroommetingen. Deze instelling moet de uitkomsten van deze metingen en de conclusies binnen een maand schriftelijk rapporteren aan Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving). De vergunninghouder moet gebreken onmiddellijk herstellen. Het herstel moet ook schriftelijk aan de afdeling worden gemeld.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker

Wij hebben de gemeente Stichtse Vecht geïnformeerd over dit besluit.

2 Overwegingen

2.1 Op grond van de *Keur AGV 2017*

Werkzaamheden en reden verzoek

De wijziging heeft betrekking op het leggen van een lagedrukgasleiding. In plaats van een HDPE buis wordt een metalen buis met een diameter van 169 mm toegepast.

Overwegingen

De stalen buis voldoet aan de NEN-veiligheidsnormen en is kathodisch beschermd. De stabiliteit van de waterkering is daarmee voldoende geborgd.

2.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3 Mededelingen

3.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

3.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2018-000875:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam