

Alle nieuwe netkabels uitvoeren  
in 4x150AL+4x6+AS

Hier zit een 3x100Amp. aansluiting. De  
aansluitkabel 4x95AL kabel staat niet in GIS


Aansluitkabel vd aansl 3x100Amp. dient  
opgezocht te worden. Kabels meteen  
verwerken in GIS

Verbinden met de aansluitkabel (exakte ligging  
onbekend), middels 4x10Cu+4x2,5

Zie bijgevoegde schets.  
Aansl overnemen dmv 4x25Cu+4x2,5

Aansluiting overnemen op nieuw LS-net  
waar de aansluitkabel langs loopt zie schets

| ELEKTRA NIEUW    | LS-kast          | Station         | Leveringspunt   | Laadpaal       | OV mast          |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
|                  | Mast bovengronds | Mof             | Bescherming     | Abc Tekst      | Zinkerbord       |
|                  | Kabel nieuw      | Kabel te rijden | Kabel te rooien | Buiten Bedrijf | Kadaster         |
| ELEKTRA BESTAAND | LS-kast          | Station         | Leveringspunt   | OV mast        | Mast bovengronds |
|                  | 0,4 kV/OV        | 0,4 kV          | OV              | 3 kV           | 6 kV             |
|                  | 23 kV            | 25 kV           | 50 kV           | 66 kV          | 150 kV           |
|                  | Buiten Bedrijf   | Telecom         | Aardkabel       | Gelijkspanning |                  |



|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Opmerkingen/Tracélengte:                             |                                                        |
| <b>STEDIN</b>                                        | LS-ontwerp<br>Nijverheidsbuurt 2<br>3474 LB te ZEGVELD |
| Formaat: A1<br>Schaal: 1:500<br>Volgend blad: n.v.t. |                                                        |

Stedin Netbeheer B.V.  
Realisatie

Ontwerp akkoord voor uitvoering

Naam: **W. van Schaick**

Datum: 12-02-2018

Paraaf:

Wijz: 01

Get: E. Coenen

Datum: 05/02/2018

Ge:

Project: 50137185

Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E

Documentnr:

Status: Ter uitvoering