

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
Type D.02										
	Entreehal	11,83	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	45,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Werkkamer	13,61	0,9	44,1	Mechanische toevoer		40,83	81,66	Draairaam	Voldoet
	Hal	15,10	-	-						
	Eetkamer	27,08	0,9	87,7	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	81,24	162,48	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,63	0,9	151,1	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,89	279,78	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			238,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	10,49	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	54,8	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	14,07	0,9	45,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,21	84,42	Draairaam	Voldoet
	Wasruimte	10,57	0,9	34,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	31,71	63,42	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	26,90	0,9	87,2	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaap	80,7	161,4	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,10	14,0	87,2	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,10	-	-						
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,77	0,9	86,7	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	80,31	160,62	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,10	14,0	86,7	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,10	-	-						
	Zolder	43,22	0,9	140,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	129,66	259,32	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					771,9	771,9				
Type D.03										
	Entreehal	12,02	-	-	Overstort vanuit speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	45,6	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	14,06	0,9	45,6	Mechanische toevoer		42,18	84,36	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,42	-	-						
	Eetkamer	26,93	0,9	87,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,79	161,58	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,53	0,9	150,8	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,59	279,18	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			238,0		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,54	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	91,2	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Salon	46,89	0,9	151,9	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	140,67	281,34	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 1	14,07	0,9	45,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,21	84,42	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	14,07	0,9	45,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,21	84,42	Draairaam	Voldoet

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Overloop 2e Verdieping	9,01	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Hoofdslaapkamer	26,43	0,9	85,6	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaap	79,29	158,58	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,44	14,0	85,6	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,43	-	-						
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Zolder	41,98	0,9	136,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	125,94	251,88	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					842,5	842,5				
Type D.04										
	Entreehal	11.8	-	-	Overstort vanuit Study	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	54,2	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Study	16,72	0,9	54,2	Mechanische toevoer		50,16	100,32	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,56	-	-						
	Eetkamer	26,93	0,9	87,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,79	161,58	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,50	0,9	150,7	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,5	279	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,9		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,52	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	16,45	0,9	53,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	49,35	98,7	Draairaam	Voldoet
	Wasruimte	10,32	0,9	21,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	30,96	61,92	Draairaam	Voldoet
	Salon	47,01	0,9	152,3	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	141,03	282,06	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,38	0,9	85,5	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	79,14	158,28	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	85,5	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	43,22	0,9	140,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	129,66	259,32	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					839,1	839,1				
Type D.05										
	Entreehal	12,03	-	-	Overstort vanuit Speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	44,8	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,83	0,9	44,8	Mechanische toevoer		41,49	82,98	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,57	-	-						
	Eetkamer	26,93	0,9	87,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,79	161,58	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,63	0,9	151,1	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,89	279,78	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			238,3		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,40	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	58,2	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	14,05	0,9	45,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,15	84,3	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	14,05	0,9	12,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,15	84,3	Draairaam	Voldoet
	Salon	47,01	0,9	152,3	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	141,03	282,06	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,68	0,9	86,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	80,04	160,08	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	86,4	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	41,90	0,9	135,8	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	125,7	251,4	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					810,0	810,0				
Type D.06										
	Entreehal	11,87	-	-	Overstort vanuit werkkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	45,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Werkkamer	13,83	0,9	44,8	Mechanische toevoer		41,49	82,98	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,66	-	-						
	Eetkamer	27,15	0,9	88,0	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	81,45	162,9	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,47	0,9	150,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,41	278,82	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			238,5		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	10,50	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	54,8	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	14,06	0,9	45,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,18	84,36	Draairaam	Voldoet
	Wasruimte	10,57	0,9	34,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	31,71	63,42	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	26,90	0,9	87,2	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaap	80,7	161,4	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,10	14,0	87,2	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,10	-	-						
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,68	0,9	86,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	80,04	160,08	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	86,4	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	40,66	0,9	131,7	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	121,98	243,96	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					763,0	763,0				
Type D.07										
	Entreehal	12,02	-	-	Overstort vanuit werkkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	45,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Werkkamer	13,84	0,9	44,8	Mechanische toevoer		41,52	83,04	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,42	-	-						
	Eetkamer	26,93	0,9	87,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,79	161,58	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,47	0,9	150,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,41	278,82	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	10,59	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	54,7	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	14,05	0,9	45,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,15	84,3	Draairaam	Voldoet
	Wasruimte	10,55	0,9	34,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	31,65	63,3	Draairaam	Voldoet

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Hoofdslaapkamer	26,90	0,9	87,2	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkamer	80,7	161,4	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,10	14,0	87,2	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,10	-	-						
	Overloop 2e Verdieping	9,01	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,38	0,9	85,5	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	79,14	158,28	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	85,5	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	41,90	0,9	135,8	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	125,7	251,4	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					765,2	765,2				
Type D.08										
	Entreehal	12,13	-	-	Overstort vanuit Speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	45,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,92	0,9	45,1	Mechanische toevoer		41,76	83,52	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,41	-	-						
	Eetkamer	26,93	0,9	87,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,79	161,58	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,47	0,9	150,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,41	278,82	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,40	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	58,2	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	14,05	0,9	45,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,15	84,3	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	14,05	0,9	12,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,15	84,3	Draairaam	Voldoet
	Salon	46,89	0,9	151,9	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	140,67	281,34	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,37	0,9	85,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	79,11	158,22	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	85,4	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	41,90	0,9	135,8	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	125,7	251,4	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					808,4	808,4				
Type D.09										
	Entreehal	12,02	-	-	Overstort vanuit werkkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	45,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Werkkamer	13,83	0,9	44,8	Mechanische toevoer		41,49	82,98	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,41	-	-						
	Eetkamer	26,92	0,9	87,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,76	161,52	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,47	0,9	150,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,41	278,82	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	10,50	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	54,8	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	14,07	0,9	45,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,21	84,42	Draairaam	Voldoet

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Wasruimte	10,57	0,9	34,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	31,71	63,42	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	26,90	0,9	87,2	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkamer	80,7	161,4	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,10	14,0	87,2	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,10	-	-						
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,68	0,9	86,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer 4	80,04	160,08	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	86,4	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	40,66	0,9	131,7	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	121,98	243,96	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					762,3	762,3				
Type D.10										
	Entreehal	11,82	-	-	Overstort vanuit Speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	44,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,61	0,9	44,1	Mechanische toevoer		40,83	81,66	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,43	-	-						
	Eetkamer	26,93	0,9	87,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,79	161,58	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,47	0,9	150,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,41	278,82	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,40	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	58,2	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	14,07	0,9	45,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,21	84,42	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	14,07	0,9	12,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,21	84,42	Draairaam	Voldoet
	Salon	46,89	0,9	151,9	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	140,67	281,34	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,38	0,9	85,5	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer 4	79,14	158,28	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	85,5	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	41,90	0,9	135,8	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	125,7	251,4	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					807,5	807,5				
Type D.11										
	Entreehal	11,80	-	-	Overstort vanuit Study	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	54,2	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Study	16,72	0,9	54,2	Mechanische toevoer		50,16	100,32	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,43	-	-						
	Eetkamer	26,93	0,9	87,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,79	161,58	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,35	0,9	150,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,05	278,1	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,4		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,38	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	2,07	14,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Slaapkamer 1	16,45	0,9	53,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	49,35	98,7	Draairaam	Voldoet
	Wasruimte	10,32	0,9	21,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	30,96	61,92	Draairaam	Voldoet
	Salon	47,01	0,9	152,3	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	141,03	282,06	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,66	0,9	86,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	79,98	159,96	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	86,4	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	41,90	0,9	135,8	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	125,7	251,4	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					835,3	835,3				
Type D.12										
	Entreehal	11,80	-	-	Overstort vanuit Speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	44,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,61	0,9	44,1	Mechanische toevoer		40,83	81,66	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,58	-	-						
	Eetkamer	26,93	0,9	87,3	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,79	161,58	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,47	0,9	150,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,41	278,82	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,40	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	56,9	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	13,74	0,9	44,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	41,22	82,44	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	13,74	0,9	12,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	41,22	82,44	Draairaam	Voldoet
	Salon	47,01	0,9	152,3	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	141,03	282,06	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,66	0,9	86,4	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	79,98	159,96	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	86,4	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	40,66	0,9	131,7	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	121,98	243,96	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					803,4	803,4				
Type D.13										
	Entreehal	11,85	-	-	Overstort vanuit werkkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	45,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Werkkamer	13,61	0,9	44,1	Mechanische toevoer		40,83	81,66	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,43	-	-						
	Eetkamer	26,92	0,9	87,2	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,76	161,52	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,48	0,9	150,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,44	278,88	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	10,50	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	1,64	7,0	25,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	4,71	14,0	54,8	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	14,06	0,9	45,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,18	84,36	Draairaam	Voldoet

Type : Omschrijving :		Ventilatie-berekening en stroming :					Spui-capaciteiten :			
		Gebruiks	Minimum		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
		[m2]	[dm3.s/m2]	[m3/h]						
	Wasruimte	10,57	0,9	34,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	31,71	63,42	Draairaam	Voldoet
	Hoofdslaapkamer	26,90	0,9	87,2	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij hoofdslaapkamer	80,7	161,4	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij hoofdslaapkamer	8,18	14,0	87,2	Overstort vanuit hoofdslaapkamer	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij hoofdslaapkamer	8,10	-	-						
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	26,38	0,9	85,5	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	79,14	158,28	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	85,5	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	41,90	0,9	135,8	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	125,7	251,4	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					765,3	765,3				
Type D.14										
	Entreehal	11,80	-	-	Overstort vanuit Speelkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,97	7,0	44,1	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Speelkamer	13,61	0,9	44,1	Mechanische toevoer		40,83	81,66	Draairaam	Voldoet
	Hal	14,65	-	-						
	Eetkamer	26,88	0,9	87,1	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	80,64	161,28	Tuideuren	Voldoet
	Leefkeuken	46,47	0,9	150,6	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling	139,41	278,82	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			237,7		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,49	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 1e Verdieping					
	Toilet	2,07	7,0	56,9	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	13,74	0,9	44,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	41,22	82,44	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	13,74	0,9	12,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	41,22	82,44	Draairaam	Voldoet
	Salon	46,89	0,9	151,9	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	140,67	281,34	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	9,02	-	-	Overstort vanuit slaapkamers 2e Verdieping					
	Badkamer	4,56	14,0	94,2	Vanaf overloop 2e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	14,54	0,9	47,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 2e Verdieping	43,62	87,24	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	35,03	0,9	113,5	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging badkamer bij slaapkamer	105,09	210,18	Draairaam	Voldoet
	Badkamer bij slaapkamer 4	8,44	14,0	113,5	Overstort vanuit slaapkamer 4	Mechanische afzuiging				
	Kleedruimte bij slaapkamer 4	8,43	-	-						
	Zolder	41,90	0,9	135,8	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	125,7	251,4	Dakramen	Voldoet
	Techniek	-	-	-						
Totaal m3/h					834,0	834,0				
Type D.15										
	Entreehal	8,40	-	-	Overstort vanuit woonkamer / keuken	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,85	7,0	25,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer Begane Grond	36,07	0,9	116,9	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling / Overstort hal	108,21	216,42	Tuideuren	Voldoet
	Keuken	13,24	0,9	42,9	Mechanische toevoer	Afzuiging bij keukenopstelling / Overstort hal	39,72	79,44	Tuideuren	Voldoet
	Keuken			134,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Woonkamer 1e Verdieping	34,87	0,9	113,0	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	104,61	209,22	Draairaam	Voldoet
	Lounge 1e Verdieping	20,61	0,9	66,8	Mechanische toevoer	Mechanische afzuiging	61,83	123,66	Draairaam	Voldoet
	Overloop 2e Verdieping	5,63	-	-	Overstort vanuit slaapkamers					
	Berging	0,95	7,0	25,0	Vanaf overloop	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	7,06	14,0	102,4	Vanaf overloop	Mechanische afzuiging				

[illegible]