

Documentenlijst Besluit-ontwerp (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201721573

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het brandveilig in gebruik nemen van de naschoolse opvang aan de Gedempte Sloot 7 (wijziging op gebruiksvergunning GV/200350152)

Adres: Gedempte Sloot 7

Datum Besluit-ontwerp (P) (GG): 20-03-2018

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-ontwerp (P)

Bestandsnaam: A6672831.out.pdf

Documentid: 33264662

Bestandsgrootte: 43530



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

ontwerpbesluit Gedempte Sloot 7

Uw brief van

Ons kenmerk

201721573/6672831

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Doorkiesnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

diversen

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 21 november 2017 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van de naschoolse opvang aan de Gedempte Sloot 7 (wijziging op gebruiksvergunning GV/200350152) ontvangen. Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Voor de motivering van ons ontwerpbesluit verwijzen wij naar de bij deze brief behorende bijlagen waarin per activiteit de beoordeling, advisering en van toepassing zijnde voorwaarden zijn opgenomen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij het voornemen de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d, van deze wet te verlenen met de daarbij behorende documenten.

Voorafgaande aan deze beslissing zal uw aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarbij behorende bescheiden gedurende een termijn van zes weken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan hun zienswijze over het ontwerp kenbaar maken.

[Geanonimiseerd]

Bijlage 'Registratie brandveilig gebruik'

Aan de hand van de vergunningaanvraag, brandveilig gebruiken van het bouwwerk, zijn de volgende zaken vastgesteld:

1. Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk is:

- 85 personen

2. Het bouwwerk mag in gebruik worden genomen als:

- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen ouder dan 4 jaar.

U moet uw gemeente tijdig op de hoogte stellen als u het bouwwerk op een andere wilt gebruiken.

3. Bij de registratie zijn de volgende documenten van toepassing:

- Plattegronden, P18-0015, 2Aan2, d.d. 23-02-2018,

4. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Er moeten voldoende personen aangewezen zijn om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen.

- De wand tussen de belending en de extra beschermde vluchtroute dient een brandwerende scheidingsconstructie te zijn van ten minste 30 minuten.

U bent als eigenaar/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk.