

Betreft aanvullende gegevens naar aanleiding van brief van 23-1-2018, uw kenmerk SXO49247239

1. Zie bijgevoegd document
2. Zie bijgevoegd document
3. Zie constructieve berekening
4. Zie constructieve berekening
5. Zie bijgevoegd document
6. Zie document bij 5
7. Er zullen optische rookmelders (gekoppeld) worden geplaatst op nieuwe overloop, in de hal, woonkamer en bijkeuken
8. In de nieuwe slaapkamer komen 2 openslaande ramen en op de nieuwe badkamer een veluxraam en een ventilatiesysteem met afvoer door het dak
9. de r waarde van de dakplaten is 3,5 R