



Verklaring E & OV		Scheikart	
—	Aande	●	TN Mast
—	Manibus	—	Endleiding
—	LS 230V, 400V of 600V vss	●	Loadup
—	LS 10kV of 20kV	—	Boekhouder
—	3kV, 6kV, 10kV of 20kV	—	OTL Om te leggen
—	50kV	—	TVV Te vervangen
—	150kV	—	NTV Na te vervangen
—	180kV	—	TVE Te verlaten
—	18kV bed. 50kV bed. of 150kV bed.	—	Te verwijderen lichtmast
		—	IIS In bedrijf te stellen
		—	Te plaatsen lichtmast
		●	Maf
		—	Gezonde bescherming 2 OHM
		—	Aande
		—	Gezonde bescherming
		—	Gezonde mast
		—	TN Afluk eindmast
		—	Aandbus
		—	Gezonde bescherming 2 OHM
		—	Aande
		—	Gezonde bescherming
		—	Gezonde mast
		—	TN Afluk eindmast
		—	Aandbus

Duiven - Zevenaar Reconstructie A12 Wijziging MS-net			
Get.	Gezonde Duiven / Zevenaar	Datum	18-10-2016
Zie A. bestaande		Status	Voorbereiding
Zie B. bestaande		Schaal	1:500
Zie C. bestaande		Discipline	E:MS
Engineer		Blad nr.	2/3
		Formaat	A0
		CS nr.	3080143
		Rijsoort	IPG
		Case nr.	166450