

# Watervergunning

Z48870

## **Aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 19 februari 2018 een aanvraag ontvangen van Enexis Netbeheer B.V., Reitscheweg 31, 5232 BX te 's-Hertogenbosch. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer OLO3488989. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z48870/O95728. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een middenspanning elektriciteitskabel onder een a-watergang.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Vught, sectie I, nummers 799 en 809. De activiteit vindt plaats nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder de Zandleij (ZL1), en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van de Cromvoirtseweg te Cromvoirt.

## **Algemene overwegingen**

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### **Specifieke overwegingen**

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het:

- verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1);
- verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden (lid 3).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen.

### **Beleidsregel**

Beleidsregel 14A Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen is van toepassing. Daarin is aangegeven dat onomkeerbare werken in principe niet zijn toegestaan. Uitzondering hierop is wanneer werken niet of op zeer moeilijke wijze realiseerbaar zijn en een zwaarwegend maatschappelijk belang dienen. De realisatie van nutsvoorzieningen in het buitengebied wordt gezien als een zwaarwegend maatschappelijk belang. Daarom wordt vergunning verleend voor de aanleg van elektriciteitskabels.

Om de toekomstige inrichting van het oppervlaktewaterlichaam binnen het profiel van de vrije ruimte zo weinig mogelijk te beperken wordt als eis gesteld dat de kabels met een gestuurde boring moeten worden aangelegd. Het in- en uitrede punt moet buiten het profiel van de vrije ruimte worden gehouden. De afstand van de kabels ten opzichte van de grens van profiel van de vrije ruimte en de waterbodem moet tenminste 1 meter bedragen. Deze eisen worden gezien als compenserende of mitigerende maatregelen. Hieraan wordt voldaan.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

### **Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Reitscheweg 31, 5232 BX te 's-Hertogenbosch. De vergunning heeft betrekking op de aanleg van een middenspanning elektriciteitskabel nabij een watergang (ZL1) op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Vught, sectie I, nummers 799 en 809, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekeningen D.17162-MS (d.d. 6-12-2017) en 218019160BT (16-2-2018), onder de volgende voorschriften.

### **Voorschriften**

#### **Kabels**

1. De elektriciteitskabel moet ter plaatse van de kruising van de a-watergang met profiel van de vrije ruimte (ZL1):
  - a. worden aangelegd met een gestuurde boring;
  - b. voldoen aan de volgende maatvoering:

- de elektriciteitskabel liggen minimaal 1 meter beneden de waterbodem;
  - de elektriciteitskabel liggen minimaal 1 meter onder het maaiveld ter plaatse van de grens van het profiel van de vrije ruimte.
2. Het in- en uittredepunt van de gestuurde boring dient tenminste buiten het profiel van de vrije ruimte te liggen.

Boxtel, 21 maart 2018  
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees  
*procesmanager Vergunningen*