

# Watervergunning

Z48923

## *Aanvraag*

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 21 februari 2018 een aanvraag ontvangen van Brabant Water N.V. Peilbeheersing Vredeoord, Zwaanstraat 1, 5651 CA te Eindhoven. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer OLO3493955. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z48923/O95822. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een waterleiding onder een a-watergang.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Heeze (HZE00), sectie A, nummers 6045 en 4844. De activiteit vindt plaats nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder Kleine Dommel (KD1), en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Rul 31 te Heeze.

## *Algemene overwegingen*

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### **Specifieke overwegingen**

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het:

- verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1);
- verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden (lid 3).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen. Dat is gebeurd voor het leggen van kabels en leidingen (Algemene regel 16) en het werken in profiel van vrije ruimte (Algemene regel 6).

### **Algemene Regels**

Algemene Regel 16 is van toepassing op het aanleggen van kabels en leidingen. Indien dit geschiedt bij b-wateren zijn de werkzaamheden geheel vrijgesteld van de vergunningplicht. Voor a-wateren geldt dat alleen wanneer voldaan wordt aan een aantal criteria met betrekking tot de afstand ten opzichte van insteek, talud en waterbodem. Omdat in het onderhavige geval een a-watergang met profiel van vrije ruimte wordt gekruist is de algemene regel niet van toepassing.

Het tracé kruist een a-watergang (KD1) waarop een profiel van de vrije ruimte van toepassing is. Artikel 3.1., derde lid van de Keur geeft aan dat dat verboden is zonder vergunning. Algemene Regel 6 staat werken toe binnen het profiel van de vrije ruimte voor zover deze niet-onomkeerbaar zijn. In de algemene regel is aangegeven dat nutsleidingen niet gezien kunnen worden als niet-onomkeerbaar werken. Deze vallen derhalve niet onder de algemene regels maar onder de vergunningplicht en de daarbij van toepassing zijnde beleidsregel (14A).

### **Beleidsregel**

Beleidsregel 14A Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen is van toepassing. Daarin is aangegeven dat onomkeerbare werken in principe niet zijn toegestaan. Uitzondering hierop is wanneer werken niet of op zeer moeilijke wijze realiseerbaar zijn en een zwaarwegend maatschappelijk belang dienen. De realisatie van nutsvoorzieningen in het buitengebied wordt gezien als een zwaarwegend maatschappelijk belang. Daarom wordt vergunning verleend voor de aanleg van de waterleiding.

Om de toekomstige inrichting van het oppervlaktewaterlichaam binnen het profiel van de vrije ruimte zo weinig mogelijk te beperken wordt als eis gesteld dat de kabels met een gestuurde boring moeten worden aangelegd. Het in- en uittrede punt moet buiten het profiel van de vrije ruimte worden gehouden. De afstand van de kabels ten opzichte van de grens van profiel van de vrije ruimte en de waterbodem moet tenminste 1 meter bedragen. Deze eisen worden gezien als compenserende of mitigerende maatregelen.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

## **Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Brabant Water N.V. Peilbeheersing Vredeoord , Zwaanstraat 1, 5651 CA te Eindhoven. De vergunning heeft betrekking op de aanleg van een waterleiding onder een a-watgang (KD1) op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Heeze (HZE00), sectie A, nummers 6045 en 4844, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen: P10648/34510, d.d. 3-2-2017 en het boorprofiel (ongenummerd), onder de volgende voorschriften.

## **Voorschriften**

### **Kabels**

1. De waterleiding moet ter plaatse van de kruising van de a-watgang met profiel van de vrije ruimte (KD1):
  - a. worden aangelegd met een gestuurde boring;
  - b. voldoen aan de volgende maatvoering:
    - de waterleiding liggen minimaal 1 meter beneden de waterbodem;
    - de waterleiding liggen minimaal 1 meter onder het maaiveld ter plaatse van de grens van het profiel van de vrije ruimte.
2. Het in- en uittredepunt van de gestuurde boring dient tenminste buiten het profiel van de vrije ruimte te liggen.

Boxtel, 28 maart 2018  
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees  
*procesmanager Vergunningen*