

Installatiebedrijf Janssen b.v.

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenburg
Tel.: (0575) 46 17 60
Fax: (0575) 46 40 77

E-mail: info@instaljanssen.nl
Website: www.instaljanssen.nl

Rabobank: 32 74 07 174
K.v.K. nr.: 08019865
BTW nr.: NL808413910B01

G.J.A. Goossens

Hoefkensestraat 20

6996 DS Drempt

SPF WARMTEPOMP SYSTEEM

COP

5.45

warmtebron

bodem

afgifte medium

water

vertrektemperatuur warm water gekend?



vertrektemperatuur

35

°C

verschil vertrek-/retourtemperatuur gekend?



temperatuurverschil

8

°C

temperatuursprong condensor

5

°C

pomp toevoer naar verdamper aanwezig?



vermogen gekend?



vermogen pomp

2.35

kW

vermogen warmtepomp (elek.)

12

kW

5.07

Berekende SPF