

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201803047

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het veranderen van de gevel van de bovenwoning Mient 392 door het vervangen van de kozijnen

Adres: Mient 392

Datum Besluit-buiten behandeling (P) (GG): 05-04-2018

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-buitenbehandeling (P)

Bestandsnaam: A6689834.out.pdf

Documentid: 33290691

Bestandsgrootte: 57248



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

buiten behandeling stellen aanvraag om een omgevingsvergunning Mient 392

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 13 februari 2018 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de gevel van de bovenwoning Mient 392 door het vervangen van de kozijnen. In vervolg daarop hebben wij u op 5 maart 2018 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 2 april 2018 aan te vullen.

Binnen de gestelde termijn hebben wij van u geen aanvullende gegevens of een reactie ontvangen.

Voor een overzicht van de ontbrekende gegevens en bescheiden verwijzen wij u naar de bij deze brief gevoegde bijlagen waarin per activiteit is aangegeven welke gegevens ontbreken.

Besluit:

Op grond van artikel 4:5, onder 1c van de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij uw aanvraag niet verder te behandelen.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Ons kenmerk

201803047/6689834

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Doorkiesnummer

[Geanonimiseerd]

Bijlagen

Diversen

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201803047/6689834

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:
Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

- a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.
- b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.
- c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.
- e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.
- f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.

Bijlage:

Overzicht volledigheidstoets van de activiteit in geval de aanvraag om een omgevingsvergunning niet of onvoldoende is aangevuld.

Activiteit: Bouwen

De aanvraag is voor wat betreft deze activiteit beoordeeld op volledigheid. Bij deze toets aan de in de Regeling omgevingsrecht is vast komen te staan, dat er gegevens ontbraken.

Binnen de beschikbare termijn hebben wij van u geen aanvullende informatie ontvangen. In de aanvraag ontbreken derhalve de volgende stukken:

1. Een situatietekening met daarop aangegeven bij welke woning de kozijnen vervangen dienen te worden;
2. Plattegrond(en) van de verdieping(en) waar de kozijnen vervangen worden;
3. De contouren van de brandcompartimentering inclusief het aantal minuten brandwerendheid (wbdb) aangeven op de plattegrond(en);
4. Geveltekeningen **bestaande situatie** met daarop aangegeven de te openen delen inclusief draairichting;
5. Geveltekeningen **nieuwe situatie** met daarop aangegeven de te openen delen inclusief draairichting;
6. Detailtekeningen van nieuw te maken kozijnen (onder-, zij-, en boven details). Deze details dienen **bouwkundig** te zijn (gevelopbouw, negge, maatvoering, etc.) en **niet** alleen het kozijnprofiel te bevatten;
7. Het kozijnoverzicht dient herleidbaar te zijn naar de geveltekening. Dat wil zeggen: kozijn 1 op het kozijnoverzicht, dient ook kozijn 1 te zijn op de geveltekening. Daarnaast dienen alle relevante benamingen in het **Nederlands** te zijn en niet zoals nu in een buitenlandse taal (Pools?);
8. De U-waarde van het glas dient op tekening te zijn aangegeven;
9. De kozijnen dienen tenminste thermisch onderbroken te zijn. Dit dient te blijken uit de detaillering;
10. Foto's van alle relevante gevels;
11. Opgave van materiaal en kleurgebruik (RAL-codering o.g.).

De bij een aanvraag te overleggen tekeningen dienen op schaal te zijn (Situatie 1:1000, gevels en plattegronden 1:100 en detaillering 1:5) en te zijn voor zien van een duidelijke maatvoering.