

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z48106

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 19 december 2017 een aanvraag ontvangen van Gemeente Goirle, Oranjeplein 1, 5051 LT te Goirle. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3376579. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd met kenmerk Z48106/O93594. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam en het graven van 2 poelen en een ven op de locatie Turnhoutsebaan in Goirle op de percelen kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie C, nummers 754 en 807 en gemeente Hilvarenbeek, sectie H, nummer 1984.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Ploegam Infra BV in Vinkel.

Op 5 februari 2018 is door aanvrager aangegeven dat de aanvraag gewijzigd is. De gewijzigde gegevens zijn als aanvulling op de oorspronkelijke aanvraag op 26 maart 2018 ingediend via het OLO en geregistreerd met kenmerk Z48106/O96822.

Daarmee is de procedure opgeschort met 7 weken.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Voor de realisatie van een faunapassage wordt er onder andere een ecoduct aangelegd over de Turnhoutsebaan in Goirle. Langs de Turnhoutsebaan ligt een watergang die beschouwd wordt als b-water. Om het ecoduct te realiseren is het, in verband met de ruimte, nodig deze b-watergang over een lengte van 60 meter te dempen.

Volgens artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door daarin handelingen te verrichten.

Voor de verdere inrichting van het terrein worden er 2 poelen en een ven aangelegd. Zowel de poelen als het ven zijn geïsoleerde wateren en worden aangelegd boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Hiermee worden de poelen en het ven niet beschouwd als oppervlaktewaterlichaam waarmee de aanleg hiervan niet vergunningplichtig is ingevolge de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Het dempen van de b-watergang is getoetst aan beleidsregel 6 'Dempen en graven oppervlaktewaterlichaam'. De demping is nodig vanwege de ruimte die nodig is voor de aanleg van het ecoduct. Deze beleidsregel is er onder andere op gericht om aan- en afvoer van water binnen het watersysteem te waarborgen. In dit geval is het van belang dat de afvoer van water van het achterliggende perceel op deze watergang gegarandeerd blijft. De b-watergang wordt over een lengte van 60 meter gedempt en vervangen door een pvc buis met een doorsnede van 500 mm. Deze maatregel is afdoende om de afvoer te garanderen. Hiermee past de aangevraagde activiteit binnen de gestelde beleidsregel.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Goirle, Oranjeplein 1, 5051 LT te Goirle.

De vergunning heeft betrekking op het gedeeltelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam en te vervangen voor een duiker op de locatie Turnhoutsebaan in Goirle, kadastraal bekend als Goirle, sectie C nummer 754 onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

1. De duiker die dient als vervanging van de b-watergang dient te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: ten minste 0.50 m.
 - hoogte binnenonderkant: ongeveer 0.05 m onder de waterbodem.
 - lengte: maximaal 60 m.
2. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker berust bij de vergunninghouder.
3. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.

4. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de gedempte watergang, eventuele in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen dan wel aan te sluiten op de duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

Boxtel, 3 april 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

