

Nummer: 18UTP00918

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 12 maart 2018, ingekomen op 12 maart 2018, geregistreerd onder zaaknummer WBD18-03518 en aanvullende gegevens ontvangen tot 6 april 2018.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden tussen de Willemspolderweg en de A4 in Dinteloord.
2. De werkzaamheden bestaan uit:
 - aanbrengen van bouwwerken in de beschermingszone langs een A-water;
 - afvoeren van hemelwater afkomstig van een nieuw te bouwen kas;
 - aanbrengen van vier uitstroomvoorzieningen in een A-water;
 - aanbrengen van verharding in de beschermingszone langs een A-water.
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de vestiging van een glastuinbouwbedrijf.
4. De bouw van de kas en de bijbehorende voorzieningen maken onderdeel uit van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
6. Volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Algemene regels

7. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
 - aanbrengen van vier uitstroomvoorzieningen in een A-water (algemene regel 14);
 - aanbrengen van verharding in de beschermingszone langs een A-water (algemene regel 24A).
8. Deze werkzaamheden vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning en dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

9. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
10. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
11. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
16. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
17. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

Aanbrengen van bouwwerken in de beschermingszone langs het A-water

18. In de beschermingszone van het A-water wordt een kas, een hemelwaterbassin en andere bouwwerken ten behoeve van de glastuinbouwfunctie gerealiseerd.
19. De bouwwerken in de beschermingszone van het A-water kunnen worden toegestaan omdat deze het onderhoud niet significant verzwaren. Het betreffende A-water kan en wordt vanaf de andere zijde (de wegzijde) onderhouden.
20. Er blijft een ruimte van 1,00 meter beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
21. De stabiliteit van de oever en het talud worden niet aangetast door de bouwwerken.
22. De bouwwerken bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.
23. De bouwwerken hebben geen invloed op de doorstroming en/of het waterbergend vermogen.
24. De wijzigingen met betrekking tot de beschermingszone (onderhoudsstrook) langs het A-water worden verwerkt in de legger.

Afvoeren van hemelwater door de toename van verhard oppervlak en retentievoorziening

25. Uitbreidingsplannen met een toename aan verhard oppervlak dienen zo veel als mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.
26. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.
27. Voor deze situatie wordt retentie geëist. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.
28. De toename van verhard oppervlak (de nieuw te bouwen kassen) van waar het hemelwater afkomstig bedraagt 70.000 m².

29. Het afstromend hemelwater wordt gereduceerd geloosd via een retentievoorziening met een minimale retentiecapaciteit van 4.200 m³. De retentievoorziening betreffen twee hemelwaterbassins die tevens worden gebruikt voor gietwater, waarvan een deel van de inhoud wordt ingezet ten behoeve van retentie.
30. Hiermee voldoet de retentievoorziening aan de minimale bergingscapaciteit, overeenkomend met een waterschijf (bui) van 60 mm en een gevoeligheidsfactor van 1.
31. De gereduceerde lozing vanuit de retentievoorzieningen (hemelwaterbassins) vinden plaats op het naastgelegen A-water (met leggercode OVK05884) en B-water (met leggercode OWL11702), via een afvoerbegrenzer met een diameter van 70 mm (resultierend in een maximale afvoer van 2 l/s/ha).
32. In de Beleidsregels van waterschap Brabantse Delta is vastgesteld dat de afvoerbegrenzer moet functioneren in de periode van 1 oktober tot 1 maart. De vergunninghouder heeft verzocht om hemelwater in de periode van 1 januari tot 1 maart vast te mogen houden (niet vertraagd af te voeren). Hiermee kan dit kostbare hemelwater worden gebruikt als gietwater en worden watertekorten (die worden aangevuld door water in te kopen) teruggedrongen.
33. In samenspraak met de aanvrager heeft de TOM (Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij) een hydrologische onderbouwing (zie bijgevoegde memo) aangeleverd bij de aanvraag, die is getoetst door waterschap Brabantse Delta.
34. In het geval van het AFC Nieuw Prinsenland worden er veel gewassen met een grote watervraag geteeld (sla en tomaten). Daardoor is de vereiste retentie (ondanks het afsluiten van de afvoerbegrenzer) theoretisch ook in de periode van 1 januari tot 1 oktober beschikbaar. Daarnaast hebben (vrijwel) alle regenwaterbassins in het AFC Nieuw Prinsenland een aanzienlijk grotere inhoud dan vereist volgens de Beleidsregels van waterschap Brabantse Delta.
35. Op basis van de hydrologische onderbouwing is ingestemd met een afwijkende periode waarin de afvoerbegrenzer moet functioneren, namelijk in de periode van 1 oktober tot 1 januari.
36. Als aanvullende voorwaarde is wel gesteld dat op eerste aanzegging van waterschap Brabantse Delta ook in de periode van 1 januari tot 1 oktober de minimaal vereiste retentiecapaciteit worden vrijgemaakt door water uit het hemelwaterbassin af te voeren via de afvoerbegrenzer.
37. Daarnaast wordt de hydrologische situatie gedurende 3 jaar gemonitord en worden de gegevens jaarlijks verstrekt aan het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap zal de monitoringsresultaten jaarlijks evalueren en kan vervolgens de vergunningsvoorwaarden aanpassen.
38. Het A-water en het B-water waarop hemelwater wordt geloosd, hebben geen vastgestelde ecologische functie. De lozing heeft geen negatieve ecologische gevolgen, aangezien het schoon hemelwater betreft.
39. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt in artikel 4:84 dat een bestuursorgaan handelt overeenkomstig een beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.
40. Gezien bovenstaande overwegingen in relatie tot het doel van beleidsregel 13 en de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater (maatwerk) zou het vasthouden aan de periode van 1 oktober tot 1 maart voor deze specifieke situatie leiden tot gevolgen voor de aanvrager die onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de beleidsregel.
41. Het waterschap zal specifiek voor deze vergunning toepassing geven aan artikel 7.17 lid 1 van de Waterwet, mocht een vergoeding voor schade worden toegekend (in rekening brengen van de vergoede schade bij de vergunninghouder).
42. Daarnaast geeft het waterschap op basis van bovenstaande overwegingen toepassing aan artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft het afwijken van de periode van 1 oktober tot 1 maart.

Monitoring, evaluatie en wijziging teelt

43. Gedurende 3 jaar zal de beschikbare retentie in het hemelwaterbassin dagelijks worden gemonitord, tezamen met de hoeveelheid verbruikte gietwater en de hoeveelheid aanvullend gietwater dat door de vergunninghouder wordt ingekocht.
44. De monitoringsgegevens worden jaarlijks door de vergunninghouder aangeleverd aan waterschap Brabantse Delta, waarna het waterschap de periode waarin de afvoerbegrenzer mag worden afgesloten jaarlijks zal evalueren en gemotiveerd kan aanpassen.
45. Het verbouwde gewas in de kassen heeft een aanzienlijke invloed op de hoeveelheid gietwater dat wordt verbruikt. Om die reden is de vergunninghouder verplicht gesteld om een eventuele wijziging van het gewas dat wordt verbouwd ("wijziging teelt"), voorafgaand te melden aan waterschap Brabantse Delta.
46. De hydrologische gevolgen van een eventuele wijziging van de teelt worden door het waterschap geanalyseerd, waarna het waterschap de periode waarin de afvoerbegrenzer mag worden afgesloten gemotiveerd kan aanpassen.
47. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 en 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanbrengen van bouwwerken in de beschermingszone langs een A-water, aangelegd conform de vergunning met kenmerk 12UT013782;
- afvoeren van hemelwater afkomstig van een nieuw te bouwen kas;

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Willemspolderweg en de A4 in Dinteloord (gemeente Steenbergen), één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten:

- WBD18-03518-A;
- WBD18-03518-B;
- tekening situatie nieuw, Vijverberg Advies & Begeleiding B.V., project 17.1469, tekeningnr. 21-2, d.d. 15-12-17, wijziging d.d. 15-02-18;
- memo waterbalans bassins, Arcadis, projectnummer B01055.000102, d.d. 13 maart 2018.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Aanbrengen van bouwwerken in de beschermingszone langs het A-water

7.1. In de beschermingszone langs het A-water mogen op het perceel van de vergunninghouder bouwwerken worden gerealiseerd. .

7.2. De bouwwerken mogen zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het A-water.

7.3. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het A-water ter hoogte van de bouwwerken.

8. Afvoeren van hemelwater door de toename van verhard oppervlak en retentievoorziening

- 8.1. Het hemelwater afkomstig van 70.000 m² nieuw verhard oppervlak dient gebufferd te worden in een hemelwaterbassin alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 8.2. In het hemelwaterbassin dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om 60 mm (afkomstig van het nieuw verhard oppervlak) te kunnen bufferen. Dit komt in dit specifieke geval overeen met een minimaal beschikbare hoeveelheid retentie van 4.200 m³.
- 8.3. Met betrekking tot het te lozen hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 173 m³/ha/dag. Voor deze locatie geldt dat er geloosd mag worden met maximaal 1.211 m³/dag. Hieruit volgt dat de afvoerbegrenzer een diameter moet hebben van 70 mm.
- 8.4. De afvoerbegrenzer moet functioneren in de periode van 1 oktober tot 1 januari. In de periode van 1 januari tot 1 oktober mag de afvoerbegrenzer worden afgesloten.
- 8.5. Ten alle tijden moet op eerste aanzegging van waterschap Brabantse Delta ook in de periode van 1 januari tot 1 oktober de minimaal vereiste retentiecapaciteit worden vrijgemaakt door water uit het hemelwaterbassin af te voeren via de afvoerbegrenzer conform voorschrift 8.3.
- 8.6. Het bufferend vermogen van de retentievoorziening dient te worden gerealiseerd voorafgaand aan de aan te brengen verharding.
- 8.7. Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 8.8. De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.

9. Monitoring, evaluatie en wijziging teelt

- 9.1. De waterhuishoudkundige gevolgen van de periode zoals genoemd in voorschrift 8.4 worden jaarlijks monitoring geëvalueerd. Deze evaluatie kan aanleiding zijn om de vergunning te wijzigen.
- 9.2. De vergunninghouder dient dagelijks de volgende gegevens te monitoren:
 - de beschikbare bergingscapaciteit van het hemelwaterbassin per dag (in m³);
 - de hoeveelheid verbruikt gietwater per dag (in m³);
 - de hoeveelheid aanvullend (ingekocht) gietwater per dag (in m³).
- 9.3. De monitoringsgegevens moeten voor 1 oktober (in de jaren 2019, 2020 en 2021) in een Excel-bestand worden aangeleverd aan de afdeling Vergunningen van waterschap Brabantse Delta voor de jaarlijkse monitoringsperiode van 1 juli tot 1 juli.
- 9.4. De monitoringsgegevens zullen door waterschap Brabantse Delta jaarlijks worden geëvalueerd. Deze evaluatie kan aanleiding zijn om de vergunning aan te passen.
- 9.5. Wanneer de vergunninghouder voornemens is om een ander gewas te gaan verbouwen, dient de afdeling Vergunningen van waterschap Brabantse Delta hier ten minste acht weken voorafgaand aan de wijziging van de teelt van op de hoogte te worden gesteld.
- 9.6. In geval van wijziging van de teelt zal waterschap Brabantse Delta de periode zoals genoemd in voorschrift 8.4 evalueren.

Breda, 9 april 2018
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

Schade voortkomend uit dit besluit

In samenspraak met u heeft de TOM (Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij) onderbouwing aangeleverd bij de aanvraag. Op basis van deze onderbouwing, die is getoetst door het waterschap, kan er voor deze specifieke situatie maatwerk worden geleverd middels deze vergunning. Omdat niet exact kan worden voorspeld wat de waterhuishoudkundige gevolgen in de praktijk zijn, is afgesproken om gedurende 3 jaar te monitoren en vervolgens te evalueren, met de mogelijkheid om de vergunning te herzien. Dit is ook zo in de vergunning opgenomen. Mocht het waterschap echter een schadeclaim ontvangen die is gerelateerd aan deze vergunning en wordt hiervoor vervolgens een vergoeding toegekend, zal het waterschap toepassing geven aan artikel 7.17 lid 1 van de Waterwet (in rekening brengen van de vergoede schade bij de vergunninghouder).

Algemene regel 14 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

2. Voorschriften

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdert de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodembodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.

Algemene regel 24A. Verharding langs a-wateren

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding in de beschermingszone van een a-water voor zover:

- a. de verharding gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht, en;
- b. de maaiveldhoogte niet verandert, en;
- c. de verharding gelegen is buiten het profiel van vrije ruimte.

2. Voorschrift

De gene die verharding in de beschermingszone aanbrengt, behoudt of verwijdert:

- a. Zorgt ervoor dat de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone gewaarborgd blijft, en;
- b. zorgt ervoor dat de verharding geen belemmeringen voor het onderhoud opwerpt, en;
- c. houdt een strook van 0,5 meter vrij gemeten vanaf de insteek van de waterloop, en;
- d. zorgt ervoor dat de verharding afdoende draagkracht en stabiliteit heeft voor de manier van onderhoud, en;
- e. brengt bij verwijderen het maaiveld weer in oorspronkelijke staat en zaait in met een gras- en/of kruidenrijk zaadmengsel.

3. Toelichting

Motivering

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de voorschriften worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op het oppervlaktewaterlichaam.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de verharding door het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam die te relateren is aan onvoldoende draagkracht of stabiliteit.