



Knsf Vastgoed II B.V.

Datum

11 april 2018

Kenmerk

DMS2018-0015147

Zaaknummer

WN2018-002447

Wijziging (2) maatwerkbesluit

Voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater,
afkomstig van een bodemsanering (fase 1 van locatie
NGS4 op het KNSF bouwterrein te Muiden)

Inhoud

Samenvatting	3
1 Advies en ondertekening	4
2 Mededelingen	5
2.1 Bezwaar?	5
2.2 Contact?	5

Samenvatting

Op 26 oktober 2017 stuurde Waternet een maatwerkbesluit op grond van het *Besluit lozen buiten inrichtingen* naar KNSF Vastgoed II B.V., Kruitpad 16, 1398 CP Muiden. Wij hebben dit maatwerkbesluit (kenmerk 17.120447, casecode W-17.01856) verleend voor het lozen van grondwater in het oppervlaktewater, ten behoeve van het afgraven van verontreinigde grond bij een bodemsaneringslocatie (locatie NGS4), ter hoogte van Kruitpad 6a in Muiden.

Het verleende maatwerkbesluit is op 12 februari 2018 gewijzigd onder kenmerk WN2018-000920. Die wijziging betreft het verhogen van het toegestane debiet 2 m³ per uur naar 15 m³ per uur, het verlengen van de toegestane lozingsduur (tot 5 maanden na aanvang van de lozing) en het verruimen van de lozingseis voor het maximale gehalte aan energetische stoffen in het te lozen afvalwater.

Op 26 maart 2018 ontving Waternet een nieuwe aanvraag van TTE Consultants, Keizerstraat 16, 7411 HH Deventer namens KNSF Vastgoed II B.V. voor een wijziging van het verleende maatwerkbesluit. Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met zaaknummer WN2018-002447. De aanvraag omvat het volgende stuk:

- e-mail met verzoek tot wijziging van het maatwerkbesluit met kenmerk DMS2018-0015148.

De aangevraagde wijziging betreft het verlengen van de toegestane lozingsduur tot 1 juli 2018 (in plaats van tot 5 maanden na aanvang van de lozing, ofwel 5 april 2018). De reden voor deze verlenging is dat de sanering tijdelijk gestaakt is (o.a. vanwege vorst).

Conclusie

De aangevraagde wijziging wordt verleend. De lozingseisen en het lozingsdebiet blijven verder ongewijzigd. Daarmee kan geconcludeerd worden dat met het wijzigen van het maatwerkbesluit de doelen van de Waterwet (artikel 2.1) in voldoende mate worden beschermd.

1 Advies en ondertekening

Het dagelijks bestuur van AGV besluit:

- I. Het verleende maatwerkbesluit aan KNSF Vastgoed II B.V., Kruitpad 16, 1398 CP Muiden, met kenmerk 17.120447 van 26 oktober 2017 en het wijzigingsbesluit met kenmerk DMS2018-0005792, als volgt te wijzigen.

- Voorschrift 3.3 te wijzigen in:

De lozingsduur en het lozingsdebiet van deze afvalwaterstroom mag de in tabel 1 genoemde waarden niet overschrijden.

Tabel 1. Maximale lozingsduur en lozingsdebiet

Activiteit	Maximale duur	Maximaal lozingsdebiet
Afpompen put NGS4 (eenmalig)	10 dagen	10 m ³ /uur
Drooghouden put NGS4 (t.b.v. bodemonderzoek en ontgraving)	Tot 1 juli 2018	15 m ³ /uur

Alle overige voorschriften en overwegingen die in het maatwerkbesluit zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Wet milieubeheer*, het *Besluit lozen buiten inrichtingen* en de *Algemene wet bestuursrecht*.

namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker

Wij hebben gemeente Gooise Meren op de hoogte gesteld van dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- TTE Consultants, Keizerstraat 16, 7411 HH Deventer.

2 Mededelingen

2.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

2.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij casecode :

- handhaving@waternet.nl
- Waternet / KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam